

										Обозначения	Наименование	Кол.	Примечание						
											Оборудование электропитания								
										QF0	Выключатель автоматический 2п, 6А, 230В АС, 6кА OptiDin BM63-2C6-УХ/13	1	КЭАЗ						
										QF1	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C16-УХ/13	1	КЭАЗ						
											Модуль свободных контактов (1 переключающий контакт), OptiDin BM63-МСК 1	1	КЭАЗ						
										QF2	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C16-УХ/13	1	КЭАЗ						
											Модуль свободных контактов (1 переключающий контакт), OptiDin BM63-МСК 1	1	КЭАЗ						
										SF1, SF2	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C10-УХ/13	2							
										UG1, UG2	Блок питания ~220В/=24В, 240Вт, 10А КАН-Д24ОЦ24Н	2	ООО «КВ Системы»						
										VD1, VD2	Модуль диодной развязки 40А КАН-МД40	1	ООО «КВ Системы»						
										HS1	Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку IEK MRD10-16	1	IEK						
										HS1, HS2	Блок распределения питания управляемый вертикальный	2	EUROLAN						
										HS3, HS4	Панель электропитания 19 дюймов с выключателем	2	EUROLAN						
										GB1, GB2	ИБП с комплектом для монтажа в стойку	2	ООО «Парус-электро»						
											Индикация и управление								
										HL1, HL2	Лампа ~230В, зеленая	2	Протон-Импульс						
										HL3	Лампа =24В, красная	1	Протон-Импульс						
											Сетевое оборудование								
										AU1, AU2	Ethernet-коммутатор MES3324F	2	Элтекс						
											Модуль питания PM160-220	4	Элтекс						
										AS1, AS2	СЕРВЕР ГРАВИТОН С2041И	2	Новый Ай Ти Проект						
										AS3	Брокер сетевых пакетов	1	Цифровые решения						
										63331287.501490.047.01.ПЭЗ									
										Модернизация ПОБИ АСУТП Камской ГЭС									
										Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
										Разраб.		Дехтярук			09.25	Задание заводу-изготовителю Шкаф ПОБИ	Стадия	Лист	Листов
										Провер.		Гаврилов			09.25		Р	1	4
																Перечень элементов			
										Н. Контр.		Лохов			09.25				
										Утвердил		Карпунин			09.25				

