

АО «ПОЧТА РОССИИ»
УФПС Ярославской области
 (наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 от «01» июля 2026 г.

1. Комиссия в составе:

Председатель:

- С.В. Леднев – руководитель отдела, отдел по имущественным вопросам;

Члены комиссии:

- Д.А. Травина – руководитель направления, группа капитального строительства и эксплуатации;

- О.А. Желовникова – ведущий специалист, группа капитального строительства и эксплуатации;

- И.Н. Зыкова – руководитель направления, группа имущественных отношений и коммерческого использования недвижимого имущества;

- В.В. Кузьмич - главный инженер, участок хозяйственного обслуживания

назначенная распоряжением от 31.03.2026 г. № 24-р, произвела внеплановый осмотр технического состояния административного здания, расположенного по адресу: 150023 Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 43 (инвентарный номер 08001200032233).

150023 Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 43.

(наименование подразделения (место нахождения объекта (основного средства))

2. В результате обследования данного объекта (основного средства) выявлена необходимость: **ремонта входной группы административного здания.**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Планируемые сроки устранения	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Главный вход					
1	ДЕМонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (прим. Решетки придверной (вес 1м2=32кг))	т	0,016		
2	Разборка: кирпичных стен	м3	0,3575		
3	Демонтаж: Устройство металлических ограждений: без поручней	м	2,1		
4	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (прим. площадка крыльца)	м3	2,556		
5	Разборка лестничных: маршей на двух косоурах	м2 горизонтальной проекции	1,62		
6	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м: до 50 кг на глубину до 5 м	т	0,044		
6.1	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 76 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт	4		

7	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (прим. труба 80х80х4 мм - вес 9,33 кг/м труба 80х60х4 мм - 8,07 кг/м труба 40х40х3 мм - 3,36кг/м труба 40х25х2 мм - 1,86 кг/м труба 25х25х2 мм - 1,39 кг/м уголок равнополный 50х5 мм - 3,77 кг/м полоса 50х5 мм - 1,96 кг/м лист чечевица 2000х1000х3 мм - 24,2 кг/м2	т	0,84652		
7.1	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,84652		
7.2	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщина 16 мм	м2	8,52		
8	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений	т	0,84652		
9	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (Облицовка крыльца и ступеней)	м2	8,52		
9.1	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 300х300х60 мм	м2	8,6904		
10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (прим. основание ступеней и ограждение крыльца)	м2	2,92		
11	Устройство металлических ограждений: без поручней	м	2,6		
11.1	Перила-ограждения металлические маршевых лестниц, марка ОМВ 14-1, длина ограждения в плане 1400 мм, высота стоек 1060 мм, высота решетчатого заполнения 710 мм	м	2,6		
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (окраска пандуса - просечно-вытяжной лист)	м2	5		
12.1	Краска масляная МА-15, цветная	кг	0,805		
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (окраска перил пандуса труба диам. 42 мм, толщ.3 мм))	м2	12,39		
13.1	Краска масляная МА-15, цветная	кг	1,99479		

Всего: 13
(кол-во дефектов)

определяется на основании сметного расчета
(сумма расходов)

тринадцать
(прописью)

Подписи председателя и членов комиссии:

Председатель:

Руководитель отдела, отдел по
имущественным вопросам



С.В. Леднев

Члены комиссии:

Руководитель направления, группа
капитального строительства и
эксплуатации




Д.А. Травина

Ведущий специалист, группа
капитального строительства и
эксплуатации



О.А. Желовникова

Руководитель направления, группа
имущественных отношений и
коммерческого использования
недвижимого имущества



И.Н. Зыкова

Главный инженер, участок
хозяйственного обслуживания



В.В. Кузьмич