

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр и Приволжье»-

«Тулэнерго»

/С.Ю. Захаров/

“ 07 ” 07 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку мойки и очистителей
для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»**

1. Технические требования к продукции.

1.1 Технические требования и характеристики мойки и очистителей должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ (в приложении ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

2. Общие требования.

К поставке допускается бытовые приборы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

2.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным), заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

2.3. Мойка высокого давления должна соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ IEC 60335-2-79-2014 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2.4. Очистители (ШТОРМПРОФ) должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ТУ 20.41.32-002-49644708-2023 («Водорастворимый универсальный очиститель-концентрат ШТОРМПРОФ. Технические условия»), ГОСТ Р 53692-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов”.

2.5. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения мойки должен соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения очистителей должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ОСТ 6-15-90.4-90 «Товары бытовой химии. Транспортирование и хранение». Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции. Утилизация очистителей (ШТОРМПРОФ) должна производиться в строгом соответствии с правилами утилизации отходов 4 группы опасности (ГОСТ Р 53692-2009).

2.6. Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев со дня ее поставки. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае значительного ухудшения характеристик продукции, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Мойка должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

Очистители (ШТОРМПРОФ) должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 3 лет.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки продукции должны входить документы:

- паспорт;
- сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

Маркировка продукции производится непосредственно на упаковке или ярлыке.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции.

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7. Перечень и объемы закупаемой продукции:

№ п/п	Номер материала SAP	Наименование	Технические требования и характеристики	Е.И	Кол-во	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
						ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	2371217	Мойка высокого давления Huter W165-QL	Мощность, кВт: 1,3 Производительность, л/ч: 375 Максимальное давление, бар: 165 Длина шланга, м: 5 Напряжение сети, В: 220	шт	1	28.29.22.150	преимущество
	2450781	Очиститель ШтормПроф TEC	Температурный режим применения: -50 до +80 Плотность при 20°C: 0,765 г/см ³ по ГОСТ 18995.1 Диэлектрическая прочность: 38 кВ/2,5 мм Температура вспышки: > 65°C.	л	20	20.41.44.190	преимущество
	2450677	Очиститель ШтормПроф OR	Плотность при 20 °C, г/мл: 0,82 Температура вспышки °C: >65 Скорость испарения, эфир = 1: 100000 Диэлектрическая прочность, кВ/мм ² : 26 Температурный режим применения, °C: 0-50	л	20	20.41.44.190	преимущество
	2450750	Очиститель ШтормПроф WBC	Плотность при 20 °C, г/мл: 1,08 Температурный режим применения: -5+50°C Индекс pH (1%-ный раствор): 8,0-10	л	20	20.41.44.190	преимущество

Срок выполнения поставок:

Начало выполнения поставок: с даты заключения договора.

Окончание выполнения поставок: не позднее 31.12.2026.

Условия поставки: в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от заказчика на склад Покупателя автомобильным транспортом с верхней разгрузкой.

Адрес поставки: г. Тула, Щегловская засека, д. 26.

Начальник УВС

/А.В. Лаухин/