

ПРОТОКОЛ № 264/26
от «26» июня 2026г.
испытания отработанных энергетических масел

Заказчик: ПТС

Место отбора пробы: Маслохозяйство НБГЭС

Наименование оборудования: бак аварийного слива масла (Б-5 V-54 м³)

Дата отбора пробы: 22.06.2026г.

Дата начала испытаний: 23.06.2026г.

Дата окончания испытаний: 24.06.2026г.

Причина отбора: реализация (утилизация) масла

НД, на соответствие которому проводились испытания: ГОСТ 21046-2021

Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия. (п. 5.1.2, таблица 2 — значения для группы СНО)

Результаты испытаний

№ п/п	Показатель качества масла и номер стандарта на метод испытаний	ПД значение	Фактическое значение
1	Содержание воды по ГОСТ 2477-2014, % массы, не более	2	6,8
2	Механические примеси %, не более ГОСТ 33159-2021	1	7,4

Заключение: по выполненным показателям масло не соответствует нормам ГОСТа 21046-2021

Анализ выполнили:

лаборант химического анализа



М.Н. Герасименко

ведущий инженер



Н. Ю. Кувалдина

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы (пробы), подвергнутые испытаниям

ПРОТОКОЛ № 268/26
от «29» июня 2026г.
испытания отработанных энергетических масел

Заказчик: ПТС
Место отбора пробы: Маслохозяйство БГЭС ОРУ
Наименование оборудования: бак аварийного слива масла (Б-4 V-50 м³)
Дата отбора пробы: 29.06.2026г.
Дата начала испытаний: 29.06.2026г.
Дата окончания испытаний: 29.06.2026г.
Причина отбора: реализация (утилизация) масла
НД, на соответствие которому проводились испытания: ГОСТ 21046-2021
Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия. (п. 5.1.2, таблица 2 - значения для группы СНО)

Результаты испытаний

№ п/п	Показатель качества масла и номер стандарта на метод испытаний	ПД значение	Фактическое значение
1	Содержание воды по ГОСТ 2477-2014, % массы, не более	2	6,0
2	Механические примеси %, не более ГОСТ 33159-2021	1	7,9

Заключение: по выполненным показателям масло не соответствует нормам ГОСТа 21046-2021

Анализ выполнили:

лаборант химического анализа



М.Н. Герасименко

ведущий инженер



Н. Ю. Кувалдина

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы (пробы), подвергнутые испытаниям

ПРОТОКОЛ № 267/26
от «26» июня 2026г.
испытания отработанных энергетических масел

Заказчик: ПТС
Место отбора пробы: Маслохозяство БГЭС ПТК
Наименование оборудования: бак аварийного слива масла (Б-10 V-100 м³)
Дата отбора пробы: 24.06.2026г.
Дата начала испытаний: 24.06.2026г.
Дата окончания испытаний: 26.06.2026г.
Причина отбора: реализация (утилизация) масла
НД, на соответствие которому проводились испытания: ГОСТ 21046-2021
Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия. (п. 5.1.2, таблица 2 - значения для группы СНО)

Результаты испытаний

№ п/п	Показатель качества масла и номер стандарта на метод испытаний	ПД значение	Фактическое значение
1	Содержание воды по ГОСТ 2477-2014, % массы, не более	2	7,2
2	Механические примеси %, не более ГОСТ 33159-2021	1	8,6

Заключение: по выполненным показателям масло не соответствует нормам ГОСТа 21046-2021

Анализ выполнили:

лаборант химического анализа



М.Н. Герасименко

ведущий инженер



Н. Ю. Кувалдина

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы (пробы), подвергнутые испытаниям