

Филиал ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»
Химическая лаборатория
676731, п.Талакан, тел.5-24-20

Заключение № 22-2024
о состоянии измерений в лаборатории

ПРОТОКОЛ № 267/26
от «26» июня 2026г.
испытания отработанных энергетических масел

Заказчик: ПТС
Место отбора пробы: Маслохозяйство БГЭС ПТК
Наименование оборудования: бак аварийного слива масла (Б-10 V-100 м³)
Дата отбора пробы: 24.06.2026г.
Дата начала испытаний: 24.06.2026г.
Дата окончания испытаний: 26.06.2026г.
Причина отбора: реализация (утилизация) масла
НД, на соответствие которому проводились испытания: ГОСТ 21046-2021
Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия. (п. 5.1.2, таблица 2 - значения для группы СНО)

Результаты испытаний

№ п/п	Показатель качества масла и номер стандарта на метод испытаний	ПД значение	Фактическое значение
1	Содержание воды по ГОСТ 2477-2014, % массы, не более	2	7,2
2	Механические примеси %, не более ГОСТ 33159-2021	1	8,6

Заключение: по выполненным показателям масло не соответствует нормам ГОСТа 21046-2021

Анализ выполнили:

лаборант химического анализа



М.Н. Герасименко

ведущий инженер



Н. Ю. Кувалдина

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы (пробы), подвергнутые испытаниям