

# ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный N 32<sup>4</sup>

# 1. Общие сведения

Наименование и адрес предприятия - владельца трубопровода : *ОАО "Сахэнергосеть"*

*г. Якутск, ул. Чотко-Вассильевская, д. 1, Дежурная служба*

Назначение трубопровода

Паропровод от задвижек РОУ до задвижек теплообменников сетевой воды, до задвижки паропровода выхлопного пара турбин, до задвижки паропровода деаэраторов, до задвижки пароводяного подогревателя  
Котла КЕ-35-24-350 ВЦКС (4,5) пар

Рабочая среда

Рабочие параметры среды:

- давление, МПа (кгс/см<sup>2</sup>)

- температура, °С

Расчетный срок службы, лет

Расчетный ресурс, ч

Расчетное число пусков

24

350

16

-

-

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж трубопровода, представляемых при регистрации

Проект 2294-1/1-ТМК



Главный инженер предприятия (владельца трубопровода)

*А.А. Каримов А.А.*


« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

\*1 Заполняется по данным проектной организации.

**трубопровода**

3

#### 4. Записи результатов освидетельствования трубопровода

| Дата       | Результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 27.01.2010 | <p>Проведено первичное техническое освидетельствование трубопровода. Дефектов, препятствующих безопасной эксплуатации, не обнаружено. Трубопровод может быть допущен к эксплуатации при паспортировании.</p> <p>Замечание № 073-Р-74-2010</p> <p>Инспектор <i>Иванов</i></p>  <p>В.С. Иванов</p>                 | <p>ВО - февр. 2011</p> <p>срок 10 лет</p> |
| 31.10.2011 | <p>Зарегистрирован в личном учете Ростехнадзора за № 32<sup>4</sup> на основании письма вх. № 281245 от 28.10.2011г.</p> <p>Гос. инспектор ОН <i>С.Д. Любича</i></p>                                                                                                                                           |                                           |
| 14.11.2011 | <p>На основании письма ОАО АК «Иркутскэнерго», ОАО «Саянэнерго» вх. 9554 от 10.11.2011г. и личного осмотра паропровода Рег. № 32<sup>4</sup> эксплуатация разрешается.</p> <p>Гос. инспектор ОН <i>М.Б. Гончарова</i></p>   |                                           |



| Дата         | Результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 18.06.17г.   | <p>Проведено очередное техническое освидетельствование, включающее наружный осмотр. Переоб, присутствующих дальнейшей эксплуатации не обнаружено. <math>P_{раб} = 2,4 \text{ МПа}</math> <math>t_{раб} = 350^\circ \text{C}</math></p> <p>Эксперт ООО "МЕТАМ" </p> <p>уд. № НОА-0027-10615-1</p> <p>до 17.01.2017г.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | НО-18.06.17г.   |
| 19.06.17г.   | Проведено периодическое техническое освидетельствование трубопровода, включающее наружный осмотр и техническое диагностирование методами неразрушающего контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 26.06.2017г. | <p>Проведено периодическое техническое освидетельствование трубопровода, включающее наружный осмотр и гидравлическое испытание (ГИ).</p> <p>По результатам осмотра, дефектов, препятствующих эксплуатации не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соответствии с требованиями ПН, Правила промышленной безопасности ОПС, на которых предусмотрено оборудование, работающее под избыточным давлением. Величина рабочего давления 30 атм.</p> <p>По результатам технического освидетельствования, трубопровод пригоден к эксплуатации на паспортных параметрах: <math>P_{раб} = 2,4 \text{ МПа}</math></p> <p><math>t_{раб} = 350^\circ \text{C}</math></p> <p>Эксперт ООО "ТехСтандарт" Бондарев А. П.</p> <p>уд. № 16.03200.002. до 23.10.2017г.</p>  | НО-26.06.2017г. |

Трубопровод зарегистрирован за N 32<sup>4</sup>

в Ленинском управлении Ростехнадзора г. Ленин  
(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано 17 страниц

и прошнуровано всего 17 листов,

в том числе чертежей (схем) на        листах

Инспектор ОДИ О.В. Любчева Олюбчева  
(должность регистрирующего лица и его подпись)



м.п. « 31 » октября 20 11 г.