

ПАСПОРТ

ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный N 33⁹

1. Общие сведения

Наименование и адрес предприятия - владельца трубопровода :

ОАО "Сахэлектросеть"
Иркутская обл., РС(А) Усть-Илимск уице, п. Демидовский

Назначение трубопровода

Паропровод от главной задвижки котла

Котла КЕ-35-24-350 ВЦКС (5)

пар

Рабочая среда

Рабочие параметры среды:

- давление, МПа (кгс/см²)

24

- температура, °С

350

Расчетный срок службы, лет

16

Расчетный ресурс, ч

-

Расчетное число пусков

-

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж трубопровода, представляемых при регистрации

Проект 2294-1/1-ТМК

Лист 88

Лист 89

Лист 90



Главный инженер предприятия (владельца трубопровода)

А.В. Харитонов

« ____ » ____ 20 ____ г.

*1 Заполняется по данным проектной организации.

2. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

[illegible]

4. Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата	Результаты	Срок
29.01.2010	Проведено первичное техническое освидетельство- вание трубопровода. Дефектов, препятствующих безопасной эксплуатации, не обнаружено. Трубо- провод может быть допущен к эксплуатации при наличии паспорта безопасности. Заявление № 022-К-ТЧ-2010 Эксперт <i>Иванов</i> В.С. Иванов 	ВО - ср. вкл. 2011 ГЦ - февр 2011
31.10.2011	Зарегистрирован в Едином управлении Ростехнадзора за № 33⁹ от основании письма вх 9212 от 28.10.2011 Гос. инспектор ОЭН <i>А.В. Мовчел</i> 	
14.11.2011	На основании письма ОАО АК «Сургутнефтегаз», ОАО «Сагажерию» вх. 9554 от 10.11.2011 и личного осмотра паропровода Рег. № 33⁹ эксплуатация разрешается Госинспектор ОЭН <i>М.Б. Гончаров</i> 	

Дата	Результаты	Срок
18.06.17г.	Проведено очередное техническое освидетельствование, включающее наружный осмотр. Дефектов, препятствующих дальнейшей эксплуатации не обнаружено. $P_{раб} = 2,4 \text{ МПа}$ $t_{раб} = 250^\circ\text{C}$ Инспектор ООО "МЕТАМ" А.А. Горский Уд. № НОА-0027-10615 до 17.01.2017г. 	18.06.17г. НО
26.06.2017г.	Проведено периодическое техническое освидетельствование трубопровода, включающее наружный осмотр и гидравлическое испытание (ГИ). По результатам осмотра дефектов, препятствующих эксплуатации не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соответствии с требованиями ФНП, Правила промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. Величина рабочего давления 30 кгс/см². По результатам технического освидетельствования, трубопровод пригоден к эксплуатации на паспортных параметрах: $P_{раб} = 24 \text{ кгс/см}^2$, $t_{раб} = 250^\circ\text{C}$ Инспектор ООО "ТехСтандарт" Бикс А.Р. Уд. № 16.62210.604 до 28.10.2017г. 	26.06.2017г. НО

Трубопровод зарегистрирован за N 33^я

в Алексинском управлении Ростехнадзора г. Якутск
(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано 17 страниц

и прошнуровано всего 17 листов,

в том числе чертежей (схем) на листах

Исполнитель от Олмобилей О.А. Якутск
(должность регистрирующего лица и его подпись)



« 31 » октября 20 11 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
(листов)