

ПАСПОРТ

ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный N 34^я

1. Общие сведения

Наименование и адрес предприятия - владельца трубопровода : *ОАО "Сахэнергосет"*
г. Якутск, ул. Чехова-Мамкина, д. 1

Назначение трубопровода	Паропровод от расходомера до задвижек сдвоенного паропровода Котла КЕ-35-24-350 ВЦКС (4)
Рабочая среда	пар
Рабочие параметры среды:	
- давление, МПа (кгс/см ²)	24
- температура, °С	350
Расчетный срок службы, лет	16
Расчетный ресурс, ч	-
Расчетное число пусков	-

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж трубопровода, представляемых при регистрации

Проект 2294-1/1-ТМК

Лист 88

Лист 89

Лист 90



Главный инженер предприятия (владельца трубопровода)

А.А. Харитонов А.К.

« _____ » 20 ____ г.

*1 Заполняется по данным проектной организации.

2. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

[illegible]

4. Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата	Результаты	Срок
27.01.10	Проведено первичное техническое освидетельствование трубопровода. Дефектов, препятствующих безопасной эксплуатации, не обнаружено. Трубопровод может быть допущен к эксплуатации при пусковых параметрах. Заключение № 063 К-74-2010 прилагается. Эксперты  В.С. Исаев	ВО - февраль 2014г. ГИ - февраль 2014г.
31.10.2011	Зарегистрирован в Ленинском управлении Ростехнадзора по 34^й на основании письма вл № 212 от 28.10.2011 Гос. инспектор ОН  О.А. Любимова	
14.11.2011	На основании письма ОАО АК «Алжастерго», ОАО «Сахастерго» вл. 9554 от 10.11.2011г. и личного осмотра паропровода Рег. № 34^й эксплуатация разрешается Госинспектор ОН  М.Б. Голубов	

Дата	Результаты	Срок
18.06.14.	Проведено вторичное техническое обслуживание, включающее наружный осмотр, дефектов, претензий, существующих дальнейшей эксплуатации не обнаружено. Рад = 2,4 МПа Трад = 350 °C Эксперт ООО "МЕТАМ" А.А. Горский Уд. № ИОН-0027-10615 до 17.01.2017. 	НО 18.06.17.
26.06.2017.	Проведено периодическое техническое обслуживание трубопровода, включающее наружный осмотр и измерение толщины (РН) по результатам осмотра дефектов, претензий, существующих дальнейшей эксплуатации не обнаружено. Измерение толщины проводится в соответствии с требованиями РНД. Проведение периодического обслуживания СПО на котлах осуществляется оборудованием, работающим под избыточным давлением. Величина рабочего давления 30 кгс/см². По результатам технического обслуживания, трубопровод приложен к эксплуатации на паспортных параметрах: Рад = 24 кгс/см², Трад = 350 °C. Эксперт ООО "ТехСтандарт" Божко А.Ф. Уд. № АЭ.16.03240.002 до 28.10.2021. 	НС 26.06.2020.

Трубопровод зарегистрирован за N 34^я

в Министерстве управления Ростехнадзора г. Москва
(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано 17 страниц

и прошнуровано всего 17 листов,

в том числе чертежей (схем) на листах

Нач. инспектор ОДН О.А. Любуля Одноточие
(должность регистрирующего лица и его подпись)



« 31 » октября 20 11 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
(листов)