

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный N 35^А

1. Общие сведения

Наименование и адрес предприятия - владельца трубопровода : *ОАО "Сахэнергосети"*

Исходные данные КС(С) Усть-Аленинское уезд. п. Якутская обл.

Назначение трубопровода

Паропровод от расходомера до
задвижек сдвоенного паропровода
Котла КЕ-35-24-350 ВЦКС (5)
пар

Рабочая среда

Рабочие параметры среды:

- давление, МПа (кгс/см²)

24

- температура, °С

350

Расчетный срок службы, лет

16

Расчетный ресурс, ч

-

Расчетное число пусков

-

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж трубопровода, представляемых при регистрации

Проект 2294-1/1-ТМК

Лист 88

Лист 89

Лист 90



Главный инженер предприятия (владельца трубопровода)

А.В. Коритонов

« _____ » 20 _____ г.

*1 Заполняется по данным проектной организации.

2. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

[illegible]

4. Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата	Результаты	Срок
27.01.2010	Проведено первичное техническое освидетельствование трубопровода. Дефектов, препятствующих безопасной эксплуатации, не обнаружено. Трубопровод может быть допущен к эксплуатации при паспортных параметрах. Заключение № 084-К-74 2010 прилагается. Инженер  В.С. Ивнов	ВО - с февраля 2010 ГН - с февраля 2010
31.10.2011	Зарегистрировано в Ленинском Управлении Ростехнадзора за № 35^а на основании письма вх. № 2212 от 28.10.2011 г. Госинспектор ОН  ОА Ивлиева	
14.11.2011	На основании письма ОАО АН «Илуджун», ОАО «Сахартерм» вх. 9554 от 10.11.2011 и личного осмотра паропровода Рег. № 35^а эксплуатация разрешается. Госинспектор ОН  АН Шифи М.Б. Гончаров	

Дата	Результаты	Срок
18.06.14г.	Проведено очередное техническое освидетельствование, выявляющее наружный осмотр, дефектов, предметов утративших долговременной эксплуатации не обнаружено. $P_{раб} = 2,4 \text{ МПа}$ $t_{раб} = 350^\circ \text{C}$ Эксперт ООО "МЕТАМ" А.Л. Горский ИФ № ИОН-0027-10615-1 до 17.01.2017г.	110 18.06.17г.
26.06.2017г.	Проведено периодическое техническое освидетельствование трубопровода, выявляющее наружный осмотр и гидравлическое испытание (ГИ). По результатам осмотра дефектов, предметов утративших эксплуатации не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соответствии с требованиями ФНП, Правил промышленной безопасности ООО, на которых содержится оборудование, работающее под избыточным давлением. Внешний пробное давление 30 кг/см ² . По результатам техосвидетельствования, трубопровод пригоден к эксплуатации на паспортных параметрах: $P_{раб} = 2,4 \text{ МПа}$ $t_{раб} = 350^\circ \text{C}$ Эксперт ООО "ТехСтандарт" Байков А.Ф. ИФ № ИД.16.03218.002 до 28.10.2021г.	110 26.06.2020г.



Трубопровод зарегистрирован за N 35^я

в Ленинском управлении Ростехнадзора г. Омск
(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано 17 страниц

и прошнуровано всего 17 листов,

в том числе чертежей (схем) на листах

Инспектор ВМ О.А. Любимова
(должность регистрирующего лица и его подпись)



М.П.

« 31 » Октября 20 11 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
(листы)