

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный N 36^я

1. Общие сведения

Наименование и адрес предприятия - владельца трубопровода : ОАО "Среднеуральские электросети" РЭО Уфа - Индустриальное, п. Делового центра.

Назначение трубопровода	Паропровод главной задвижки котла Котла КЕ-35-24-350 ВЦКС (4)
Рабочая среда	пар
Рабочие параметры среды:	
- давление, МПа (кгс/см ²)	24
- температура, °С	350
Расчетный срок службы, лет	16
Расчетный ресурс, ч	-
Расчетное число пусков	-

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж трубопровода, представляемых при регистрации

Проект 2294-1/1-ТМК
Лист 88
Лист 89
Лист 90



Главный инженер предприятия (владельца трубопровода)

А.А. Моритонов А.Б.


« _____ » 20 _____ г.

*1 Заполняется по данным проектной организации.

трубопровода

3

4. Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата	Результаты	Срок
27.01.2010	Проведено первичное техническое освидетельствование трубопровода. Регистров, препятствующих дальнейшей безопасной эксплуатации, не обнаружено. Трубопровод может быть допущен к эксплуатации при паспортных параметрах. Заключение №11-КТУ/2010 прилагаются. Инженер <i>Иванов</i> <i>В.И.</i> 	ВО - срок 2012 ГЧ - август 2011
31.10.2011	Зарегистрирован в Едином государственном реестре Рег. № 36-Я из постановления № 9212 от 28.10.2011 Госинспектор ОН <i>О.А. Дубинина</i> 	
14.11.2011	На основании письма ОАО АК «Алтайэнерго», ОАО «Саянэнерго» № 9554 от 10.11.2011 и личного осмотра паропровода Рег. № 36-Я эксплуатация разрешается Госинспектор ОН <i>Иванов</i> <i>М.В. Голубов</i> 	

Дата	Результаты	Срок
18.06.14г.	Проведено очередное техническое освидетельствование, включающее наружный осмотр. Дефектов, препятствующих дальнейшей эксплуатации не обнаружено. $P_{раб} = 2,4 \text{ МПа}$, $t_{раб} = 350^\circ \text{C}$ Эксперт ООО "МЕТАМ" А.Л. Горский Уд. № ИСА-0027-10615 до 17.01.2017г. 	18.06.17г. НО
28.06.2017г.	Проведено техническое освидетельствование трубопровода, включающее наружный осмотр и гидравлическое испытание (ГИ) По результатам осмотра дефектов, препятствующих эксплуатации не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соответствии с требованиями ПНП, Правила безопасности буровых скважин ВПО, на которых производится бурение, работающее под избыточным давлением. Величина рабочего давления 30 кг/см². По результатам освидетельствования, трубопровод соответствует к эксплуатации на паспортных параметрах: $P_{раб} = 24 \text{ кг/см}^2$, $t_{раб} = 350^\circ \text{C}$. Эксперт ООО "ТехСтандарт" Борисов А.Ф. Уд. № 16.03240.062 до 28.10.2017г. 	НО 28.06.2017г.

Трубопровод зарегистрирован за N 36^А

в Ленинском упрощенном Регистрационном г. Внуково
(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано 17 страниц

и прошнуровано всего 17 листов,

в том числе чертежей (схем) на листах

исполнитель ОМ О.А. Любимова Одноруч
(должность регистрирующего лица и его подпись)



« 31 » июня 20 11 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
(листов)