

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный N 379

1. Общие сведения

Наименование и адрес предприятия - владельца трубопровода :

ОАО "Сахаэнерго" филиал "Электрические сети"

Назначение трубопровода

Паропровод от задвижек сдвоенного
паропровода до задвижек РОУ
Котла КЕ-35-24-350 ВЦКС (4,5)
пар

Рабочая среда

Рабочие параметры среды:

- давление, МПа (кгс/см²)

24

- температура, °С

350

Расчетный срок службы, лет

16

Расчетный ресурс, ч

-

Расчетное число пусков

-

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж
трубопровода, представляемых при регистрации

Проект 2294-1/1-ТМК

Лист 88

Лист 89

Лист 90



Главный инженер предприятия (владельца трубопровода)

А.П. Харитонов А.К.

« _____ » 20 _____ г.

*1 Заполняется по данным проектной организации.

2. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

[illegible]

4. Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата	Результаты	Срок
27.01.2010	Проведено первичное техническое освидетельствование трубопровода. Дефектов, препятствующих дальнейшей безопасной эксплуатации ГИ - не обнаружено. Трубопровод может быть допущен к эксплуатации при паспортных параметрах. Заключение 065-0194-2010 прилагаемое. Инженер  В.Р. Квенов	
31.10.2011	Зарегистрировано в Едином центре регистрации документов за № 379 и с внесенным в него № 9212 от 28.10.2011 Инжентер  О.А. Динилов	
10.11.2011	На основании письма ОАО АК "Амурскотепло" ОАО "Сахажеро" № 9564 от 10.11.2011 и личного осмотра паропровода Рег. № 379 эксплуатация разрешается Госинспектор ОЖ  М.Б. Гончарова	

Дата	Результаты	Срок
18.06.17г.	Проведено очередное техническое освидетельствование, включающее наружный осмотр. Дефектов, влияющих на работоспособность эксплуатации не обнаружено. $P_{кр} = 2,4 \text{ МПа}$ $t_{кр} = 350^\circ\text{C}$ Акт освидетельствования ООО "МЕТАМ" № ИОА-0027-10615-17 от 17.06.2017г. А.Л. Горский 	18.06.17г.
28.06.2017г.	Проведено периодическое техническое освидетельствование трубопровода, включающее наружный осмотр и гидравлическое испытание (ГИ). По результатам осмотра дефектов, влияющих на работоспособность эксплуатации не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соответствии с требованиями РПД, Правил безопасности СПС на котлах, работающих под давлением, работающих под избыточным давлением. Величина рабочего давления 30 кг/см². По результатам технического освидетельствования, трубопровод пригоден к эксплуатации на паспортных параметрах. $P_{кр} = 27 \text{ кг/см}^2$, $t_{кр} = 300^\circ\text{C}$ Акт освидетельствования ООО "ТехСтандарт" № ИОА.16.032-10.002 от 28.06.2017г. 	28.06.2017г.

Трубопровод зарегистрирован за N 379

в Ленинском управлении Ростехнадзора г. Липецк
(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано 17 страниц

и прошнуровано всего 17 листов,

в том числе чертежей (схем) на листах

Специальный представитель ОМ ОА Липецк Оливеров
(должность регистрирующего лица и его подпись)



« 31 » октября 2011 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
(листов)