

ПАСПОРТ

Редукционно-охладительной установки
(РОУ)

Регистрационный N 399

1. Общие сведения

Наименование и адрес предприятия - владельца трубопровода :

ОАО "Сахэлектро" Инские электрические сети

Назначение установки

Редукционно-охладительная
установка (РОУ) № ЗН-55-2
Котла КЕ-35-24-350 ВЦКС (4,5)
пар

Рабочая среда

Рабочие параметры среды:

- давление, МПа (кгс/см²)

24

- температура, °С

350

Расчетный срок службы, лет

16

Расчетный ресурс, ч

-

Расчетное число пусков

-

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж трубопровода, представляемых при регистрации

Проект 2294-1/1-ТМ-2 Лист 3

Проект 2294-1/1-ТМ-08-001 Лист 3



Главный инженер предприятия (владельца трубопровода)

А.В. Каримов

« _____ » 20 ____ г.

*1 Заполняется по данным проектной организации.



4. Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата	Результаты	Срок
22.01.2010	Проведено первичное техническое освидетельствование РОУ. Дефектов, препятствующих безопасной эксплуатации, не обнаружено, РОУ может быть допущена к эксплуатации при паспортизации параметров. Заключение № 067-Р-ТУ-2010 прилагается. Эксперт В.С. Иванов	ВО - февр. 2010 г. ГН - февр. 2010 г.
31.10.2011	Зарегистрирован в Едином реестре Росвхнадзора за № 39 ^г на основании письма вх № 9212 от 28.10.2011 г. Госинспектор ОЭН ОА Лыбелен	
14.11.2011	На основании письма ОАО АК «Амурэнерго», ОАО «Саратов» вх. 9554 от 10.11.2011 г. и личного осмотра регуляторно - измерительной установки Рег. № 39 ^г эксплуатации разрешается. Госинспектор ОЭН МРЧ М.Б. Голубов	

Дата	Результаты	Срок
18.06.14г.	Проведено очередное техническое освидетельствование. Дефектов, представляющих дальнейшую эксплуатацию не обнаружено. $P_{раб} = 24 \text{ МПа}$ $t_{раб} = 350^\circ\text{C}$. Эксперт ООО "МЕТАМ" А.А. Горюнов Уд. № ИСА-0027-10615-1 до 17.01.2017г. 	НО 18.06.17г.
26.06.2017г.	Проведено техническое освидетельствование трубопровода, включающего наружный трубопровод и гидравлическое испытание (ГИ) по результатам осмотра дефектов, представляющих дальнейшую эксплуатацию не обнаружено. Гидравлическое испытание проводится в соответствии с требованиями ФАП, Правила проектирования безопасности ОПО, на которых осуществляется оборудование, работающее под давлением газа. Величина рабочего давления 30 кг/см². По результатам технического освидетельствования, трубопровод пригоден к эксплуатации на паспортном давлении: $P_{раб} = 24 \text{ кг/см}^2$, $t_{раб} = 350^\circ\text{C}$. Эксперт ООО "ТехСтандарт" Баженов А.Ф. Уд. № АЭ.16.03210.002 до 28.10.2017г. 	НО 26.06.2020г.

Трубопровод зарегистрирован за N 39^я

В Ленинском управлении Росгидромета г. Дзержинск
(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано 17 страниц

и прошнуровано всего 17 листов,

в том числе чертежей (схем) на листах

Гос. инспектор ОЗН О.А. Лыкина
(должность регистрирующего лица и его подпись)



М.П.

« 21 » октября 20 11 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
(листов)