

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный № 42 ^А

Наименование и адрес предприятия – владельца трубопровода:

ОАО "Саманерго" Ямские электрические сети

Назначение трубопровода

Вспомогательный паропровод от задвижки Ду 150 до паровой конденсационной турбины №3 (для отвода пара от паровой турбины в деаэраторы)

Рабочая среда

пар

Рабочие параметры среды:

– давление, МПа (кгс/см²)

0,12 (1,2)

– температура, °С

120

Расчетный срок службы, лет*

20

Расчетный ресурс, ч*

–

Расчетное число пусков*

–

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж трубопровода, представляемых при регистрации

рабочие чертежи Проекта 2294 – 1/2 – ТМ – 07 – 001 лист 1



Подпись главного инженера предприятия (владельца трубопровода)

А.К. Харитонов А.К.

« _____ » _____ 20 ____ г.

* Заполняется по данным проектной организации.

Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

[illegible]

Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата освидетельст- вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
23.07.10г.	Проведено техническое освидетельствование вновь смонтированного трубопровода, выполняющего наружный осмотр и измерения толщины металла до котельной (проект. № 10-573-03) по результатам осмотра дефектов, creep-свойствам исследуемых не обнаружено. Разрывное испытание проведено в соотв. с требованиями подразделов 9.12 и 5.2 ПБ 10-573-03. Величина предельно допустимая 2 м/см^2. По результатам тех освидетельствования трубопровод пригоден к эксплуатации из паропровод паропровод: $P_{\text{раз}} = 1,2 \text{ м/см}^2$. Тех освидетельств. проверено ОАО АТ "Амур-Терм". Лицензия Ростехнадзора № 02-00-008877 (КНПХ) действ. до 01.04.2014г. <i>Исполнитель: А.Т. Крайнов</i>	НО - июль 2013г. (ч. 5.2.3 ПБ 10-573-03)
26.12.2011г.	На основании письма ОАО "АТ "Амур-Терм" от 14.12.2011 № 10613 паропровод зарегистрирован в рег. № 429. После проведения экспертизы данных по паропроводу произведено инспекторское обследование. Имеются рекомендации по устранению дефектов.	
Рос. инспектор ОЭН	<i>Исполнитель: М.Б. Гонимов</i>	
28.03.2012г.	На основании письма ОАО "Амур-Терм" от 26.03.2012 № 10613 и личного осмотра паропровода рег. № 429 инспекторские действия. Сопровождающий ОЭН - Шамширов Р.В.	
18.06.14г.	Проведено очередное техническое освидетельствование, выполняющее наружный осмотр. Дефектов, creep-свойствам исследуемых не обнаружено. $P_{\text{раз}} = 0,12 \text{ МПа}$ $t_{\text{раз}} = 120^\circ \text{C}$. Эксперт ОАО "МЕТАМ" А.М. Горюхин № 17.01.2014г. <i>Исполнитель: Горюхин</i>	НО 18.06.17г.

Дата освидетельст вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
28.06.2021г.	Проведено периодическое техническое освидетельствование трубопровода, включающее наружный осмотр и гидравлическое испытание (ГИ). По результатам осмотра дефектов, влияющих на эксплуатацию, не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соответствии с требованиями ПНП, Правила промышленной безопасности СПО, на которых производится обслуживание, работающее под избыточным давлением. Величина пробного давления $1,5 \text{ МПа}$. По результатам освидетельствования, трубопровод пригоден к эксплуатации на паспортных параметрах: Давление $1,2 \text{ МПа}$, Температура 40°C. Эксперт ООО «ТехСтандарт» Боров А.Ф. до 28.06.2021г.	160 28.06.2021г.

Трубопровод зарегистрирован за № 42 Я

В Ленинском управлении Ростехнадзора
(наименование регистрирующего органа)

в паспорте пронумеровано 31 страниц

и прошнуровано всего 16 листов,

в том числе чертежей (схем) на _____ листах

Государственный инспектор ген. М.Б. Гонгорова
(должность регистрирующего лица и его подпись)



«16» декабря 2011 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
16
(листов)