

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный № 43 Я

Наименование и адрес предприятия – владельца трубопровода:

ОАО "Сахэнергосбыт" Ямало-Ненецкий автономный округ

Назначение трубопровода

Паропровод от задвижек Ду200
деаэраторов до задвижек Ду150
вспомогательного паропровода турбин
№1, 2, 3 (для отвода пара от паровых
турбин в деаэраторы)

Рабочая среда

пар

Рабочие параметры среды:

– давление, МПа (кгс/см²)

0,12 (1,2)

– температура, °С

120

Расчетный срок службы, лет*

20

Расчетный ресурс, ч*

–

Расчетное число пусков*

–

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж
трубопровода, представляемых при регистрации

рабочие чертежи Проекта 2294 – 1/1 – ТМ1 лист 10,
2294 – 1/2 – ТМ – 07 лист 1



М.П.

Подпись главного инженера предприятия (владельца трубопровода)

А.Н. Харитонов

« _____ » 20 ____ г.

* Заполняется по данным проектной организации.

Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

[illegible]

Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
23.07.10г.	Проведено техн. освидетельствование вновь смонтированного трубопровода, включающее наружный осмотр и ультразвуковое измерение дозировки толщины. По результатам осмотра, герметизации, не обнаружено. Ультразвуковое измерение проведено в соотв. с требованиями подразделов 4.12 и 5.2 ПБ 10-573-03. Величина пробного давления - 2 м/см². По результатам герм. осм. трубопровод пригоден к эксплуатации на номинальный диаметр: $R_{прб} = 1,2 \text{ м/см}^2$. Техн. осм. проведено ООО ПК "Инженерно-монтажные работы" № 02-00-00817 (КНПХ) дейст. до 01.04.2014г. Заслуженный инженер А.А. Крабчук	НО - июль 2013г. (п. 5.2.3 ПБ 10-573-03)
26.12.2011	На основании приказа ОАО АК "Якутскэнерго" от 14.12.2011, во исполнение распоряжения за № 439/А, произведено техническое освидетельствование трубопровода, выполненного по проекту, в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2003. Рос. инженер А.А. Крабчук - М.Б. Гончарова	
28.03.2012	На основании приказа ОАО "Сагаханское" от 28.12.2011 № 7348 и личного осмотра трубопровода по № 439 эксплуатация трубопровода ОАО "Монг" Шаширбаев Р.В.	
18.06.14г.	Проведено очередное техническое освидетельствование, включающее наружный осмотр, дефектов и повреждений не обнаружено. $R_{прб} = 1,2 \text{ м/см}^2$ $R_{прб} = 120 \text{ Е}$. Инженер ООО "МЕТАМ" А.А. Горюхин № 110А-0027-10615-1 до 17.01.2017г. Сергей	НО 18.06.17г.

Дата освидетельст вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
28.06.2017г.	Проведено комплексное техническое освидетельствование трубопровода, включающее наружный осмотр и гидравлическое испытание (ГН). По результатам осмотра обнаружены трещины в сварных соединениях и оборудовании. Гидравлическое испытание проведено в соответствии с требованиями ТНП, Правил промышленной безопасности ОАО, на которых применяется оборудование, работающее под давлением. По результатам технического освидетельствования трубопровод признан пригодным к эксплуатации на паспортных параметрах: $P_{раб} = 1,0 \text{ МПа}$, $t_{раб} = 120^\circ\text{C}$. Инспектор ООО "ТехСтандарт" Дюков А. В. Уд. н. АД. 16. 63210. 002 г. 28.06.2017г.	28.06.2020г.

Трубопровод зарегистрирован за № 43 Я

В Ленинском Управлении Ростехнадзора г. _____
(наименование регистрирующего органа)

в паспорте пронумеровано 31 страниц

и прошнуровано всего 16 листов,

в том числе чертежей (схем) на _____ листах

Регистраторский инспектор ОЭН [подпись] М.Б. Ренгера
(должность регистрирующего лица и его подпись)



«16» декабря 20 11 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
16
(листов)