

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный № 44 9

Наименование и адрес предприятия – владельца трубопровода:

ОАО "Сахэнергосбыт" Южная электрическая сеть

Назначение трубопровода	Паропровод от паровой противодавленческой турбины №1 до задвижки Ду 500 (для отвода пара от паровой турбины на РОУ)
Рабочая среда	пар
Рабочие параметры среды:	
– давление, МПа (кгс/см ²)	0,12 (1,2)
– температура, °С	120
Расчетный срок службы, лет*	20
Расчетный ресурс, ч*	–
Расчетное число пусков*	–

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж трубопровода, представляемых при регистрации

рабочие чертежи Проекта 2294 – 1/2 – ТМ – 03 – 017 лист 1



Подпись главного инженера предприятия (владельца трубопровода)

А.В. Каричонов



« ____ » ____ 20 ____ г.

* Заполняется по данным проектной организации.

Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

[illegible]

Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
23.07.2010	Проведено техническое освидетельствование вьюш смонтированного трубопровода, включающее наружный осмотр и гидравлическое испытание до 1,2 МПа с выдержкой. По результатам осмотра дефектов, представляющих опасность, не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соответствии с требованиями подразделов 4.12 и 5.2 ПБ 10-573-03. Величина рабочего давления - 2 МПа/см². По результатам тех. освидетельствования трубопровод пригоден к эксплуатации. Раб = 1,2 МПа/см². Тех. освидетельствование проведено в АО «К. Амурский завод» Месяц: август 2010 года № 07-00-0028 (КНПВ) дата: 20.04.2014г. Эксперт  М.Б. Кравчук	НО - июль 2013г (п.б.2.3 ПБ 10-573-03)
26.12.2011	На основании приказа ОАО «К. Амурского завода» от 14.12.2011 № 10613 «Внеочередной переосвидетельствован и признан годным к работе трубопровод, предназначенный для транспортировки жидкого азота». Ген. инженер  М.Б. Тонкова	
28.05.2012	На основании письма ОАО «Саянское» от 28.05.2012 № СЗ-7348 и личного осмотра трубопровода на КНПВ эксплуатационная проверка прошла. Ген. инженер В.Н. Шаповалов	
18.06.14	Проведено очередное техническое освидетельствование, включающее наружный осмотр. Дефектов, представляющих опасность, не обнаружено. Раб = 0,8 МПа, $\gamma_{\text{д}} = 100\%$. Эксперт ООО «МЕТАМ»  А.А. Горский Уд. № РОА - 0027-10614 до 17.01.2017г.  МЕТАМ	НО 18.06.14г.

Дата освидетельст вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
26.06.2024	Проведено периодическое техническое освидетельствование трубопровода, включающее наружный осмотр и измерение его геометрии (ГН). По результатам осмотра дефектов, препятствующих эксплуатации не обнаружено. Измерительное испытание проведено в соответствии с требованиями ПНП. Проверка прочности безопасности СПО, на которой находится оборудование, работающее под избыточным давлением. Величина предельного давления 4,6 кг/см². По результатам технического освидетельствования трубопровод признан к эксплуатации на проектных параметрах: Раб. = 1,2 кг/см², Краб. = 12,0 кг/см². Эксперт ССО „ТехСтандарт“ Бобылев А.В. до 13.10.2024 г. до 28.10.2024 г.	Н/О 26.06.2026 г.

Трубопровод зарегистрирован за № 449

в Ленинском управлении Ростехнадзора г. _____
(наименование регистрирующего органа)

в паспорте пронумеровано 31 страниц

и прошнуровано всего 16 листов,

в том числе чертежей (схем) на _____ листах

Росударственный инспектор ОЭН М.Б. Голговер
(должность регистрирующего лица и его подпись)



« 26 » декабря 20 14 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
16
(листов)