

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный № 47 Я

Наименование и адрес предприятия – владельца трубопровода:

ООО "Саманжеро" Южные электрические сети

Назначение трубопровода

Вспомогательный паропровод от
задвижки Ду 150 до паровой
конденсационной турбины №2 (для
отвода пара от паровой турбины в
деаэраторы)

Рабочая среда

пар

Рабочие параметры среды:

– давление, МПа (кгс/см²)

0,12 (1,2)

– температура, °С

120

Расчетный срок службы, лет*

20

Расчетный ресурс, ч*

–

Расчетное число пусков*

–

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж трубопровода, представляемых при регистрации

рабочие чертежи Проекта 2294 – 1/2 – ТМ – 07 – 001 лист 1



М.П.

Подпись главного инженера предприятия (владельца трубопровода)

А.В. Каримов

« _____ » _____ 20 ____ г.

* Заполняется по данным проектной организации.



Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

[illegible]

Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
14.04.2010	Проведено техническое освидетельствование вкв. сварочного трубопровода, включающее наружный осмотр и гидравлическое испытание до достижения давления. По результатам осмотра дефектов, представляющих опасность, не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соотв. с требованиями подразделов 4.12 и 5.2 ПБ 10-573-03. Величина предельного давления - 2 МПа. По результатам тех. освидетельствования трубопровод пригоден к эксплуатации на паспортных параметрах: $P_{раб} = 1,2 \text{ МПа}$. Тех. освидетельствование проведено ООО АК "Сургутгазпром" лицензия Ростехнадзора № 09-00-009814 (КНПХ) действ. до 01.04.2014. Эксперт  А. И. Кравцов	НО - июль 2013 г. № 5.2.3 ПБ 10-573-03
26.12.2011	На основании письма ООО "Сургутгазпром" от 14.12.2011 № 10613, поручениям зарегистрирован рег. № 479. После проведения работ по устранению повреждений работ по устранению повреждений трубопровода разрешен к эксплуатации. Гос. инспектор  М. Б. Генгерова	
28.03.2012	На основании письма ООО "Сургутгазпром" от 28.03.12 № 10613-7548 и личного осмотра параметров сварки № 479 (сварочная машина) с инспекцией ВЭИ-М/А. Шамширов Р. В.	
18.06.14	Проведено очередное техническое освидетельствование, включающее наружный осмотр, дефектов, представляющих опасность, не обнаружено. $P_{раб} = 0,12 \text{ МПа}$ $t_{фл} = 120^\circ \text{C}$. Эксперт ООО "МЕТАМ" А. Л. Герский уд. № НОА-0027-10615-1 до 17.01.2017 г. 	НО 18.06.17 г.

Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
14.07.2010	Проведено техническое освидетельствование вновь смонтированного трубопровода, включенное в программу осмотра и гидравлического испытания до наступления издержек. По результатам осмотра дефектов, препятствующих эксплуатации, не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соотв. с требованиями подразделов 4.12 и 5.2 ПБ 10-573-03. Испытание при давлении - 2 МПа. По результатам тех. освидетельствования трубопровод приведен к эксплуатации на паспортных параметрах: $P_{раб} = 1,2 \text{ МПа}$. Тех. освидетельствование проведено ООО АК "Эксперт-Инженер" Ростехнадзора № 09-00-009214 (КНПХ) действ. до 01.04.2014 г. Эксперт  А.Г. Кравцов	10-июня 2013 г. п. 5.2.3 ПБ 10-573-03
26.12.2011	На основании письма ООО "Сахалин-Энерго" от 14.12.2011 № 106/12, разрешившего зарегистрировать рег. № 479/12. После проверки готовности к работе, разрешено проведение работ на объекте. Гос. инспектор  М.Б. Генгерев	
28.05.2012	На основании письма ООО "Сахалин-Энерго" от 28.05.12 № 106/12-7548 и письма осматривающего персонала № 479/12. Гос. инспектор  М.Б. Генгерев	
18.06.14	Проведено очередное техническое освидетельствование вновь смонтированного трубопровода, включенное в программу осмотра и гидравлического испытания до наступления издержек. По результатам осмотра дефектов, препятствующих эксплуатации, не обнаружено. $P_{раб} = 0,12 \text{ МПа}$, $t_{исп} = 120^\circ\text{C}$. Эксперт ООО "МЕТАМ"  А.Л. Теркин № 17-01-0027-10615-1 до 17.01.2017 г. 	18.06.17 г.

Дата освидетельст вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
26.08.2021г.	Проведено периодическое техническое освидетельствование мостовидов, выполненных из стальной конструкции и сварных соединений (ПН). По результатам осмотра дефектов, влияющих на эксплуатацию не обнаружено. Мостовидные конструкции приведены в соответствие с требованиями ПН. Проведены измерения деформации в ПН, на которых используется оборудование, работающее под давлением 1,6 МПа/см². Величины предельного давления 1,6 МПа/см². По результатам технического освидетельствования, мостовидов присоединен к эксплуатации на паспортных параметрах. Проведены измерения деформации в ПН. Эксперт ООО "ТехСтандарт" Фокс д. 17.16. 03240. 002 д. 28.10. 2021г.	НД 26.08.2021г.

Трубопровод зарегистрирован за № 479

В Менском управлении Ростехнадзора г. Якутск
(наименование регистрирующего органа)

в паспорте пронумеровано 31 страниц

и прошнуровано всего 16 листов,

в том числе чертежей (схем) на _____ листах

Росударственный инспектор ОМ Н.Б. Венгоров
(должность регистрирующего лица и его подпись)



«16» декабря 2011 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
16
(листов)