

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный № 50 9

Наименование и адрес предприятия – владельца трубопровода:

ОАО "Сыктывкар" Лисне электротехниче сетт

Назначение трубопровода

Паропровод от парового сита до турбины
№2 (для подачи пара от паровых котлов
до паровой турбины)

Рабочая среда

пар

Рабочие параметры среды:

– давление, МПа (кгс/см²)

2,4 (24)

– температура, °С

350

Расчетный срок службы, лет*

20

Расчетный ресурс, ч*

–

Расчетное число пусков*

–

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж
трубопровода, представляемых при регистрации

рабочие чертежи Проекта 2294 – 1/2 – ТМ – 02 – 002 лист 1



М.п.

Подпись главного инженера предприятия (владельца трубопровода)

А.В. Каримов

« ____ » ____ 20 __ г.

* Заполняется по данным проектной организации.

Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

[illegible]

Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата освидетельст- вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
23.07.10	Протерено термическое освидетельствование НО-шом 2013 наблюдениями трубопровода, встав. (п. 5.2.3. гидро-термическое освидетельствование и гидро- термическое освидетельствование до полного использования. По результатам осмотра гидро- термическое освидетельствование, не об- наружено. Гидротермическое испытание провед- но в соотв. с требованиями п. 4.12.4 5.2. ПБ 10-573-03. Величина пробного давления - 30 МПа/см². По результатам термического освидетельст- вования трубопровода приложен к эк- сплуатации на постоянной основе. Р_{проб} = 24 МПа/см². Термическое освидетельствование проведено ООО "Агро-инженер" Исследование Ростехнадзора РД 02-00-00000 (КННН) действ. до 01.04.2013.	16.10.573-03
26.12.2011	На основании письма ООО "Агро-инженер" от 14.12.2011 № К-0013, паропровод зафиксирован рег. № 509 Поиском проверки качества работ паропроводов, проверка исполнителя для выполнения работ по эксплуатации.	
18.06.14	Проведено огневое техническое освиде- тельствование, включающее нагрет- ный осмотр, осмотр, проверку показателей температуры не обнаружено. Р_{проб} = 3,50°С. Эксперт ООО "МЕТАМ" Терехин по № НОА-0027-106 до 17.04.2017.	НО 18.06.17г.

Дата освидетельст вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
26.06.2017г.	Проведено перерасчетное техническое освидетельствование трубопровода, включающее наружный осмотр и гидравлические испытания (НН) по руководству инженера-сварщика, выполняющего эксплуатацию и обслуживание. Гидравлические испытания проведены в соответствии с требованиями ПНП. Проверка герметичности, безопасности СПД, на прочность и целостность сварочные работы, все металлические детали. Величина пробного давления 30 кг/см². По результатам технического освидетельствования, трубопровод пригоден к эксплуатации на номинальном давлении. Раб. = 24 кг/см², т.д. = 350 °C Эксперт С.С. Тихомиров № п. 19, 16, 23, 10, 652 до 28.10.2017г.	НН 26.06.2018г.

Трубопровод зарегистрирован за № 509

В Менском управлении Ростехнадзора г. _____
(наименование регистрирующего органа)

в паспорте пронумеровано 31 страниц

и прошнуровано всего 16 листов,

в том числе чертежей (схем) на _____ листах

Всудорожный инспектор ОМ ДПРЧ М.Б. Голубев
(должность регистрирующего лица и его подпись)



« 16 » декабря 20 11 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
16
(листов)