

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный № 51 9

Наименование и адрес предприятия – владельца трубопровода:

ОАО "Сахаэнерго" Якутские электрические сети

Назначение трубопровода

Паропровод от парового сита до турбины
№1 (для подачи пара от паровых котлов
до паровой турбины)

Рабочая среда

пар

Рабочие параметры среды:

– давление, МПа (кгс/см²)

2,4 (24)

– температура, °С

350

Расчетный срок службы, лет*

20

Расчетный ресурс, ч*

–

Расчетное число пусков*

–

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж
трубопровода, представляемых при регистрации

рабочие чертежи Проекта 2294 – 1/2 – ТМ – 02 – 002 лист 1



М.п.

Подпись главного инженера предприятия (владельца трубопровода)

А.В. Каримов

« _____ » _____ 20 ____ г.

* Заполняется по данным проектной организации.

Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
15.07.2010	Проведено техническое освидетельствование трубопровода, выполняющего паропровод, осмотр и гидравлическое испытание до заполнения цистерны. По результатам осмотра дефектов, препятствующих эксплуатации, не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соответствии с требованиями п. 7.12 и 5.2 ПБ 10-573-03, Величина рабочего давления - 30 кг/см². По результатам тех. освидетельствования трубопровод пригоден к эксплуатации на исправном диаметре: $P_{раб} = 24 \text{ кг/см}^2$. Техническое освидетельствование проведено ОАО «Трубоэксперт» филиалом Ростовского филиала № 00-00811 (ККПМ) дата 15.07.2014	НО-июль 2013г п. 5.2.3. ПБ 10-573-03
26.12.2011	На основании письма ООО «Трубоэксперт» от 14.12.2011 № 10013, паропровод зарегистрирован рег. № 579. Проведено гидравлическое испытание паропровода, прошедшего инспектору для получения разрешения на эксплуатацию.	
Рос. инспектор САН	М.Б. Гонгаров	
28.05.2012	На основании письма ООО «Сахарин» от 18.05.12 № КС-7548 и письма оспаривания от 15.05.12 № 519, инспекция Инспектор В.Н. Мамин	
18.06.14г	Проведено очередное техническое освидетельствование, выполняющее паропровод, осмотр. Дефектов, препятствующих дальнейшей эксплуатации не обнаружено. $P_{раб} = 24 \text{ МПа}$ $t_{ж} = 350^\circ\text{C}$ Инспектор ООО «МЕТАН» А.А. Горский № 00-0027-100000 До 17.01.2017г.	НО 18.06.17г.

Дата освидетельст- вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
26.06.2017г.	Проведено периодическое техническое освидетельствование трубопровода, включающего наружный диаметр гидравлического контура (РН) по результатам осмотра дежурных помещений эксплуатирующей организации не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соответствии с требованиями ФНП. Правильность монтажа безопасности СПД на которых осуществляется оборудование, работающее под давлением выше значения предельного давления 30 МПа. По результатам проверки параметров, труба проверена к эксплуатации на паспортных параметрах: Давл = 24 кгс/см², Темп = 85° С. Эксперт ООО "ТехСтандарт" Бажков А. Р. до 28.10.2018г. 	НО 26.06.2018г.

Трубопровод зарегистрирован за № 519

В Ленинском управлении Ростехнадзора
(наименование регистрирующего органа)

в паспорте пронумеровано 31 страниц

и прошнуровано всего 16 листов,

в том числе чертежей (схем) на _____ листах

Государственный инспектор от ДИР М.Б. Гончаров
(должность регистрирующего лица и его подпись)



М.П.

« 26 » декабря 2014 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
16
(листов)