

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный № 53 Я

Наименование и адрес предприятия – владельца трубопровода:

ОАО "Сахэнергосеть" Филиал электросетевой сети

Назначение трубопровода

Паропровод от ГПЗ до парового сита турбины №2 (для подачи пара от паровых котлов до паровой турбины)

Рабочая среда

пар

Рабочие параметры среды:

– давление, МПа (кгс/см²)

2,4 (24)

– температура, °С

350

Расчетный срок службы, лет*

20

Расчетный ресурс, ч*

–

Расчетное число пусков*

–

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж трубопровода, представляемых при регистрации

рабочие чертежи Проекта 2294 – 1/2 – ТМ – 02 – 002 лист 1



М.П.

Подпись главного инженера предприятия (владельца трубопровода)

А.В. Каримов

« _____ » 20 ____ г.

* Заполняется по данным проектной организации.

Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

[illegible]

Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
25.02.2016	Проведено техническое освидетельствование вновь смонтированного трубопровода, изготовленного по заказу ОАО "Сахарное" от 14.12.2014 г. № 10-583-03, в соответствии с требованиями до начала эксплуатации. По результатам осмотра резьбовых соединений обнаружены дефекты: трещины в резьбе с резьбовым соединением № 10-583-03. Величина максимального зазора - 30 мкм/см². По результатам технического освидетельствования трубопровода прироста к текущему на трубопроводном соединении $P_{до} = 2,4 \text{ МПа}$. Техническое освидетельствование проведено ООО "А.П. Горный" (ИНН 7456009669) (КНПН) действ. до 01.04.2017 г. И.П. Крайнов	10-июн 2013
26.12.2014	По результатам письма ОАО "Сахарное" от 14.12.2014 г. № 10-583, карсировать дренажные каналы при № 539. По результатам проверки качества работ по карсированию дренажных каналов при № 539. И.П. Крайнов	
Все инспектор ОЭН	И.П. Крайнов М.Б. Тенгеров	
28.03.14г.	На основании письма ОАО "Сахарное" от 26.12.2014 г. № 10-7548 и письма ОАО "Сахарное" от 14.12.2014 г. № 10-583, карсировать дренажные каналы при № 539. И.П. Крайнов	
18.06.14г.	Проведено очередное техническое освидетельствование, включающее наружный осмотр, дефекты, представляющие опасность для эксплуатации на обнаружены. $P_{до} = 2,4 \text{ МПа}$ $t_{до} = 350^\circ\text{C}$ И.П. Крайнов А.П. Горный до 17.01.2017г.	10 18.06.17г.

Дата освидетельст вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
26.06.2017г	Проведено перерисическое техническое освидетельствование трубопровода, выходящего наружной осмолер и гидравлическое испытание (П) По результатам осмолера дефектов, препятствующих эксплуатации не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соответствии с требованиями РНП, Правильно проведено испытание в соответствии с требованиями оборудования, работающего под избыточным давлением. Испытание проведено давлением 30 кг/см². По результатам техосвидетельствования, трубопровод пригоден к эксплуатации на паспортных параметрах: Раб. = 24 кг/см², Тр. = 250°C. Эксперт В.В. Тех.стандарты В.В. № 10. 16.02240.002 до 28.10.2024г.	10 26.06.2024г.

Трубопровод зарегистрирован за № 539

В Ленинском управлении Ростехнадзора г. _____
(наименование регистрирующего органа)

в паспорте пронумеровано 31 страниц

и прошнуровано всего 16 листов,

в том числе чертежей (схем) на _____ листах

Регистратор инспектор ОДН М.В. Рогов М.В. Рогов
(должность регистрирующего лица и его подпись)



« 26 » декабря 2011 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
16
(листов)