

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к упрощенной закупке «ОКПД2 27.11.31; Поставка дизель-генераторных установок на объект строительства Федоровского подпорного гидроузла»

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

Поставка дизель-генераторных установок на объект строительства Федоровского подпорного гидроузла.

2. ЗАКАЗЧИК

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения: 357430, Ставропольский край, Г.О. Город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина дом 2Н.

Почтовый адрес: 357430, Ставропольский край, Г.О. Город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина дом 2Н

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3.1. Целью проведения закупки является поставка дизель-генераторных установок на объект строительства Федоровского подпорного гидроузла.

4. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ)

- 4.1. Продукция должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.
- 4.2. Перечень, объем, и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1.
- 4.3. Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования приведены в таблице №2.

Таблица № 1

№ п/ п	Наименование	Тип, серия, иные характеристики продукции	Ед. изм.	Кол -во/ Объ ем	Заполняется поставщиком в ТКП	
					Цена за единицу, руб. без НДС	Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС)
1	ДГУ АД400-Т400 в контейнере	400 кВт	шт	2		

Таблица № 2

№п/п	Наименование параметра	Требование
1	2	3
Обязательные требования		
1	Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования:	
1.1	Номинальное линейное напряжение на выходе, (кВ)	0,4
1.2.	Мощность в режиме основного источника, (кВт/ кВА)	400/500

1.3	Тип двигателя	Дизельный
1.4	Время работы без дозаправки (час.)	Не менее 8
1.5	Наличие предпускового давления масла в системе смазки двигателя	Да
1.6	Количество попыток автоматического пуска двигателя электростартером, не менее	3
1.7	Поддержка двигателя в готовности к быстрому приему нагрузки (да, нет)	Да
1.8	Возможность ручного управления по месту (да, нет)	Да
1.9	Возможность очередного пуска двигателя при аварийном останове только после ручной разблокировки (да, нет)	Да
1.10	Тип системы управления электроагрегатом	Микропроцессорная
1.11	Показатели качества электроэнергии по ГОСТ Р 54149-2010 (да, нет)	Да
1.12	Наличие пожарной сигнализации (да, нет)	Да
2	Требования к конструкции, изготовлению и материалам оборудования	
2.1	Наличие распределительного щита (да, нет)	Да
2.2	Блочно-контейнерное исполнение (да, нет)	Да
2.3	Наличие АВР (да, нет)	Да
2.4	Степень защиты	Не ниже IP 54
3	Требования к экономическим параметрам поставляемого оборудования	
3.1	Назначенный срок службы (лет)	Не менее 25
3.2	Периодичность выполнения и объемов ремонтов	Не требующие ремонта на протяжении срока службы
4	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам	
4.1	Климатическое исполнение и категория размещения	У1
4.2	Температура окружающего воздуха (°C)	+40/-40
4.3	Окружающая среда	Невзрывоопасная
5	Требования к маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения оборудования	
5.1	Маркировка, упаковка и консервация (да, нет)	Да
5.2	Условия транспортировки	Любым видом транспорта
5.3	Срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных шин, ЗИП (месяц)	Не менее 36
6	Объем комплектации	
6.1	Дизель-генераторная установка	2 шт.
6.2	Комплект запчастей на гарантийный период	1 комплект на каждое ДГУ
6.3	Техническое описание и паспорт	1 комплект на каждое ДГУ
6.4	Принципиальные и монтажные схемы	1 комплект на каждое ДГУ
6.5	Эксплуатационная документация на комплектующие изделия	1 комплект на каждое ДГУ

5. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

- 5.1. Начало поставки— с даты заключения договора, по заявкам Заказчика
- 5.2. Окончание — до 31.12.2026 г.

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

- 6.1. Место поставки: РФ, Краснодарский Край, Абинский район, 2 км. Северо-восточнее станицы Федоровская, верхний бьеф Федоровского подпорного гидроузла, правый берег реки Кубань.
- 6.2. Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика с отметкой фактического количества Продукции. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12/УПД.
- 6.3. Доставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

7. ТРЕБОВАНИЕ К ПОСТАВЩИКУ (ИСПОЛНИТЕЛЮ, ПОДРЯДЧИКУ)

- 7.1. Поставщик после поставки товара должен предоставить сертификаты качества и сертификаты соответствия на поставляемую продукцию.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

- 8.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
- 8.2. Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре