



Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

Утверждаю:

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала

А.Ю. Митюхин/

2026 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт
автоматики безопасности и регулирования г. Козельск

(наименование работ)

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

Лот № 3000781

Калугаэнерго

2026

1. Место оказания услуг: Калужская область, г. Козельск, ул. Чкалова, д. 69А

2. Срок оказания услуг:

2.1. Начало оказания услуг – 01.10.2026 г.

2.2. Окончание оказания услуг – 30.04.2027 г.

3. Услуга по ОКПД2: 33.12.19.000: Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки.

4. МЕРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
33.12.19.000	Не применяется

6. Требования к Исполнителю:

6.1. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации для данного вида услуг, в том числе в соответствии с обязательными требованиями нормативных правовых актов согласно Перечню, указанному в пункте 9 Технического задания.

6.2. В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115) оказание услуг осуществляется подготовленным персоналом. Специалисты должны иметь соответствующее их должности образование, а рабочие - подготовку в объеме требований квалификационных характеристик.

6.3. Допуск лиц организации Исполнителя на объект будет производиться только по предварительно согласованным спискам и при наличии документов, подтверждающих их личность.

7. Требования к порядку оказания услуг:

7.1. Осуществлять оказание услуг на объектах Заказчика в соответствии с графиком работы учреждения (пн - чт с 08.00 до 17.00, пт с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48)

7.2. Исполнитель обязан выполнять предпусковую подготовку оборудования КИП и А к новому отопительному сезону.

7.3. Проводить ежемесячное техническое обслуживание оборудования, КИП и А.

7.4. Выполнять внеплановый (аварийный) ремонт КИП и А на основании письменной заявки Заказчика, за счет средств Заказчика с оформлением дополнительного соглашения.

7.5. Проводить подготовку оборудования КИП и А к окончанию отопительного сезона.

7.6. Разработать и представить на утверждение Заказчику график оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматики безопасности и регулирования.

7.7. Производить записи в журнал технического обслуживания и другой эксплуатационной документации в соответствии с требованиями вышеуказанных правил.

8. Требования, устанавливаемые Заказчиком к сроку, объему предоставления гарантий и качества:

8.1. Срок и объем предоставления гарантий качества оказанных услуг должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных действующим законодательством РФ для данного вида услуг, и действовать в течение всего периода оказания услуг.

8.2. Качество оказываемых услуг должно соответствовать действующим в Российской Федерации техническим нормам, регламентам, стандартам и предписаниям, инструкциям фирм-изготовителей.

9. Оказание услуг должно быть выполнено в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 от 17.06.2017

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"
- ГОСТ Р 50831-2025 Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования от сентября 2025 года.
- ГОСТ Р 55173-2012 Установки котельные. Общие технические требования от 01.07.2014 г.
- Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (утверждены тем же приказом Минэнерго России № 511)

Начальник СЭЗиС



А.В. Новосельцев