




Плита П2 (1:50)



А (1:10)



Вид А (1:10)



Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные						Изделия закладные				
	Арматура класса					Всего	Прокат марки				Всего
	A500C			A240			C235		C245		
	ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 5781-82			ГОСТ 103-2006		ГОСТ 8240-97		
	Ø10		Итого	Ø10	Итого		-10х100	Итого	16У	Итого	
П2	4,22		4,22	1,12	1,12	5,34	5,04	5,04	97,7	97,7	102,74


Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
3	
4	

Спецификация


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
		<u>Сборочные единицы</u>			
Пр1	2297-32-00-КЖЗ.И-Пр1	Проушина Пр1	4	1,26	
		<u>Детали</u>			
1		Швеллер $\frac{16\text{У ГОСТ 8240-97}}{C245\text{ ГОСТ 27772-2021}^1}$ L=1800	2	25,56	
2		Швеллер $\frac{16\text{У ГОСТ 8240-97}}{C245\text{ ГОСТ 27772-2021}^1}$ L=1640	2	23,29	
3*		2ф-10-A500С ГОСТ 34028-2016, L=665	4	0,41	
4*		2ф-10-A500С ГОСТ 34028-2016, L=690	6	0,43	
5		10-A-I A(240) ГОСТ 5781-82, L=110	16	0,07	
		<u>Материалы</u>			
C1	ГОСТ 23279-2012	ЗС $\frac{12\text{-A500C-200 (140)}}{12\text{-A500C-200 (100)}}$ 159x175	2	28,05	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон класса В20, W8, F150	0,47	-	м ³
	ТУ 2312-017-53945212-2007	Краска для наружных работ"ПРИМ ПЛАТИНА" (объем учтен в 2 слоя)	3,96	-	м ²
		Грунтовка для наружных работ "ПРИМ ПЛАТИНА" (объем учтен в 1 слой)	1,98	-	м ²

Плита П2 (1:20)
(армирование)




Б (1:10)


(армирование)



а-а (1:20)
(армирование)



б-б (1:20)
(армирование)



- 1 Открытые поверхности закладных деталей окрасить двумя слоями грунт-эмали "ПРИМ ПЛАТИНА" ТУ 2312-017-53945212-2007 по слою грунта "ПРИМ ПЛАТИНА".
- 2 Минимальный диаметр оправки для стержней периодического профиля $d_{оп} = 5d_s$ при $d_s < 20$ мм.
- 3 Размеры гнутых стержней в таблице ведомости деталей указаны по наружным граням.

						2297-32-00-КЖЗ.И-П2			
						Плита П2	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата		Р	1235,24	
Разработал	Смагин				02.06.2026				
Проверил	Старшинин				02.06.2026				
							Лист	Листов 1	
Н. контр.	Стока				02.06.2026			АО "Институт Гидропроект"	
Нач. отд.	Старшинин				02.06.2026			ОАНИРП 2026	