


«Утверждаю»
Первый заместитель Генерального директора
- главный инженер АО «Сахаэнерго»

 /Копырин Н.М./

« 15 » 01 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД — 80.20.10.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты объектов Олекминского РЭС»

Лот № 41601-ТО ПРОД-2026-СахаЭ

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

ТОиППР	техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт
ТТ	технические требования
СПЗ	системы противопожарной защиты
СПТ	системы пожаротушения
СПС	системы пожарной сигнализации
СОУЭ	системы оповещения и управления эвакуацией
АДЭС	автоматизированная дизельная электростанция
ДЭС	дизельная электростанция
ППКОП	прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
ИПП	извещатель пожарный пламени
ДИП	дымовой извещатель пожарный
ИПР	извещатель пожарный ручной
ИПТ	извещатель пожарный тепловой
РИП	резервный источник питания
АКБ	аккумуляторная батарея
ПРО	прибор речевого оповещения
МПП	модуль порошкового пожаротушения
АРМ	автоматизированное рабочее место

1.2. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД — 80.20.10.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты объектов Олекминского РЭС»

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

№ п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место оказания услуг)	Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги)	Примечания
1	2	3	4	5
1.	СПЗ Административного здания №2	РФ, РС(Я), Олёкминский район, г. Олёкминск, ул. Мелиораторов, 21а	Административное здание (инв.000012564)	Все объекты расположены в пределах территории производственной базы Олёкминского РЭС
2.	СПЗ Проходная(КПП) РПБ	РФ, РС(Я), Олёкминский район, г. Олёкминск, ул. Мелиораторов, 21а	Проходная(КПП) РПБ	-
3.	СПЗ Гараж №1	РФ, РС(Я), Олёкминский район, г. Олёкминск, ул. Мелиораторов, 21а	Гараж №1	-
4.	СПЗ Гараж №3	РФ, РС(Я), Олёкминский район, г. Олёкминск, ул. Мелиораторов, 21а	Гараж №3 (инв.000002850)	-
5.	СПЗ Гараж №4 РПБ	РФ, РС(Я), Олёкминский район, г. Олёкминск, ул. Мелиораторов, 21а	Гараж №4 РПБ (инв.000007321)	-
6.	СПЗ Гараж №5 РПБ	РФ, РС(Я), Олёкминский район, г. Олёкминск, ул. Мелиораторов, 21а	Гараж №5 РПБ (инв.000004568)	-
7.	СПЗ Котельная РПБ	РФ, РС(Я), Олёкминский район, г. Олёкминск, ул. Мелиораторов, 21а	Котельная	-
8.	СПЗ Теплый склад РПБ	РФ, РС(Я), Олёкминский район, г. Олёкминск, ул. Мелиораторов, 21а	Теплый склад РПБ (инв.000007322)	-
9.	СПЗ Сварочный цех	РФ, РС(Я), Олёкминский район, г. Олёкминск, ул. Мелиораторов, 21а	Сварочный цех (инв.000004563)	-

10.	СПЗ Слесарный цех	РФ, РС(Я), Олёкминский район, г. Олёкминск, ул. Мелиораторов, 21а	Слесарный цех (инв.000007324)	-
11.	СПЗ АДЭС в с. Куду-Кюель	РФ, РС(Я), Олёкминский район, с. Куду-Кюель, ул. Попова, 9	АДЭС с. Куду-Кюель (инв.000015559)	-
12.	СПЗ ДЭС Бесь-Кюель	РФ, РС(Я), Олёкминский район, с. Бясь-Кюель, пер. Энергетиков, 1	ДЭС Бесь-Кюель (инв.000012834)	-
13.	СПЗ ДЭС с. Дабан	РФ, РС(Я), Олёкминский район, с. Дабан	ДЭС с. Дабан (инв.000009456)	-
14.	СПЗ ДЭС с. Даппарай	РФ, РС(Я), Олёкминский район, с. Даппарай, пер. Ручейный, 1	ДЭС с. Даппарай (инв.000011657)	-
15.	СПЗ ДЭС с. Дельгей	РФ, РС(Я), Олёкминский район, с. Дельгей, ул. Набережная, 34	ДЭС с. Дельгей (инв.000005138)	-
16.	СПЗ ДЭС с. Иннялы	РФ, РС(Я), Ленский район, с. Иннялы, ул. Центральная, 35	ДЭС п. Иннялы (инв.000012067)	-
17.	СПЗ АДЭС с. Иннях	Олёкминский район, с. Иннях	ДЭС с. Иннях (инв.000005128)	-
18.	СПЗ ДЭС с. Малыкан	РФ, РС(Я), Олёкминский район, с. Малыкан, ул. Подгорная, 1	ДЭС с. Малыкан (инв.000012236)	-
19.	СПЗ ДЭС с. Марха	РФ, РС(Я), Олёкминский район, с. Марха, ул. Набережная	АДЭС с. Марха (инв.000013160)	-
20.	СПЗ ДЭС с. Мача	РФ, РС(Я), Олёкминский район, с. Мача, ул. Строда, 4	АДЭС с. Мача (инв.000015508)	-
21.	СПЗ ДЭС с. Натора	РФ, РС(Я), Ленский район, с. Натора	ДЭС п. Натора (инв.000012078)	-
22.	СПЗ ДЭС с. Олом	РФ, РС(Я), Олёкминский район, с. Олом	ДЭС с. Олом (инв.000005130)	-
23.	СПЗ ДЭС с. Чапаево	РФ, РС(Я), Олёкминский район, п. Чапаево, ул. Лесная, 1а	АДЭС с. Чапаево (инв.000015483)	-

24.	СПЗ ДЭС с. Саняхтах	РФ, РС(Я), Олёкминский район, с. Саняхтах, ул. ул. Полевая, 2	ДЭС с. Саняхтах (инв.000009815)	-
25.	СПЗ ДЭС с. Тинная	РФ, РС(Я), Олёкминский район, с. Тинная, ул. Школьная, 5	ДЭС с. Тинная (инв.000005141)	-
26.	СПЗ ДЭС с. Токко	РФ, РС(Я), Олёкминский район, с. Токко, пер. Станционный, 9	ДЭС с. Токко (инв.000005984)	-
27.	СПЗ ДЭС с. Турукта	РФ, РС(Я), Ленский район, с. Турукта	ДЭС п. Турукта (инв.000012103)	-
28.	СПЗ ДЭС с. Тяня	РФ, РС(Я), Олёкминский район, с. Тяня, ул. Алёши Алексеева, 1	ДЭС с. Тяня (инв.000004470)	-
29.	СПЗ ДЭС с. Урицкое	РФ, РС(Я), Олёкминский район, с. Урицкое, ул. Центральная, 42б	АДЭС с. Урицкое (инв.000013955)	-
30.	СПЗ ДЭС с. Хамра	РФ, РС(Я), Ленский район, с. Хамра	ДЭС с. Хамра (инв.000012114)	-

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

№ п/п	Наименование услуг / этапа услуг	Перечень оборудования	Ед. измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	ТОиППР СПЗ Административного здания №2	ППКОП Гранит 8 ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» ИПТ «103-5/1-А3» РИП «12В 7А» Оповещатель «Маяк» Табло «Выход» АКБ 12V ПРО «Рокот»	шт	1 46 2 6 1 1 2 5 1
2.	ТОиППР СПЗ Проходная(КПП) РПБ	ППКОП Гранит 8	шт	1

		ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» Табло «Выход» Оповещатель «свирель»		13 1 1 1
3.	ТОиППР СПЗ Гараж №1	ППКОП Кварц ИПР «513-10» ИПП «Спектрон-201» Оповещатель «Маяк» Оповещатель «Сирена» Табло «Выход»	шт	1 1 4 1 1 1
4.	ТОиППР СПЗ Гараж №3	ППКОП Кварц ИПР «513-10» ИПП «Спектрон-201» Оповещатель «Маяк» Оповещатель «Сирена» Табло «Выход»	шт	1 1 4 1 1 1
5.	ТОиППР СПЗ Гараж №4 РПБ	ППКОП Кварц ИПР «513-10» ИПП «Спектрон-201» Табло «Выход» МПП «Буран-2.5» МПП «Тунгус» Оповещатель «Свирель»	шт	1 1 6 1 7 2 1
6.	ТОиППР СПЗ Гараж №5 РПБ	ППКОП Кварц ИПП «Спектрон-201» ДИП «212 - 141» МПП «Буран-2.5» МПП «Тунгус»	шт	1 4 2 13 6
7.	ТОиППР СПЗ Котельная РПБ	ППКОП Гранит 8 ИПР «513-10» ДИП «212 - 141» ИПП «Спектрон-201» ИПТ «103-5/1-А3» МПП «Буран-2.5» МПП «Тунгус» Оповещатель «Сирена» Табло «Выход» Табло «Порошок! уходи»	шт	1 2 2 1 6 1 2 1 3 1
8.	ТОиППР СПЗ Теплый склад РПБ	ППКОП Кварц ИПП «Спектрон-201» ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» Табло «Выход» Оповещатель «Маяк» Оповещатель «Сирена»	шт	1 2 5 1 1 1 1
9.	ТОиППР СПЗ Сварочный цех	ППКОП Гранит 8 ИПТ «103-5/1-А3» ИПР «513-10» Табло «Выход» Оповещатель «Маяк» Оповещатель «Сирена»	шт	1 5 2 2 1 1
10.	ТОиППР СПЗ Слесарный цех	ППКОП Кварц	шт	1

		ИПП «Спектрон-201» ИПР «513-10» Табло «Выход» Оповещатель «Маяк» Оповещатель «Сирена»		3 1 1 1 1
11.	ТОиППР СПЗ АДЭС в с. Куду-Кюель	ППКОП «С2000-М» ППКОП «Сигнал 20» ППКОП «С2000 АСПТ» ППКОП «С2000 М» ППКОП «С2000 КПБ» ДИП «212 - 141» ИПТ «103-5/1-А3» ИПР «513-10» ИПП «Спектрон-201» РИП «12В 7А» МПП «Буран-2.5» Оповещатель «Свирель-2» Табло «Порошок уходи» Табло «Порошок не входи» Табло «Автоматика откл»	шт	1 1 1 1 1 22 36 2 3 1 12 2 1 2 2
12.	ТОиППР СПЗ ДЭС Бесъ-Кюель	ППКОП «ВЭРС 8» ДИП «212 - 141» ИПР «ЗСУ» ИПТ «103-5/1-А3» Оповещатель «NAVIGard» Табло «Выход»	шт	1 17 1 10 5 3
13.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Дабан	ППКОП «Гранит 3» ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» ИПП «Спектрон-201» ИПТ «103-5/1-А3» МПП «Буран-2.5» Оповещатель «Маяк» Оповещатель «Свирель» Табло «Выход»	шт	1 2 2 2 6 6 2 1 2
14.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Даппарай	ППКОП «Гранит 8» ППКОП «Гранит 3» ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» ИПТ «103-5/1-А3» ИПП «Аметист» РИП «Рапан-40» МПП «Буран-2.5» Оповещатель «Свирель-2» Табло «Выход»	шт	1 1 18 8 6 7 1 14 1 8
15.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Дельгей	ППКОП «Гранит 24» ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» ИПП «Аметист» РИП «Рапан-60» МПП «Буран-2.5» Оповещатель «Маяк» Табло «Выход»	шт	1 22 11 9 1 9 14 11

16.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Иннялы	ППКОП «Гранит 5» ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» ИПП «Аметист» МПП «Буран-2.5» Оповещатель «Маяк» Табло «Выход»	шт	1 4 3 2 8 3 3
17.	ТОиППР СПЗ АДЭС с. Иннях	ППКОП «С2000М» ППКОП «С2000 АСПТ» ППКОП «С2000 КПБ» ДИП «34А» ИПР «513-3М» С2000 ИП 03 ИПП «Спектрон» ИПТ «С2000 ИП-3» МПП «Буран-2.5» Ампула «Bontel» Оповещатель «Свирель-2» Табло «Порошок уходи» Табло «Порошок не входи» Табло «Автоматика откл»	шт	1 1 1 16 20 16 4 20 10 5 6 2 5 5
18.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Малыкан	ППКОП «Гранит 8» ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» ИПП «Аметист» МПП «Буран-2.5» Оповещатель «Маяк» Табло «Выход»	шт	1 4 2 2 6 3 2
19.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Марха	ППКУП «ВЭРС-ПУ» ППКОП «ВЭРС-ПК» Расширитель направлений пожаротушения «ВЭРС- РНП-01» Устройство сигнально-пус- ковое «УСП-101-110-Э» Устройство сигнальное-пус- ковое для ручного «УСП- 101-Р» Резервный источник питания ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» ИПР «535-«Спектрон» ИПТ «101-10МТ/Ш-А1» МПП «Буран-2.5» Огнетушитель «ОСП-1» Оповещатель «Маяк» Оповещатель световой «По- рошок уходи» Оповещатель световой «По- рошок не входи» Оповещатель световой «Ав- томатика отключена» Табло «Выход»	шт	1 1 2 6 6 1 21 6 1 12 18 4 3 2 4 4 2

20.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Мача	ППКОП «С2000 М» ППКОП «С2000 КДЛ» АРМ «Орион-Про» ППКОП «С2000 КПБ» ППКОП «С2000 БКИ» ППКОП «С2000 СП1» ДИП «34А» ИПР «513-3М» ИПП «С2000 Спектрон» ИПТ «С2000 ИП-02-02» МПП «Буран-2.5» ПРО «Рокот» Табло световое Громкоговоритель «АС-2-2»	шт	1 1 1 1 1 1 9 3 2 7 15 1 11 2
21.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Натора	ППКОП «Гранит-3» ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» ИПП «Спектрон» ИПТ «103-5/1-А3» МПП «Буран-2.5» Оповещатель «Маяк» Табло «Выход»	шт	1 4 5 4 14 6 1 5
22.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Олом	ППКОП «Кварц» ИПР «513-10» ИПТ «103-5/1-А3» МПП «Буран-2.5» Оповещатель «Маяк» Табло «Выход»	шт	1 1 4 4 2 1
23.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Чапаево	ППКОП «Сигнал 20» ППКОП «С2000 АСПТ» ППКОП «С2000 М» ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» МПП «Буран-2.5» Оповещатель «Свирель-2» Табло «Порошок уходи» Табло «Порошок не входи» Табло «Автоматика откл»	шт	1 1 1 12 1 10 2 1 2 2
24.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Саняхтах	ППКОП «Гранит-8» ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» ИПР «535» ИПТ «114» МПП «Буран-2.5» Оповещатель «Маяк» Табло «Выход»	шт	1 6 5 1 31 9 5 6
25.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Тинная	ППКОП «Гранит-5» ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» ИПТ «103-5/1-А3» ИПП «Аметист» МПП «Буран-2.5» Оповещатель «Маяк»	шт	1 4 2 18 4 9 2

		Табло «Выход»		6
26.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Токко	ППКОП «Гранит-5» ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» ИПТ «103-5/1-А3» ИПП «Спектрон» МПП «Буран-2.5» Оповещатель «Маяк» Табло «Выход»	шт	1 4 5 9 4 9 3 5
27.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Турукта	ППКОП «Гранит-3» ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» ИПТ «103-5/1-А3» ИПП «Спектрон» МПП «Буран-2.5» Оповещатель «Маяк» Табло «Выход»	шт	1 4 2 9 2 9 1 2
28.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Тяня	ППКОП «Гранит-8» ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» ИПТ «103-5/1-А3» ИПП «Спектрон» МПП «Буран-2.5» Оповещатель «Маяк» Табло «Выход»	шт	1 4 2 16 4 9 4 4
29.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Урицкое	ППКОП «С2000 АСПТ» ППКОП «С2000 КПБ» ДИП «34А» ИПР «513» ИПТ «С2000 ИП-03» ИПП «С2000 Спектрон» МПП «Буран-2.5» Ампула «Bontel» Оповещатель «Свирель-2» Табло «Порошок уходи» Табло «Порошок не входи» Табло «Автоматика откл»	шт	1 1 16 3 24 4 12 5 6 2 5 5
30.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Хамра	ППКОП «Гранит-3» ДИП «212 - 141» ИПР «513-10» ИПТ «103-5/1-А3» ИПП «Спектрон» МПП «Буран-2.5» Оповещатель «Маяк» Табло «Выход»	шт	1 4 2 6 2 7 1 2

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

№ п/п	Наименование услуг/ этапа услуг	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг
-------	---------------------------------	---	---

1	2	3	4
1.	ТОиППР СПЗ Административного здания №2	с начала первого месяца от даты заключения договора	24 месяца (8 кварталов) с начала оказания услуг
2.	ТОиППР СПЗ Проходная(КПП) РПБ		
3.	ТОиППР СПЗ Гараж №1		
4.	ТОиППР СПЗ Гараж №3		
5.	ТОиППР СПЗ Гараж №4 РПБ		
6.	ТОиППР СПЗ Гараж №5 РПБ		
7.	ТОиППР СПЗ Котельная РПБ		
8.	ТОиППР СПЗ Теплый склад РПБ		
9.	ТОиППР СПЗ Сварочный цех		
10.	ТОиППР СПЗ Слесарный цех		
11.	ТОиППР СПЗ АДЭС в с. Куду-Кюель		
12.	ТОиППР СПЗ ДЭС Бесъ-Кюель		
13.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Дабан		
14.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Даппарай		
15.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Дельгей		
16.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Иннялы		
17.	ТОиППР СПЗ АДЭС с. Иннях		
18.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Малыкан		
19.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Марха		
20.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Мача		
21.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Натора		
22.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Олом		
23.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Чапаево		
24.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Саньях-тах		
25.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Тинная		
26.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Токко		
27.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Турукта		
28.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Тяня		
29.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Урицкое		
30.	ТОиППР СПЗ ДЭС с. Хамра		

2.2. Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг (позиции № 1-21 Таблицы 2 «Перечень и объем оказываемых услуг»): «ОКЦД — 80.20.10.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты объектов Олекминского РЭС»

№ п/п	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям			Предложение участника по характеристикам и параметрам
		4	5	6	
1	2	3	4	5	6
1.	Требования к оказанию услуг	-//-	-//-	-//-	-//-
1.1.	Общие требования к оказанию услуг	-//-	-//-	-//-	-//-
1.1.1.	Настоящие ТТ устанавливают объем, состав и содержание услуг по ТОиППР СПЗ объектов Филиала Заказчика	Согласие с требованием	-	-	-
1.1.2.	В перечень СПЗ объектов Филиала Заказчика входят СПЗ, СПС, СОУЭ	Согласие с требованием	-	-	-
1.1.3.	На ТОиППР передаются все СПЗ, эксплуатируемые на объектах филиала Заказчика	Согласие с требованием	-	-	-
1.1.4.	Под ТОиППР систем понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль за техническим состоянием аппаратуры и поддержание ее в исправном состоянии в течение установленного срока службы	Согласие с требованием	-	-	-
1.1.5.	Периодичность ТОиППР СПЗ - ежеквартально	Согласие с требованием	-	-	-
1.1.6.	Исполнитель, оказывая услуги, руководствуется следующими нормативными документами: - РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;	Согласие с требованием	-	-	-

	- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; - ГОСТ Р 59638 «Системы пожарной сигнализации»; - ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические» - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» - СП 3.13130.2009.Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" - СП 485.1311500.2020. "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; - Правила противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479			
1.2.	Требования к способам оказания услуг	-/-	-/-	-/-
1.2.1.	Исполнитель оказывает услуги по ТОиППР СПЗ, указанных в таблице №2 настоящих ТТ, в полном объеме и с установленной п. 1.1.5 таблицы №4 настоящих ТТ периодичностью	Согласие с требованием	-	-
1.2.2.	После заключения Договора Исполнитель в течение 10-ти рабочих дней разрабатывает и предоставляет Заказчику на согласование план-график оказания услуг по ТОиППР СПЗ	Согласие с требованием	-	-

1.2.3.	После заключения Договора Исполнитель в месячный срок проводит техническое освидетельствование установок на предмет технической возможности и экономической целесообразности их использования по назначению и предоставляет Заказчику, подписанный руководителем Исполнителя, Акт технического освидетельствования СПЗ по каждому объекту Филиала Заказчика с приложением дефектных ведомостей и предложением о возможности или невозможности восстановления работоспособности СПЗ в рамках оказания услуг по ТОиППР	Согласие с требованием	-	-
1.2.4.	После заключения Договора Исполнитель в двухмесячный срок оформляет паспорта СПТ, СПС и СОУЭ и предоставляет Заказчику	Согласие с требованием	-	-
1.2.5.	После заключения Договора Исполнитель в двухмесячный срок разрабатывает, а при наличии пересматривает Инструкцию по обслуживанию СПТ, СПС и СОУЭ на объектах Филиала Заказчика, включая действия работников в случае сработки СПЗ или выхода из строя. Согласовывает с руководителями объектов Филиала Заказчика	Согласие с требованием	-	-
1.2.6.	В случае отсутствия на объекте Журнала эксплуатации СПЗ, Исполнитель при первом проведении ТОиППР заводит новый Журнал	Согласие с требованием	-	-
1.2.7.	В течение срока действия Договора Исполнитель обеспечивает устранение отказов СПЗ по вызову Заказчика в течение рабочего дня, при невозможности устранения отказов дистанционным методом незамедлительно обеспечивает выезд специалистов на объект Филиала Заказчика, либо в иное время по согласованию с Заказчиком	Согласие с требованием	-	-
1.2.8.	Во время выполнения ТОиППР СПЗ Исполнитель должен выполнить:	Согласие с требованием	-	-

	-Проверку работоспособности приемно-контрольных приборов; -Диагностику и тестирование пожарных извещателей; -Обслуживание систем оповещения; -Проверку линий связи, беспроводной связи и электропитания; -Тестирование резервного источника питания в режиме отключения основного источника питания; -Профилактика и чистка оборудования.			
1.2.9.	Исполнитель 1 раз в год проводит проверку системы внутреннего противопожарного трубопровода, технического обслуживания и ремонт вентилей пожарных кранов, диаметр условного прохода до 50 мм.	Согласие с требованием	-	-
1.2.10.	Исполнитель 1 раз в год выполняет перекатку пожарных рукавов	Согласие с требованием	-	-
1.2.11.	По завершению проверки системы внутреннего противопожарного трубопровода и перекатки пожарных рукавов на шкаф пожарного крана Исполнитель наклеивает этикетку с указанием: - наименования и адреса организации проводившей техническое обслуживание и испытание кранов внутреннего пожарного водопровода; - даты проведения технического обслуживания и испытание кранов пожарного водопровода; - фамилии и должности лица, проводившего техническое обслуживание и испытание кранов пожарного водопровода.	Согласие с требованием	-	-
1.2.12.	По завершению проверки системы внутреннего противопожарного трубопровода и перекатки пожарных рукавов Исполнитель оформляет Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность, копию предоставляет на эл. адреса Заказчика.	Согласие с требованием	-	-
1.3.	Требования к процедурам оказания услуг	-//-	-//-	-//-

1.3.1.	Исполнитель обязан не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора на оказание услуг уведомить об этом в электронной форме посредством заполнения соответствующей интерактивной формы в федеральной государственной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" лицензирующий орган.	Согласие с требованием	-	-
1.3.2.	Исполнитель заблаговременно направляет в адрес Заказчика письмо с предоставлением копий документов, согласно Приложению №1 ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахаэнерго»»	Согласие с требованием	-	-
1.3.3.	По прибытию в Филиал Заказчика, Исполнитель проходит инструктаж в административном здании Филиала Заказчика и получает допуск на объекты	Согласие с требованием	-	-
1.3.4.	Исполнитель проводит ТОиППР на объектах Филиала Заказчика, заполняет Акты проверки работоспособности и Журналы эксплуатации систем противопожарной защиты на каждом объекте	Согласие с требованием	-	
1.3.5.	Исполнитель проводит согласование Актов проверки работоспособности с руководством Филиала Заказчика, копию предоставляет на эл. адреса Заказчика.	Согласие с требованием	-	
1.4.	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам	-/-	-/-	-/-
1.4.1.	Исполнитель за свой счёт осуществляет замену, непригодного для дальнейшего использования оборудования систем (в частности замена ШКОП, АКБ, извещателей, оповещателей и кабельных линий) суммарная стоимость которых, за весь период действия Договора, не превышает 10 (десяти)% годовой стоимости оказания услуг	Согласие с требованием	-	
1.5.	Требования к персоналу исполнителя	-/-	-/-	-/-

1.5.1.	Наличие у Исполнителя не менее одного квалифицированного работника, прошедшего подготовку по направлению «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» или аналогичному	-	Предоставление подтверждающего документа	
1.5.2.	Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши (наушники), системы обеспечения безопасности работ на высоте), спецодеждой и спецобувью в соответствии с видами работ и типовыми отраслевыми нормами.	Согласие с требованием	-	
2.	Требования к результатам услуг	-//-	-//-	-//-
2.1.	Общие требования к результатам услуг	-//-	-//-	-//-
2.1.1.	Результат работ должен соответствовать настоящим ТТ и условиям Договора	Согласие с требованием	-	
2.2.	Требования к безопасности использования результатов оказания услуг	-//-	-//-	-//-
2.3.	Требования к приемке результата оказания услуг	-//-	-//-	-//-
2.3.1.	Исполнитель направляет, согласованные с руководством Филиала, Акты проверки работоспособности (копии), копии записи из Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты, Акт выполненных работ, Счёт на оплату и Счёт-фактуру не позднее первой недели следующего месяца Заказчику	Согласие с требованием	-	
2.3.2.	Стоимость выполненных работ исчисляется количеством проверенных объектов, на которых проведено ТОиППР (согласно представленным Актам проверки работоспособности)	Согласие с требованием	-	
2.4.	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг	-//-	-//-	-//-
2.4.1.	Оформление Акта проверки работоспособности по форме Приложения №4 Договора.	Согласие с требованием	-	

2.4.2.	Наименование объектов, приборов извещателей в Акте проверки работоспособности согласно Таблице №2.	Согласие с требованием	-	
2.4.3.	В акте указать подробное описание выполненных работ по ТО (п.1.2.8) с упоминанием о состоянии приборов, извещателей, оповещателей, указателями и прочее.	Согласие с требованием	-	
3.	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя	-//-	-//-	-//-
3.1.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.	Согласие с требованием	-	
4.	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора	-//-	-//-	-//-
4.1.1.	В соответствии с Приложением №1 ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахэнергто»»	Согласие с требованием	-	

3. Требования к участнику

Таблица 5. Перечень квалификационных требований

№ п/п	Требования к Участникам	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям
1.	Требования к наличию опыта: Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных договоров, соответствующих профилю лота, в количестве не менее 1 исполненного договора за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки.	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: копии договоров, подписанных с обеих сторон; копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. Отсутствие подтвержденного требуемого опыта является основанием для отклонения заявки Участника.
2.	Требования к наличию лицензии: Наличие у Исполнителя действующей лицензии МЧС России на данный вид деятельности, согласно Федеральному закону от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»	В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей лицензии или выписку из реестра лицензий.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

5. Приложения

Приложение № 1: ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахазэнерго»»

Разработал:

Специалист 1 кат. ГППиОСПЗ ПЦ АО «Сахазэнерго»

Слепцов А.А.

Согласовал:

Главный эксперт ГПиПБ УНПБиОТ АО «Сахазэнерго»

Горохов А.В.

И.о. начальника УНПБиОТ АО «Сахазэнерго»

Егоров П.И.