

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр» -
«Смоленскэнерго»



А.А. Колдунов

«25» июня 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку проволоки нихромовой
Лот 203В

1. Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» проводит закупку проволоки нихромовой (далее Продукция).

2. Общие требования.

2.1. Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах, указанных в Приложении к ТЗ.

2.2. Технические требования и характеристики продукции должны соответствовать значениям, приведённым в Приложении к ТЗ.

2.3. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:
- продукция должна быть новой, ранее не использованной.

2.4. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях Изготовителя, ГОСТ 7566, ГОСТ 14192, ГОСТов перечисленных в Приложении к ТЗ.

2.5. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.6. Правила приёмки продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ перечисленным в Приложении к ТЗ.

2.5. Способ укладки и транспортировки продукции, должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Покупателя. Поставщик должен за свой счёт и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции требованиям ТЗ (Приложение к ТЗ), Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения от Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Состав технической и эксплуатационной документации

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- сертификаты или другие документы на русском языке, предусмотренные Изготовителем, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность продукции.

5. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

Базис поставки – DDP (ИНКОТЕРМС-2020) по адресу: 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, 7.

6. Правила приёмки продукции.

Каждая партия продукции проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» при получении её на склад.


В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счёт заменить поставленную продукцию.

7. Стоимость продукции.

В стоимость продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Покупателя (Грузополучателя), стоимость тары, стоимость запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Покупателя (Грузополучателя).

Заместитель начальника УРС

филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»



С.Ю. Терентьев

№ п/п	Номер материала	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	Предоставление национального режима в соответствии с ПП №1875 от 23.12.2024		Характеристики, значения нагрузки или параметра	
					ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)		
1.	2452320	Проволока 3,0-X20H80	КГ	6,00	24.34.13.190	Преимущество	Нормативные документы	ГОСТ 10994-74; ГОСТ 12766.1-90
							Тип материала	Прецизионный жаростойкий сплав с высоким электрическим сопротивлением
							Маркировка	X20H80
							Диаметр, мм	3
							Относительное удлинение, %, не менее	20
							Временное сопротивление разрыву, кгс/мм.кв, не менее	102
							Плотность, г/см3	8,2-8,5
							Рабочая температура, °С	до 1200
							Температура плавления, °С	около 1400
							Длина 1 кг, (м) не менее	16,85
							Химический состав (основные элементы)	
							Хром (Cr)	20-23%
							Никель (Ni)	72,65–79,1 %
							Железо (Fe)	до 1%
							Кремний (Si)	1-1,5%
							Марганец (Mn)	до 0,6%
							Алюминий (Al)	до 0,2%
							Титан (Ti)	до 0,2%
							Углерод (C)	до 0,06%
							Фосфор (P)	до 0,02%
							Сера (S)	до 0,015%
							Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия	Предоставляются в момент поставки товара