

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр» –
«Смоленскэнерго»



/ А.А. Колдунов
М.П. « 03 » августа 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку запасных частей к выключателям/разъединителям
Лот № 3061**

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» (Покупатель) производит закупку запчастей к выключателям и разъединителям для восстановления работы ячейки Л-622 и пополнения аварийного запаса СПС.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Точка поставки	Срок поставки
Смоленскэнерго	214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5	30 календарных дней с момента заключения договора

2. Общие требования.

2.1 К поставке допускаются запчасти, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей запчастей условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;
- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

2.2 При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

2.3 Запчасти должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ 8024 (для конкретного типа номенклатуры), ГОСТ 33004 (для изделий из стекла), ГОСТ 21400 (для изделий из стекла химико-лабораторного), ГОСТ 13268 (для электронагревателей трубчатых), ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.

2.4 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения запчастей должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192, ГОСТ 2991, ГОСТ 16511. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки запчастей должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка запчастей должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы изделий.

2.5 Срок изготовления запчастей должен быть не более полугода от момента поставки.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев со дня ее поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае значительного ухудшения характеристик продукции, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка запчастей, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов. Маркировка производится непосредственно на изделии. Маркировка запчастей должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении изделий в режимах и условиях, установленных соответствующими стандартами или техническими условиями на изделия конкретных серий и типов.


По всем видам запчастей Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых изделий на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601.

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия заявляемой номенклатуры должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СПС УВС



В.В. Спиридонов

Номер материала	Наименование материала	ЕИ	Кол-во	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	ПРИМЕЧАНИЕ
				ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)		
2001175	Изолятор проходной d36 для КРУ К-104М	шт.	12	27.90.33.110	преимущество	Назначение- Изолятор предназначен для проведения и изоляции токоведущих элементов, находящихся под напряжением Номинальное напряжение 6 (10) кВ Номинальный ток 1600 А Материал изолятора- Фарфор Материал контакта - сборные детали изготовлены из медного проката марки М1 Покрытие контакта - износостойкое и антикоррозийное покрытие СР24 Диаметр изолятора (посадочный диаметр) 36 мм Место установки - высоковольтный отсек КРУ Тип КРУ К-104М	
2017944	Контакт втычной d36 5КА.551.083	шт.	12	27.90.33.110	преимущество	Тип контакта: втычной, розеточного типа (круглый). Номинальное напряжение 6 (10) кВ Номинальный ток 1600 А Ток отключения выключателя, не менее 31,5 кА Диаметр втычного контакта 36 мм Материал контакта медь марки М1 Покрытие контакта Гальванопокрытие СР24 Номер чертежа 5КА.551.083 Тип выключателя ВК(З)-10	