

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
- главный инженер филиала «Рязаньэнерго»

А.А. Корнилов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению работ по перезарядке и техническому обслуживанию
огнетушителей филиала «Рязаньэнерго»

1.	Цель оказания услуг	Проведение работ по перезарядке, ремонту и техническому обслуживанию порошковых и углекислотных огнетушителей.		
2.	Срок действия договора	С момента подписания договора по 15.12.2026 г.		
3.	Срок оказания услуг	До 15.12.2026 г.		
4.	Объем оказываемых услуг	Наименование работ	Ед.изм	Количество
		Перезарядка и ТО огнетушителя ОП-2	Шт.	82
		Перезарядка и ТО огнетушителя ОП-4 (ОП-5)	Шт.	73
		Перезарядка и ТО огнетушителя ОП-10	Шт.	2
		Перезарядка и ТО огнетушителя ОУ-1	Шт.	1
		Перезарядка и ТО огнетушителя ОУ-2	Шт.	40
		Перезарядка и ТО огнетушителя ОУ-3	Шт.	14
		Перезарядка и ТО огнетушителя ОУ-5	Шт.	158
		Перезарядка и ТО огнетушителя ОУ-8	Шт.	4
5.	Технические требования к Исполнителю:	Исполнитель должен отвечать следующим требованиям: а). должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке); б). не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя); в). не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;		

		г). Иметь разрешение Ростехнадзора на проведение технического освидетельствования углекислотных баллонов; Вывоз на перезарядку и техническое обслуживание, а также доставка обратно происходит по адресу г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 20 А, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя.
6.	Перечень необходимой разрешительной документации (в т.ч. лицензии, свидетельство	Наличие действующей лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации» и ГОСТ 51057-2001 «ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕНОСНЫЕ. Общие технические требования. Методы испытаний» в 2026г.) Указанные выше документы (скан-копии) представляются в составе предложения на участие в опросе рынка.
7.	Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий ее качества	Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей не менее 1 года.
8.	Требование к расчету стоимости услуг	1) расчет должен быть выполнен в российских рублях. 2) предоставление информации (смета) о расчете стоимости услуг. 3) цены остаются фиксированными в течение срока действия договора с момента подписания.

О мерах по предоставлению национального режима в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875

№ п/п	Наименование	ЕИ	Кол- во	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1.	Услуги по проведению работ по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей	шт	374	20.59.52.130	Нац. режим не применяется

Заместитель главного инженера –
начальник УПБиПК



Зубков Е.В.