

УТВЕРЖДЕНО:

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
АО «ДРСК» «ИЭС»

_____ В.Н. Старовойтов
«_____» _____ 2026 г.
М.П.

**ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
от 21.06.2023 № 01-122-10-562
на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК»
объектов Ермолаева Андрея Александровича**

№ 01-122-10-385

22.04.2026

На основании письма заявителя от б/н от 17.04.2026, Филиал АО «ДРСК» Приморские ЭС вносит следующие изменения, в технические условия от **21.06.2023 № 01-122-10-562**:

Настоящие Технические условия разработаны на основании Заявки от 10.02.2023 № ТПр 3048/23 с корректировкой от 17.04.2026 № 3/4/2602 и являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от 07.08.2023 № 23-942 энергопринимающих устройств Ермолаева Андрея Александровича, именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – Общество).

Настоящие технические условия вступают в силу с даты их утверждения Обществом и действительны в течение пяти (6) лет.

Пункт «**Максимальная мощность в точках присоединения с учетом ранее присоединенной:**» читать в редакции:

Максимальная мощность в точках присоединения с учетом ранее присоединенной: 1000 кВт (в том числе по этапам).

1 этап 580 кВт — 30.06.2026 г.

2 этап 420 кВт — 30.11.2026 г.

Пункт «**Точки присоединение и распределение мощности по каждой точке присоединения:** » читать в редакции:

Точки присоединение и распределение мощности по каждой точке присоединения:

на первом этапе:

Одна точка присоединения электрической сети 6 кВ Общества, расположенная на границе земельного участка заявителя в ВРУ 6 кВ ТП 6/0.4 кВ заявителя.

на втором этапе:

Одна точка присоединения электрической сети 6 кВ Общества, расположенная на границе земельного участка заявителя в ВРУ 6 кВ ТП 6/0.4 кВ заявителя.

Пункт «Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности:» читать в редакции:

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности:

на первом и втором этапах:

элементы электрической сети 6 кВ Общества, расположенные на проектируемой КЛЭП 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ № 14 ПС 110/6 кВ Стройиндустрия.

Пункт «Год ввода в эксплуатацию энергопринимающего устройства / объекта электросетевого хозяйства» читать в редакции:

1 этап – 30.06.2026 г.

2 этап – 30.11.2026 г.

Пункт 1.2.1. читать в редакции:

на первом этапе:

1.2.1. Строительство одной КЛ 6 кВ длиной 260 м кабелем с сечением 240 мм² от линейной ячейки 6 кВ № 14 ПС 110/6 кВ Стройиндустрий до РУ 6 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ Заявителя, расположенной на границе участка заявителя.

1.2.1.1. В местах пересечения строящейся ЛЭП 6 кВ с автомобильными дорогами, с прокладкой участков ЛЭП 10 кВ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) общей протяженностью ориентировочно 0,16 км.

1.2.2. Реконструкцию ПС 110/6 кВ Стройиндустрия с заменой трансформаторов тока в линейной ячейке 6 кВ № 14 номиналом 300/5 на трансформаторы тока с расчётным коэффициентом трансформации, соответствующим заявленной нагрузке, класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5, для устройств релейной защиты и автоматики 10 р.

на втором этапе:


1.2.3. Без выполнения мероприятий.

Пункт 4.1. читать в редакции:

4.1. Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.1, 2.4, и 2.5. с учетом требований раздела 3 настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации (мероприятия, указанные в пункте 2.3 выполняются в части обеспечения возможности установки приборов учета электрической энергии: монтаж трансформаторов напряжения, монтаж трансформаторов тока, прокладка вторичных цепей до места размещения приборов учета и допуск на проектируемую ТП 6/0,4 кВ Заявителя персонала сетевой организации для установки приборов учета электрической энергии).

Приложение: Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям на 1 л. в 1 экз.

***Начальник отдела технологического
присоединения и перспективного
развития***



О.П.Шубенкин

Приложение к техническим условиям
от _____ № _____

Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к
электрическим сетям

