

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

 С.Л. Поляков

«08» сентября 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку сплит-систем, комплектов зимних Ballu "Снегирь",
согласователя работы кондиционера ССМ-33 или эквиваленты

1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» производит поставку следующей продукции.

1.2. Все условия поставки продукции определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» в объемах и в сроки, указанные в техническом задании по адресу, г. Брянск, ул. Советская, 35.

:

Таблица 1

№ п/п	Тип	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)	Ед. изм.	Кол-во
1	Сплит-система Gree Boga GWH18AACXD-K3NNA2B или эквивалент	28.25.12.130	преимущество	шт	2
2	Комплект зимний Ballu "Снегирь" или эквивалент	28.25.12.190	преимущество	шт	2
3	Согласователь работы кондиционера ССМ-33 или эквивалент	28.25.12.190	преимущество	шт	1

*Срок поставки – 5 календарных дней с момента заключения договора.

2. Технические требования к продукции.

3.1 Технические данные оборудования должны соответствовать параметрам и быть не ниже следующих значений, приведенных в таблице.

Таблица 2

№ п.п.	Наименование	Технические характеристики
1	Сплит-система Gree Bora GWH18AACXD-K3NNA2B	Вес, внутренний блок, кг: 11 Вес, наружный блок, кг: 39 Мощность в режиме обогрева, Вт: 5158 Мощность в режиме охлаждения, Вт: 4800 Обслуживаемая площадь, кв.м.: 48 Внутренний блок (ширина x высота x глубина), мм: 849x289x210 Наружный блок (ширина x высота x глубина), мм: 848x540x320 Инвертор: нет Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: 31 Страна: Китай Гарантия, лет: 3 Вес, кг: 50 Тип: Сплит-система Цвет: Белый Производитель: Gree Тип хладагента: R410A Режимы работы: охлаждение и обогрев Ночной режим: Да Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: 42 Максимальная длина коммуникаций, м: 25 Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт: 1477 Потребляемая мощность в режиме обогрева, Вт: 1428 Внутренний блок ширина, мм: 849 Внутренний блок высота, мм: 289 Внутренний блок глубина, мм: 210 Наружный блок ширина, мм: 848 Наружный блок высота, мм: 540 Наружный блок глубина, мм: 320 Класс энергоэффективности: A+++ Диаметр труб жидкость, дюйм: 1/4 Диаметр труб газ, дюйм: 1/2 Мощность кондиционера в BTU: 18
2	Комплект зимний Ballu "Снегирь"	Зимний комплект "Снегирь" - комплект устройств, необходимый для обеспечения эффективной работы кондиционеров в режиме "охлаждение" при отрицательной температуре воздуха до -40°C В состав зимнего комплекта входят: — регулятор давления конденсации (регулятор скорости вращения вентилятора) LAC-36; — нагреватель дренажа BND-700; — нагреватель картера компрессора BNK-500; Потребляемая мощность — 0.063 кВт; Мощность присоединяемого кондиционера — не более 10.5 кВт.
3	Согласователь работы кондиционера ССМ-33	Согласователь представляет собой средство автоматизации процесса управления двумя кондиционерами по схеме «основной» - «резервный» и позволяет управлять любыми типами кондиционеров, оборудованных инфракрасным пультом управления. Для подключения устройства ротации кондиционеров ССМ-33 не требуется вскрытие кондиционеров. Устройство комплектуется

№ п.п.	Наименование	Технические характеристики
		блоком управления (в исполнении для настенного монтажа), двумя датчиками-излучателями и датчиком температуры помещения. Количество кондиционеров: 2 Параметры электропитания, В/Ф/Гц: 220 – 240/1/50 Особенности: Без входов дистанционного управления и дополнительных интерфейсов

4. Общие требования к закупке.

4.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- дата изготовления продукции должна быть не более полугода до момента поставки;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- продукция, впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд Филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, указанным в приложении к ТЗ.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента её ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения

Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт товара;
- сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

8. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанной продукции (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

9. Правила приемки продукции.

Продукция должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями Филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их по адресу: г. Брянск, ул. Советская, 35.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник АХО



С.В. Швецов