

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель генерального
директора-главный инженер

«Россети Центр» - «Воронежэнерго»



/Бурков А.А.

“ ” 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 072-26

На оказание услуги на проведение аварийно-спасательных работ АО «ВГЭС»

1. Общая часть.

- 1.1. АО «ВГЭС» производит закупку услуги на проведение аварийно-спасательных работ.
- 1.2. Исполнитель определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида услуг.
- 1.3. Все условия оказания услуг определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

2. Предмет договора.

Проведение аварийно-спасательных работ, а именно газоспасательных работ по ликвидации аварий на опасных производственных объектах АО «ВГЭС» должно быть произведено на объектах, установленных в Приложении № 1 к ТЗ, начало и окончание работ определить:

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Начало работ	Окончание работ
1.	Газовая котельная	ул. К.Маркса, 65	01.10.2026	30.04.2027

3. Требования к Исполнителю.

3.1. Для участия в конкурсе Исполнитель должен иметь право на проведения аварийно-спасательных работ, быть аттестованным в Отраслевой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей топливно-энергетического комплекса, иметь соответствующее оборудование и спецтехнику, обеспечивающее выполнение аварийно-спасательных работ, обладать квалифицированным персоналом.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Поддерживать силы и специальные технические средства в постоянной готовности к выдвижению и проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации аварий на опасных производственных объектах.

3.2.2. После получения от Заказчика информации о возникновении аварии обеспечить незамедлительное реагирование (выезд) сил и средств на Объекты Заказчика.

3.2.3. Сдавать заказчику оказанные услуги по актам приемки-сдачи выполненных работ, в сроки определенных настоящим договором.

3.2.4. Давать письменные рекомендации, направленные на устранение (предупреждение) в деятельности Заказчика нарушений требований действующего российского законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации ОПО.

4. Требования к оказанию услуг.

4.1. К газоспасательным работам относятся аварийно-спасательные работы в непригодной для дыхания атмосфере, при проведении которых необходимо применение изолирующих средств органов дыхания и, при необходимости, изолирующих защитных костюмов.

4.2. К основным газоспасательным работам относятся:

- спасение людей, оказание им помощи в непригодной для дыхания атмосфере;

- выполнение мероприятий по переводу оборудования в безопасный режим работы, остановка производственного процесса на опасном производственном объекте в условиях загазованной среды с применением ИСИЗ;
- выполнение работ по локализации и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией систем, оборудования, выбросами в окружающую среду химически опасных веществ;
- проведение дегазации зоны химического заражения.

5. Правила контроля и приемки услуг.

- 5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом оказания услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
- 5.2. Приемка оказанных услуг производится на основании документов о приёмке. Формы документов об исполнении Исполнителем своих обязательств должны утверждаться приложениями к Договору и являться формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.
- 5.3. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Исполнитель устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.
- 5.4. Во время выполнения работ Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Исполнителем при производстве

6. Сроки оказания услуг.

- 6.1. Исполнитель обязан оказать услуги по заявкам Заказчика, не позднее сроков, указанных в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.
- 6.2. Исполнитель оказывает услугу в течение 20 календарных дней получения оплаты и проводит оформление результатов в соответствии с действующими правилами и нормами.


7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные Исполнителем.

8. Применение национального режима

Предмет договора	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
Оказание услуг по проведению аварийно-спасательных работ	84.05.19.190	НДС

Мастер ЦРО



Скогорев М.В.

Приложение 1

к техническому заданию по проведению
аварийно-спасательных работ

№ п/п	Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО	Краткая характеристика опасности	Наименование, тип, марка, модель (при наличии), регистрационный или учетный № (для подъемных сооружений и оборудования работающего под давлением, подлежащего учету в регистрирующем органе), заводской № (в случае наличия) технического устройства, наименование опасного вещества, взрывоопасные пылевоздушные смеси	Проектные (Эксплуатационные) характеристики, дата изготовления, дата ввода в эксплуатацию	Число обозначение признака опасности
1	Котельная по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.	Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных п.1 приложения 1 к Федеральному закону от 21.06.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».	Опасное вещество – природный газ. 1. Газопровод. Опасное вещество. 2. Шкафный газорегуляторный пункт ГРПП 400-01У1, заводской номер № 046940, 3. Котельная Котлы: 1) Compact CA-200, заводской № 10850 2) Compact CA-200, заводской № 11269	Газопровод низкого давления надземный изготовлен 2004 г., год ввода в эксп.2005 г. протяженность: 21,1 п.м., d-57 мм; давление 0,005 Мпа Природный газ. Характеристика – бесцветный, без запаха, плотность 0,685 кг/м. При взаимодействии с кислородом воздуха возможен взрыв. Изготовлен 2004 г., год ввода в эксп.2005 г. Пропускная способность – 320м³/ч Р сд=0,3 Мпа Р нд=0,0035 Мпа Год изготовления 2004 г., год ввода в эксплуатацию – 2005 г. Теплопроизводительность – 235 кВт (202100 ккал/час)	