

Утверждаю:

Первый заместитель директора-
главный инженер филиала "Тулэнерго"



С.Ю. Захаров

«24» августа 2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг по осмотру технического состояния дымвент каналов от газовых приборов для
нужд филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"

1. Общие сведения

- 1.1 Наименование работ: осмотр технического состояния дымвент каналов от газовых приборов котельных филиала «Тулэнерго».
- 1.2 Сведения о Заказчике: филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго».
- 1.3 Период выполнения работ: согласно объемов, указанных в п.4 до 31.10.2026 года.
- 1.4 Адреса выполнения работ указаны в п.4 настоящего технического задания.

2. Качественные характеристики предмета закупки

- 2.1 Обеспечение безопасной эксплуатации газового оборудования котельных филиала «Тулэнерго».

3. Технические, функциональные и эксплуатационные характеристики предмета закупки.

- 3.1 Осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- 3.2 Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- 3.3 Проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- 3.4 Проверка исправности и правильности соединения железных соединительных труб;
- 3.5 Исправность противопожарных разделок.

4. Объем работ:

1	Ленинский район, г/п р. п. Ленинский, ул. Северная, д. 1 б. Котел водогрейный PROTHERM 60 - 2 шт., диаметр дымоходов 180 мм.
2	пос. Новогуровский, ул. Железнодорожная, д. 5-а. Котел водогрейный "BAXI" MAINFOUR 240F – 2 шт., диаметр дымоходов 100 мм.
3	г. Ясногорск, ул. Садовая, 31-а. Котел водогрейный КГЧО-50-1 мод. 0015.03 Siberia 1 шт., Котел водогрейный КГЧО-40-1 мод. 0015.04 Siberia – 1 шт., диаметр дымоходов 167 мм.
4	п. Заокский, 3-ий проезд, д. 8. Котел водогрейный protherm 60 KLO – 2 шт., диаметр дымоходов 180 мм.
5	г. Липки, ул. Железнодорожная, д. 1-в. Котел водогрейный "BAXI" MAINFOUR 240F – 3 шт., диаметр дымоходов 100 мм.
6	г. Киреевск, ул. Железнодорожная, 1. Котел водогрейный Proterm-50KLO – 1шт., Proterm-

	60KLO – 1 шт., диаметр дымоходов 180 мм.
7	г. Щекино, ул. Тульская, д. 6. Котел водогрейный protherm 50 KLO – 1 шт., «Геркулес 50» - 1 шт. диаметр дымоходов 180 мм.
8	г. Новомосковск, ул. Первомайская, д. 85. Котел водогрейный автоматизированный REX 62 – 3 шт., диаметр дымовых труб 300 мм.
9	г. Богородицк, ул. Волынкина, д.11. Котел водогрейный автоматизированный «Protherm» 100 KLO – 2 шт., диаметр дымоходов 220мм.
10	г. Плавск, ул. Заводская 38 а, Водогрейный котел «Геркулес 60» – 2шт., оборудован стальной дымовой трубой: диаметр-250 мм, высота-10 м – 2 шт.
11	п. Чернь, ул. Дорожная 16., Котел водогрейный автоматизированный «Protherm» 40 KLO – 3шт., «Геркулес 40» - 1 шт., Котел водогрейный автоматизированный «Protherm» -KTV-30-A/1 – 2 шт., «Геркулес 30» - 1 шт., стальные дымовые трубы: диаметр-250 мм.
12	г. Белев, ул. Л. Шамшиковой 81, Котел водогрейный автоматизированный «Protherm» 60 KLO – 2шт., оборудован стальной дымовой трубой: диаметр-250 мм, высота-6м – 3шт.
13	г. Суворов, ул. Н. Островского 2., Водогрейный котел КСВ-1,0А – 2шт., оборудован стальной дымовой трубой: диаметр-300 мм, высота-15м – 2шт.
14	п. Одоев, ул. Победы 69., Водогрейный котел «Protherm» 60 KLO – 1шт., «Геркулес 60» - 1 шт. «Protherm» 40 KLO – 2 шт., оборудован стальной дымовой трубой: диаметр-250 мм, высота-8м – 2шт., 4м – 2 шт.
15	п. Дубна, ул. Первомайская 3. Котел водогрейный автоматизированный ALPENHOFF Gerkules 60 – 2 шт., Котел водогрейный автоматизированный «Protherm» 40 KLO – 1 шт., стальные дымовые трубы: диаметр-215 мм, высота-6м – 2шт., 4 м – 1 шт.
16	Арсеньевский район, п. Арсеньево ул. Бандикова д. 88, Котел водогрейный автоматизированный «Protherm» 40 KLO – 3шт., Котел водогрейный автоматизированный «Protherm» 24 KLO- 1 шт. ALPENHOFF Gerkules 24 – 2 шт., стальные дымовые трубы: диаметр-250 мм – 6шт.
17	п. Теплое, ул. Фролова 2, Водогрейный котел АОГВ-23,2-1 – 1шт., ALPENHOFF Gerkules 20 – 1 шт., оборудован асбестоцементной дымовой трубой: диаметр-150 мм, высота-10м – 3шт.
18	Воловский район, п. Волово ул. Слепцова д. 2 б, Котел отопительный водогрейный « Protherm 60 KLO» – 2шт., диаметр дымоходов 180 мм.
19	Каменский район, с. Архангельское ул. Дачная д. 18, Котел водогрейный автоматизированный «Protherm» 50 KLZ – 1шт., Котел отопительный водогрейный АОГВ -16-1г-1-6-B//К – 1 шт., диаметр дымоходов 180 мм.
20	г. Тула, ул. Скуратовская, д. 113. Котел водогрейный автоматизированный «Protherm» 60 KLO – 2шт., диаметр дымоходов 180 мм.
21	г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99, Котел водогрейный автоматизированный RROSSEN RS-D 1250 – 4 шт., диаметр дымовых труб 300 мм.

5. Требования к передаче технической и бухгалтерской документации по завершению работ.

5.1 Все первичные документы бухгалтерского учета и счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 (в редакции, действующей на момент оформления документов) и иными федеральными нормативными актами, устанавливающими требования к оформлению данных документов.

5.2 По результатам проверки дымоходов Исполнителем оформляется и передается Заказчику «Акт периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования» до 31.10.2026 г.

6. Основные требования.

- 6.1 Работы выполняются согласно СНиП, ТУ;
- 6.2 Все работы должны производиться с соблюдением требований законодательства РФ по охране труда и технике безопасности;
- 6.3 Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненных Заказчику либо третьим лицам в ходе выполнения работ;
- 6.4 Исполнитель должен иметь сертификаты на всё используемое оборудование.

7. Иные требования.

- 7.1 Стоимость работы учитывает стоимость всех материалов, изделий, затрат, с учетом транспортных, командировочных и накладных расходов, связанных с их доставкой на объект, а также все затраты, расходы и прибыль Исполнителя, связанные с выполнением работ.
- 7.2 Исполнитель и его полномочный представитель полностью освобождают или ограждает Заказчика от ответственности за любые увечья, травмы (в том числе повлекшие смерть), ущерб или повреждение имущества, любые потери, издержки и расходы, которые могут иметь место у Исполнителя или его полномочного представителя во время посещения места выполнения работ.

8. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
81.22.13.000	Не применяется

Начальник управления обеспечения производства



Ю.В. Тимонин