

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель генерального
директора-главный инженер
«Россети Центр» - «Воронежэнерго»
_____/Бурков А.А.
“ ____ ” _____ 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 079-26 (ГПЗ-65)
на оказание услуг по перезарядке и техническому обслуживанию
огнетушителей для АО «ВГЭС» на 2026 г.**

1. Общая часть.

- 1.1. АО «ВГЭС» производит закупку услуг по перезарядке и регламентному техническому обслуживанию огнетушителей для АО «ВГЭС».
- 1.2. Исполнитель определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида услуг.
- 1.3. Все условия оказания услуг определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

2. Предмет договора.

- 2.1. Перечень оборудования, на который оказывается услуга, являющаяся предметом договора, указан в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.
- 2.2. Мера применения национального режима: на код ОКПД2 33.12.29.900 национальный режим не применяется.

3. Общие требования.

Работы по перезарядке и ТО огнетушителей провести в соответствии с требованием свода правил (СП) 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

После проведения регламентных работ и перезарядки произвести опломбирование огнетушителей пломбами в соответствии с требованием Правил противопожарного режима в РФ п. 407.

4. Требования к Исполнителю.

- наличие действующей лицензии на «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения».

5. Состав технической и эксплуатационной документации.

Поставщик должен сделать соответствующую отметку о проведенной перезарядке на корпусе огнетушителя (в соответствии с требованиями СП 9.13130.2009 п.4.4.21.)

6. Правила приемки.

Вся перезаряжаемая номенклатура огнетушителей проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «ВГЭС» при получении продукции на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7. Место оказания услуг: городской округ город Воронеж.

Начальник ЦРО

должность

/

подпись

/

Провоторов Д.И.

Ф.И.О.

Приложение № 1

№ п/п	Марка огнетушителя	Кол-во шт.
1	Огнетушитель ОП-4	1
2	Огнетушитель ОП-5	1
3	Огнетушитель ОП-8	1
4	Огнетушитель ОУ-2	1
5	Огнетушитель ОУ-3	1
6	Огнетушитель ОУ-5	1
7	Огнетушитель ОП-2	1
8	Огнетушитель ОВП-8	1
9	Огнетушитель ОУ-8	1
10	Огнетушитель ОУ-1	1
11	Гидравлическое испытание	1
12	Раструб в комплекте с выкидной трубкой к ОУ-2,ОУ-3	1
13	Шланг-раструб 0,5 м М16*1,5 (к ОУ-5)	1
14	Шланг-раструб 1 м М22*1,5 (к ОУ6-ОУ-10)	1
15	Шланг 0,5 м к ОП-4, ОП-5, ОП-8	1
16	Шланг с пеногенератором к ОВП-4/ОВП-8	1
17	Пеногенератор к ОВП4/ОВП8	1
18	ЗПУ нажимного типа к ОУ	1
19	ЗПУ нажимного типа М30*1,5 (к ОП-1-10, ОВП4,ОВП8, ОВП-10)	1
20	Манометр ОП	1
21	Сифонная трубка	1