Маркировка трубы и пучка	Данные труб и рукавов: Трубы, Условный проход, мм	Рукава, Диаметр, мм	Развернутая длина, м	Направление: Откуда	Куда	Данные проводов и кабелей: Назначение	Рабочее напряжение, В	Маркировка	Заводская марка, Кол. жил и сечение, мм, Длина одного провода+10%	КГВВнг(А) 3x1,5	3x2,5	4x1,5	4x2,5	4x4	4x25	4x16	5x35	КГРПУ 14x2,5	37x1,5	КВИП 4x2x x0,5	Жг. НПКУ 685621. 247	ПуГВ 1x1,5	Суммарная длина, м	Примечание	Проложено: Труб, Условный проход, мм	Рукавов, Диаметр, мм	Проводов или кабелей, Заводская марка	Кол. жил и сечение, мм²
26				Шкаф управления №1	1BR1	Упр.		402, 403, 404,																						
								405, 406, 407														26								
27		3		Шкаф управления №1	1M1	Сил.	380	L21, L22, L23																					
								PE							26														
28			3	Шкаф управления №1	1M2 (ТКГ-400)	Сил.	380	L31, L32, L33																					
								PE					26																
29			5	Шкаф управления №1	2SQ1 (КУ701)	Упр.	220	324, 325, 326,																					
								327				20																	
30				Шкаф управления №1	А4 (пульт управления)	Упр.	220	308, 309, 310,																					
								311, 315, 317,																					
								318, 320, 321,																					
								322, 323, 324,																					
								326, 328, 329,																					
								330, 337, 338,																					
								339, 340, 341,																					
								346, 347, 348,																					
								349, 350, 351,																					
								352,. 353, 354,																					
								N												25									
31				Шкаф управления №1	Шкаф управления №2 (2QF1)	Сил.	380	L11, L22, L33																					
								PE									5												
32				Шкаф управления №1	Шкаф управления №2	Упр.	220	360, 361, 362,																					
								363, 364, 365,																					
								366	5																35				

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	803МВ 4239121 ДКЖ	Лист 3

Формат А4х3