


Токоподводящие
провода
3NPE ~50Гц 220/380В



см. лист 3

Диаграмма замыкания контактов выключателей

Тип выключателя	Обозначение контактов по схеме	Положение подвески		Назначение контактов
		Крайнее верхнее	Верхнее	
КУ-703	ISQ1			Ограничение крайнего верхнего положения
	ISQ2.1			Ограничение верхнего положения
KA	ISQ2.2			Ограничение нижнего положения

— контакт замкнут
 — контакт разомкнут

Диаграмма замыкания контактов выключателя

Тип выключателя	Обозначение контактов по схеме	Положение крана передвижения		Назначение контактов
		Вперед	Назад	
КУ-701-У1	2SQ1.1			Ограничение передвижения влево
	SQ2.2			Ограничение передвижения вправо

— контакт замкнут
 — контакт разомкнут

Диаграмма замыкания контактов переключателей SA1, SA2

Неподвижные контакты	0 1	1-2	3-4
Положение рукоятки			
Расцепление затвора			
Поворот рам в исходное положение			
Захват затвора			
Поворот рам на бачке			
Отключено			

Контакт замкнут
 Контакт разомкнут

Диаграмма замыкания контактов джойстика

2SA1 (ISA1)

