

Технические требования на оказание услуг
ОКПД2 - 33.11.12.000. Зачистка резервуаров АО "Сахаэнерго"
Лот №30601-ЭКСП ПРОД-2027-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	3
1.1. Обозначения и сокращения.....	3
1.2. Наименование закупаемой продукции.....	4
1.3. Цель оказания услуг.....	4
Таблица 1. Перечень объектов заказчика.....	5
1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):.....	5
2. Требования к продукции.....	5
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг.....	5
2.1.1. Требования к перечню и объему услуг.....	5
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг.....	5
2.1.2. Требования к срокам оказания услуг.....	5
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг.....	5
2.2. Требования к качеству услуг.....	6
Таблица 4. Требования к качеству услуг.....	6
3. Приложение.....	16

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

ГСМ	Горюче-смазочные материалы
ДЭС	Дизельная электростанция
РВС	Резервуар вертикальный стальной
РГС	Резервуар горизонтальный стальной
ТТ	Технические требования
ГОСТ	Государственный стандарт
ППР	Проект производства работ
РД	Руководящий документ
МТР	Материально-технические ресурсы
ТУ	Технические условия
ИСМ	Интегрированная система менеджмента
ТТ	Технические требования

1.2. Наименование закупаемой продукции

«Зачистка резервуаров АО «Сахаэнерго».

1.3. Местонахождение объектов

п/п	Наименование объекта		Расположение объекта	Примечание
	Наименование РЭС	Наименование ДЭС		
1	2	3	4	5
1	Жиганский РЭС	ДЭС с. Бестях	Республика Саха (Якутия) Жиганский улус с. Бестях	
2	Жиганский РЭС	ДЭС с. Кыстатыам	Республика Саха (Якутия) Жиганский улус с. Кыстатыам	
3	Оймяконский РЭС	ДЭС Куйдусун	Республика Саха (Якутия) Оймяконский улус с. Куйдусун	
4	Оймяконский РЭС	ДЭС Орто-Балаган	Республика Саха (Якутия) Оймяконский улус с. Куйдусун	
5	Оймяконский РЭС	ДЭС Ючюгей	Республика Саха (Якутия) Оймяконский улус с. Ючюгей	
6	Оймяконский РЭС	ДЭС Тополиное	Республика Саха (Якутия) Томпонский улус с. Тополиное	
7	Олекминский РЭС	Чапаево	Республика Саха (Якутия) Олекминский улус с. Чапаево	
8	Производственный центр	ДЭС Троицк	Республика Саха (Якутия) Усть-Майский улус с. Троицк	
9	Производственный центр	ДЭС Чкалово	Республика Саха (Якутия) Хангаласский улус с. Чкалово	
10	Производственный центр	ДЭС Кытыл Дюра	Республика Саха (Якутия) Хангаласский улус с. Кытыл Дюра	
11	Производственный центр	ДЭС Синск	Республика Саха (Якутия) Хангаласский улус с. Синск	
	Производственный центр	ДЭС Эжанцы	Республика Саха (Якутия) Усть-Майский улус с. Эжанцы	

1.4. Цель оказания услуг

ГОСТ-1510-2022 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение".

«Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту», утвержденных Госкомнефтепродуктом СССР 26 декабря 1986 г.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

Полная детализация оказания услуг указана в перечне и объемах выполняемых Услуг (Таблица №2), являющейся неотъемлемой частью настоящих технических требований.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг к 1 ед. резервуара

№ п/п	Наименование услуг / этапа услуг
1	2
	Дегазация и зачистка резервуаров
1	Открытие люков герметичных (болтовое соединение)
2	Дегазация резервуаров принудительной вентиляцией Вентилятор ВСП-1500/220
3	Зачистка днища резервуаров от шлама
4	Первичная мойка, откачка продуктов первичной мойки
5	Протирка поверхности внутри резервуаров ветошью
6	Вторичная мойка, откачка продуктов вторичной мойки
7	Протирка поверхности внутри резервуаров ветошью
8	Передача Заказчику отходов производства (отработанного продукта, шлама и ветоши) для дальнейшей утилизации
9	Закрытие люков герметичных (болтовое соединение)
10	После оказания услуги по зачистке резервуаров, Исполнителя приводит территорию места выполнения работ в эстетическое состояние
11	Составление акта на выполненную зачистку резервуара согласно приложению №2 к Техническим требованиям

1.1.1. Перечень резервуаров подлежащих к зачистке приведен в Приложении №1 к Техническим требованиям.

1.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

п/п	Наименование услуг/ этапа услуг	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг
1	2	3	4
1	Зачистка резервуаров АО «Сахаэнер-го»	С даты заключения до- говора.	Не позднее 30 октября 2027

1.2. Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг «Зачистка резервуаров АО «Сахаэнерго».

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения	
1	2	3	4	5	6
1.	Требования к оказанию услуг		-//-	-//-	-//-
1.1.	Общие требования к оказанию услуг				
1.1.1.	Зачистка резервуаров выполняется согласно ППР и приложению №1 к Техническим требованиям. Допуск к оказанию услуг осуществляется согласно Регламенту допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 (Приложение № 3 к Техническим требованиям). В период выполнения работ Исполнитель должен обеспечить свой персонал спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты. При выполнении работ необходимо: - обеспечить соблюдение работниками правил трудового распорядка Заказчика, правил по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. В случае допущения несчастного случая, инцидента или пожара при выполнении работ Исполнитель несет за это ответственность; - требуется назначить ответственного за выполнение работ, прохождение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте. Работники должны		Согласие с требованием	-	

	иметь соответствующую квалификацию и удостоверения.			
1.1.2.	Результат оказания услуг должен соответствовать: - Настоящим техническим требованиям, перечню и объемам Услуги, являющейся неотъемлемой частью настоящих технических требований (Таблица №2), и условиям договора; - Требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами.	Согласие с требованием	-	
1.1.3.	Качество оказания услуг Исполнителем должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда.	Согласие с требованием	-	
1.1.4.	На момент проведения оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ и ответственного за персонал Исполнителя, и технику безопасности при проведении работ.	Согласие с требованием	-	
1.1.5.	Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки.	Согласие с требованием	-	
1.1.6	Составление и предоставление Акта на выполненную зачистку резервуара (согласно приложению №2 к Техническим требованиям), подписанные представителями Исполнителя, участвовавшими в проведении зачистки, и комиссии Заказчика, находящихся непосредственно на объекте (мастера, начальники ДЭС). Акт выдается на каждый резервуар отдельно.	Согласие с требованием		
1.2.	Требования к оказанию услуг	-//-	-//-	-//-
1.2.1.	Услуги должны проводиться согласно: • Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2009 г.	Согласие с требованием	-	

• Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24 июня 1998 г. • Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с дополнениями и изменениями). • Приказ от 15 декабря 2020 года №528 - "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ". • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах", Регламентом «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 и другими действующими нормативными документами отрасли. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по охране труда и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей			
---	--	--	--

	необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь, шланговый противогаз, защитный костюм и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), при необходимости наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация оказания услуг, должна обеспечивать безопасность труда работающих. Рабочие места должны быть ограждены, а в вечернее время при необходимости должны быть освещены по установленным нормам.			
1.2.3.	Исполнитель обеспечивает содержание и уборку прилегающей к ней территории.	Согласие с требованием	-	
1.2.4.	Исполнитель должен быть обеспечен необходимыми приспособлениями, инструментами механизмами и средствами индивидуальной защиты согласно характеру работ указанных в Таблице №2	Согласие с требованием	-	
1.2.5.	В целях подготовки резервуара(ов) Заказчиком к зачистке (опустошение) Исполнитель должен направить письмо за 30 (тридцать) календарных дней до начала работ по зачистке резервуаров на каждый ДЭС отдельно.	Согласие с требованием	-	
1.2.6.	Исполнитель обязан обеспечить выезд персонала и выполнить зачистку резервуаров в сроки, указанные в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям. Исполнитель обязан учесть, что в случае несоблюдения Исполнителем сроков проведения зачистки, указанных 1 к настоящим ТТ, Заказчиком невозможно будет выполнить опустошение резервуаров для проведения работ.	Согласие с требованием	-	
1.2.7.	Заказчик имеет право Вносить изменения в сроки проведения зачистки, указанные в приложении 1 к	Согласие с требованием	-	

	настоящим Техническим требованиям				
1.3.	Требования к применяемым при выполнении Услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам		-//-	-//-	-//-
1.3.1.	При оказании услуг необходимо применять приспособления, инструменты механизмы и средства индивидуальной защиты российского и/или зарубежного производства, сертифицированных для применения на территории РФ. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам.		Согласие с требованием	-	
1.4.	Требования к персоналу Исполнителя		-//-	-//-	-//-
1.4.1.	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Участника	Персонал, направляемый для зачистки резервуаров, должен иметь подготовку, соответствующую характеру работы. При себе иметь удостоверения об аттестации квалификации, обеспеченны необходимыми инструментами, механизмами и средствами индивидуальной защиты. Исполнитель обеспечивает приобретение и доставку всех необходимых инструментов для выполнения работ свой счёт.	Согласие с требованием	-	
1.5.	Требования к безопасности услуг и охране труда		-//-	-//-	-//-
1.5.1.	Организация и выполнение зачистки резервуаров должна проводится в соответствии с требованиями: • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах"		Согласие с требованием	-	

	• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" • Регламентом «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23. • Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 529 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" • Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" Участник к обязан принимать участие в Днях ТБ, проводимых Заказчиком в период проведения зачистки резервуаров на объекте.			
1.5.2.	При оказании услуг Исполнителю необходимо: - обеспечить безопасность, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ; - своевременно оповещать представителей Заказчика и технического надзора о проведении освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.	Согласие с требованием	-	
2.	Требования к результатам услуг	-//-	-//-	-//-

2.1.	Общие требования к результатам услуг		-//-	-//-	-//-
2.1.1.	Результат оказания услуг должен соответствовать перечню и объемам выполняемых Услуг (таблица №2) настоящих технических требований		Согласие с требованием	-	
2.1.2.	Качество оказания услуг Исполнителем должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. На момент оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ и ответственного за персонал Исполнителя, и охрану труда при оказании услуг. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество оказания услуг в согласованные сроки.		Согласие с требованием	-	
3.	Прочие требования к выполняемым Услугам		-//-	-//-	-//-
3.1.	При выполнении услуг необходимо выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. Отходы, образующиеся в ходе производства работ, Исполнитель сортирует по классу опасности и вывозит на полигон, указанный Заказчиком.		Согласие с требованием	-	
3.2.	Экологические требования по охране окружающей среды	Согласно действующим нормам и правилам, мероприятия по охране окружающей среды (Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» № 45-ФЗ от 09.05.05.)	Согласие с требованием	-	

4. Требования к участнику закупки:

№ п/п	Требование заказчика	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	Квалификационные требования к персоналу участника. Минимальный состав бригады: Зачистка резервуаров осуществляется бригадой, не менее 3-х работников: 1. Работник 1 группы (к группе 1 относятся работники, допускаемые к непосредственному выполнению работ в ОЗП в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя, с учетом специфики конкретных объектов ОЗП: 1) знающие риски, рабочие процедуры, план производства работ и прочие необходимые организационно-технические документы; 2) умеющие проводить самоспасение и под руководством работников 2-й группы проводить работы по спасению и эвакуации других работников; 3) умеющие пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 4) умеющие поддерживать связь с наблюдающим (работник, находящейся снаружи ОЗП, осуществляющий контроль за работниками, работающими в ОЗП). - Работник 2 группы (к группе 2 относятся работники: 1) ответственные исполнители (производители) работ в ОЗП; 2) наблюдающие; 3) работники, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП, в том числе загазованности; 4) работники, руководящие спасением и эвакуацией, а также сами квалифицированно выполняющие эвакуацию и спасение (далее - работники, в функции которых входит спасение); 5) мастера, бригадиры, осматривающие место проведения работ, обеспечивающие подготовку к работе, умеющие определить опасности перед началом работ; работники, обеспечивающие безопасность работ в ОЗП во время их выполнения; - Работник 3 группы (к группе 3 относятся работники: 1) работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП; 2) должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск;	Участник закупочной процедуры должен предоставить в составе заявки, информацию по наличию собственного или привлекаемого (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению) квалифицированного персонала. Соответствие установленному требованию, согласно "Трудовому кодексу Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 19.07.2018) которая подтверждается предоставлением «Справки о кадровых ресурсах», с приложением подтверждающих квалификацию персонала документов, для персонала, непосредственно участвующего в производстве работ, а именно: - копии удостоверений персонала о проверке знаний требований охраны труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. №902н). - согласие на обработку персональных данных на каждого работника. Участник обязан вносить в Справку только тех работников, которые будут непосредственно привлечены в ходе зачистки резервуаров по Договору. <i>В составе заявки участников будут учитываться те сведения, которые подтверждены документально. Отсутствие подтверждающих документов является основанием для отклонения заявки Участника.</i>

	3) ответственные руководители работ, 4) члены экзаменационной комиссии по проверке знаний, умений и навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП.) <i>Данное требование является отборочным критерием.</i>	
--	--	--

3. Приложения

Приложение №1: Перечень резервуаров подлежащих к зачистке на 2027 г.

Приложение №2 Акт № на выполненную зачистку резервуара

Приложение №3 Регламент допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23

Перечень резервуаров АО «Сахаэнерго» к зачистке в 2027 году

№	Наименование филиала	Наименование ДЭС	Наименование и тип резервуара (наземный / подземный, вертикальный / горизонтальный, стальной) со стационарным номером	Объём V, куб.м	Инвентарный номер	Период проведения зачистки резервуаров
1	Жиганский РЭС	ДЭС с. Бестях	РГС № 2	50	000012863	Первая половина апреля или начала июня до 15 числа.
2	Жиганский РЭС	ДЭС с. Бестях	РГС № 3	60	000012864	Первая половина апреля или начала июня до 15 числа.
3	Жиганский РЭС	ДЭС с. Кыстатыам	РГС № 5	25	000012871	Первая половина апреля или начала июня до 15 числа.
4	Жиганский РЭС	ДЭС с. Кыстатыам	РГС № 6	25	000014460	Первая половина апреля или начала июня до 15 числа.
5	Жиганский РЭС	ДЭС с. Кыстатыам	РГС № 7	25	000012872	Первая половина апреля или начала июня до 15 числа.
6	Оймяконский РЭС	ДЭС Куйдусун	РГС № 1	50	000007786	Сентябрь
7	Оймяконский РЭС	ДЭС Куйдусун	РГС № 2	50	000007785	Сентябрь
8	Оймяконский РЭС	ДЭС Куйдусун	РГС № 3	50	000007784	Сентябрь
9	Оймяконский РЭС	ДЭС Куйдусун	РГС № 4	50	000003597	Сентябрь
10	Оймяконский РЭС	ДЭС Куйдусун	РГС № 5	25	000003589	Сентябрь
11	Оймяконский РЭС	ДЭС Орто-Балаган	РГС № 2	50	000013037	Сентябрь
12	Оймяконский РЭС	ДЭС Орто-Балаган	РГС № 3	50	000013036	Сентябрь
13	Оймяконский РЭС	ДЭС Орто-Балаган	РГС № 4	50	000013035	Сентябрь
14	Оймяконский РЭС	ДЭС Орто-Балаган	РГС № 5	50	000012290	Сентябрь
15	Оймяконский РЭС	ДЭС Ючюгей	РГС № 1	50	000012289	Сентябрь
16	Оймяконский РЭС	ДЭС Тополиное	РГС № 5	75	000011987	Сентябрь

17	Оймяконский РЭС	ДЭС Тополиное	РГС № 6	60	000011987	Сентябрь
18	Оймяконский РЭС	ДЭС Тополиное	РГС № 7	50		Сентябрь
19	Оймяконский РЭС	ДЭС Тополиное	РГС № 8	50		Сентябрь
20	Олекминский РЭС	Чапаево	РВС-200 № 1	183,688	000012911	с 15 марта по 15 апреля
21	Олекминский РЭС	Чапаево	РВС-200 № 2	181,354	000012912	с 15 марта по 15 апреля
22	Олекминский РЭС	Чапаево	РВС-140 № 3	138,046	000000663	с 15 марта по 15 апреля
23	Олекминский РЭС	Чапаево	РВС-200 № 5	201	000015490	с 15 марта по 15 апреля
24	Олекминский РЭС	Чапаево	РВС-200 № 6	204,7	000015491	с 15 марта по 15 апреля
25	Олекминский РЭС	Чапаево	РГС-50 № 7	57,9	000015494	с 15 марта по 15 апреля
26	Производственный центр	ДЭС Троицк	РГС-25	25	000015327	сентябрь
27	Производственный центр	ДЭС Троицк	РГС-25	25	000012037	до конца января или август, сентябрь
28	Производственный центр	ДЭС Чкалово	РГС-50	50	000014158	до конца января или август, сентябрь
29	Производственный центр	ДЭС Кытыл-Дюра	РГС-25	25	000012023	до конца января или август, сентябрь
30	Производственный центр	ДЭС Кытыл-Дюра	РГС-25	25	000012024	до конца января или август, сентябрь
31	Производственный центр	ДЭС Кытыл-Дюра	РГС-25	25	000012022	до конца января или август, сентябрь
32	Производственный центр	ДЭС Синск	РГС-50	50	000012888	до конца января или август, сентябрь
33	Производственный центр	ДЭС Синск	РГС-50	50	000012932	до конца января или август, сентябрь
34	Производственный центр	ДЭС Синск	РГС-50	50	000004584	до конца января или август, сентябрь
35	Производственный центр	ДЭС Эжанцы	РГС-50	50	000008875	до конца января или август, сентябрь
36	Производственный центр	ДЭС Эжанцы	РГС-50	50	000012923	до конца января или август, сентябрь

Акт №
на выполненную зачистку резервуара (РГС, РВС) № ____ м3

" ____ " _____ 2027 г.

Филиал АО "Сахаэнерго"

(наименование объекта)

Комиссия в составе:

Председатель: (Мастер ДЭС)

(должность)

(ФИО)

(расшифровка под-
писи)

Члены комиссии: (Персонал
ДЭС)

(должность)

(ФИО)

(расшифровка под-
писи)

(должность)

(ФИО)

(расшифровка под-
писи)

Ответственных лиц по зачистке (Исполнитель)

(должность)

(ФИО)

(расшифровка под-
писи)

(должность)

(ФИО)

(расшифровка под-
писи)

(должность)

(ФИО)

(расшифровка под-
писи)

Провели осмотр

(наименование и номер резервуара)

После зачистки из-под

(наименование нефтепродукта)

Для заполнения

(наименование нефтепродукта)

Вывод комиссии _____ (соответствует/ не соответствует):

1. В соответствии с условиями Договора № _____ от " ____ " _____ 2027 г.

2. Правилам технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту», утвержденных Госкомнефтепродуктом СССР 26 декабря 1986.

3. ГОСТ-1510-2023 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение.

Под-
писи:

Представитель Исполнителя
(указать организацию):

(должность)

(ФИО)

(расшифровка под-
писи)

Комиссией в составе:

Председатель: (Мастер ДЭС)

(должность)

(ФИО)

(расшифровка под-
писи)

Члены комиссии: (Персонал
ДЭС)

(должность)

(ФИО)

(расшифровка под-
писи)

(должность)

(ФИО)

(расшифровка под-
писи)