

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СЕТЕВОЙ ВОДЫ 2025г															
Наименование	Ед.изм.	нормы качества по ПТЭ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Ср. год
Свободная углекислота	мг/дм ³	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс
Значение РН	ед.рН	8,3-9,0	8,36	8,4	8,45	8,58	8,64	-	-	-	-	8,68	8,6	8,34	8,51
Щелочность общая	мг–экв/дм ³	Не норм.	2,52	2,5	2,51	2,52	2,49	-	-	-	-	2,72	2,92	2,79	2,62
Растворенный кислород	мкг/дм ³	20	3,4	3,2	3,2	3,3	3,3	-	-	-	-	8	7,7	9	5,14
Железо	мкг/дм ³	500	197	180	201,7	241	219,1	-	-	-	-	413	226,2	178,3	232,04
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	-	0,56	0,59	0,62	0,67	0,69	-	-	-	-	0,66	0,61	0,54	0,62
Жесткость Са	мг-экв/дм ³	-	0,3	0,31	0,33	0,37	0,39	-	-	-	-	0,36	0,32	0,29	0,33
Хлориды	мг/дм ³	Не норм.	55	56	57,6	58,9	60	-	-	-	-	59	62	60,5	58,63
Индекс карбонатный	(мг-экв/дм ³) ²	1	0,76	0,77	0,82	0,93	0,97	-	-	-	-	0,98	0,93	0,81	0,87
Нефтепродукты	мг/дм ³	Не более 1,0	0,09	0,18	0,148	0,153	0,09	-	-	-	-	0,049	0,066	0,096	0,11
Взвешенные	мг/дм ³	Не более 5,0	1,6	2,3	1,88	1,53	1,92	-	-	-	-	2,4	1,48	1,25	1,80
Комплексонат	мг/дм ³	1,5*	1,4	1,73	1,91	1,92	1,83	-	-	-	-	1,54	1,21	1,29	1,60

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СЕТЕВОЙ ВОДЫ 2026г.							
Наименование	Ед.изм.	Нормы качества по ПТЭ	январь	февраль	март	апрель	май
Свободная углекислота	мг/дм ³	отс	отс	отс	отс	отс	отс
Значение РН	ед.рН	8,3-9,0	8,41	8,47	8,58	8,68	8,7
Щелочность общая	мг–экв/дм ³	Не норм.	2,65	2,61	2,6	2,7	2,69
Растворенный кислород	мкг/дм ³	20	8	7,6	9	10	4,5
Железо	мкг/дм ³	500	171,4	168,1	250	231	187,4
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	-	0,53	0,56	0,6	0,63	0,65
Жесткость Са	мг-экв/дм ³	-	0,3	0,32	0,33	0,35	0,36
Хлориды	мг/дм ³	Не норм.	59	61	65	67	68
Индекс карбонатный	(мг-экв/дм ³) ²	1	0,79	0,83	0,86	0,95	0,97
Нефтепродукты	мг/дм ³	Не более 1,0	0,157	0,211	0,118	0,098	0,074
Взвешенные	мг/дм ³	Не более 5,0	2,08	1,27	1,22	1,25	1,22
Комплексонат	мг/дм ³	1,5*	1,28	1,79	1,9	1,74	1,76