

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. главы ГО "Город Якутск"

В. Г. Слепцов

"18" 08 2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

ПАО "Якутскэнерго"

С. Н. Прокопенко

"26" 08 2025 г.

Температурный график
работы Якутской ТЭЦ,
в отопительный сезон 2025-2026 гг.

Тн.в	T1	T2	T3	Тн.в.	T1	T2	T3
9	75,0	52,3	59,4	-23	99,7	53,2	67,7
8	75,0	51,8	59,1	-24	101,4	53,8	68,7
7	75,0	51,3	58,7	-25	103,0	54,4	69,6
6	75,0	50,9	58,4	-26	104,7	55,0	70,5
5	75,0	50,4	58,1	-27	106,3	55,5	71,4
4	75,0	49,9	57,8	-28	108,0	56,1	72,3
3	75,0	49,4	57,4	-29	109,6	56,7	73,2
2	75,0	49,0	57,1	-30	111,3	57,2	74,1
1	75,0	48,5	56,8	-31	112,9	57,8	75,0
0	75,0	48,1	56,5	-32	114,6	58,3	75,9
-1	75,0	47,6	56,2	-33	116,2	58,9	76,8
-2	75,0	47,1	55,9	-34	117,8	59,5	77,7
-3	75,0	46,7	55,5	-35	119,5	60,0	78,6
-4	75,0	46,2	55,2	-36	121,1	60,5	79,5
-5	75,0	45,8	54,9	-37	122,7	61,1	80,4
-6	75,0	45,3	54,6	-38	124,3	61,6	81,2
-7	75,0	44,9	54,3	-39	126,0	62,2	82,1
-8	75,0	44,5	54,0	-40	127,6	62,7	83,0
-9	76,0	44,6	54,4	-41	129,2	63,2	83,9
-10	77,7	45,3	55,4	-42	130,8	63,8	84,7
-11	79,4	45,9	56,4	-43	132,4	64,3	85,6
-12	81,1	46,6	57,4	-44	134,0	64,8	86,5
-13	82,9	47,2	58,3	-45	135,6	65,4	87,3
-14	84,6	47,8	59,3	-46	137,2	65,9	88,2
-15	86,3	48,4	60,2	-47	138,8	66,4	89,0
-16	88,0	49,0	61,2	-48	140,4	66,9	89,9
-17	89,6	49,6	62,1	-49	142,0	67,4	90,8
-18	91,3	50,3	63,1	-50	143,6	68,0	91,6
-19	93,0	50,9	64,0	-51	145,2	68,5	92,5
-20	94,7	51,5	65,0	-52	146,8	69,0	93,3
-21	96,4	52,0	65,9	-53	148,4	69,5	94,2
-22	98,0	52,6	66,8	-54	150,0	70,0	95,0

T1 — расчетная температура сетевого теплоносителя в подающем трубопроводе

T2 — расчетная температура сетевого теплоносителя в обратном трубопроводе

T3 — расчетная температура теплоносителя в системе отопления

Примечание: 1) При ветре более 5 м/сек T1 повышается на коэффициент

$$K=(T1-20) \times 0.01(-5) \text{ град}$$

2) T1 квартальных тепловых сетей отличается от T1 источника с учетом протяженности и нормативных потерь. T2, T3 остаются неизменными.

3) 75°C - температура T1 в диапазоне спрямления температурного графика для поддержания температуры ЦГВС, согласно СанПиН 2.1.4.2496-09

И.о. директора ЯТЭЦ

Б. Е. Гаврилов