



1106

Приложение
к договору о подключении
(технологическом присоединении)
газоиспользующего оборудования
к сети газораспределения

№ 1341/26-ТМ от "25" 08 2024 г.

Технические условия №ЮЛ-Я/0225-26 от 13.07.2026
на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к
сети газораспределения
на вх.А-4247 от 10.07.2026

1. Управление газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз"
(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)
2. ЯКУТСКЭНЕРГО ПАО
(полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма заявителя - юридического лица;
фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица (индивидуального предпринимателя))
3. Объект капитального строительства: установка дополнительного водогрейного котла типа ПТВМ-100 мощностью 100
Гкал/ч
(наименование объекта капитального строительства)
расположенный (проектируемый) по адресу: 677000, РС(Я), г Якутск, ул Федора Попова, д.3 (14:36:105006:1170) 881 919 -
539 475
(местонахождение объекта капитального строительства)
4. Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее
подключенного газоиспользующего оборудования) - метров в час, в том числе (в случае одной точки подключения):
величина максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования -
м3/ч
величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее
подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования, - куб. метров в час.
5. Давление газа в точке подключения:
Максимальное: Высокое до 0,6 МПа
Фактическое (расчетное): Высокое от 0,3 МПа до 0,49 МПа
6. Срок подключения (технологического присоединения) сетям газораспределения объекта капитального строительства
7. Информация о газопроводе в точке подключения
Диаметр: 273
Материал труб: Сталь
Способ прокладки: Надземно
Тип защитного покрытия: по проекту
Максимальное рабочее давление: Высокое до 0,6 МПа
Фактическое (расчетное) давление: Высокое от 0,3 МПа до 0,49 МПа
Наличие ЭХЗ: по проекту
Протяженность (м): по проекту
8. Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее
подключенного) по каждой из точек подключения (если их несколько):

Точка подключения (планируемая)	Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения (рабочих дней) с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения	Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) (куб. метров в час)	Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользую- щего оборудования (куб. метров в час)	Величина максимального расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее присоединенного в данной точке подключения (куб. метров в час)	Давление газа в точке подключения: максимальное (МПа); фактическое (расчетное)	Наименование существующей сети газораспределения, к которой осуществляется подключение (место нахождения сети газораспределения, диаметр, материал труб и тип защитного покрытия)
1		25 427 м3/ч	12 782 м3/ч	12 645 м3/ч	Высокое до 0,6 МПа; Высокое до 0,49 МПа	сеть газораспределения: Подводящий газопровод к котельной ЯЦЭС от места врезки до ул. Пятилетки, ул. Федора Попова, 289м, инв. №00-018248 333/3-22-ГСН, местонахождение сети газораспределения: г. Якутск, пер. Энергетиков, диаметр: 273мм, материал труб: Сталь, тип защитного покрытия: по проекту

2	-	39 540 м3/ч	0 м3/ч	39 540 м3/ч	Высокое до 0,6 МПа; Высокое 0,52 МПа	сеть газораспределения: Газопровод-ввод к ГРП-2 ЯТЭЦ 29/5а, местонахождение сети газораспределения: г.Якутск, ул.Богдана Чижика, диаметр: 325мм, материал труб: Сталь, тип защитного покрытия: по проекту
ИТОГО		64 967 м3/ч	12 782 м3/ч	52 185 м3/ч		

9. Точка подключения (планируемая):
10. Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудования:
- 10.1 Сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па);
- 10.2 Газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентканалами;
- 10.3 Применение газоиспользующего оборудования, технических устройств и материалов, имеющих сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;
- 10.4 Наличие акта первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;
- 10.5 Обеспечение объекта капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
11. Исполнитель осуществляет (выбирается необходимое):

☐	проектирование и строительство (реконструкция) газопровода от существующей сети газораспределения: Подводящий газопровод к котельной ЯЦЭС от места врезки до ул.Пятилетки, ул.Федора Попова, 289м, инв.№00-018248 (333/3-22-ГСН) Диаметр: 273 , Материал: Сталь , максимальное рабочее давление Низкое до 0,6 МПа, протяженность по проекту, Собственник: СТНГ - - до точки подключения диаметром: 273 , протяженность: по проекту, материал труб: Сталь, максимальным рабочим давлением Высокое до 0,6 МПа, тип прокладки: Подземно, надземно, по адресу: 677000, РС(Я), г Якутск, ул Федора Попова, д.3
☐	проектирование и строительство пункта редуцирования газа;
☐	проектирование и строительство отключающего устройства ();
☐	проектирование и строительство (реконструкция) станции катодной защиты;
☐	получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам.

12. Заявитель осуществляет (выбирается необходимое):

☒	предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;
☒	строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу: 677000, РС(Я), г Якутск, ул Федора Попова, д.3, ()
☒	проектирование и строительство пункта редуцирования газа;
☒	обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 10 дней с даты акта готовности со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.
14. Сведения об осуществлении подключения (технологического присоединения) через сети газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащих основному абоненту: _____

Главный инженер -
Первый заместитель генерального директора

Исполнитель ТО Горохов И.О.



А.В. Гоголев