

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

№ 01-122-10-677

11.08.2025 г.

Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "АвтоСтройГруз".

1. **Наименование энергопринимающих устройств заявителя:** электроустановки объекта: Карьер Алексеевский-2(далее – объект)
2. **Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:** Карьер Алексеевский-2, расположенный по адресу: Приморский край, Надеждинский р-н, п. Алексеевка, в 1028 м по направлению на северо-восток от ул. Ленина, д. 102 , кадастровый номер земельного участка 25:10:010102:358.
3. **Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет:** 630кВт (в т.ч. существующая 15 кВт (0,4 кВт) по существующему договору энергоснабжения, увеличение на 630 кВт с изменением схемы питания).
4. **Категория надежности:** 3.
5. **Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение:** 10 кВ
6. **Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя:** 2025.
7. **Точки присоединения:** элементы электрической сети сетевой организации, расположенные конечной опоре проектируемой ЛЭП 10 кВ от ЛЭП 10 кВ фидера 10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Раздольное-2
8. **Основной источник питания:** ПС 110/10 кВ Раздольное-2.
9. **Резервный источник питания:** отсутствует.
10. **Сетевая организация осуществляет:**
 - 10.1. Строительство ЛЭП 10 кВ отпайкой от существующей ЛЭП 10 кВ фидера 10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Раздольное-2 до границы участка заявителя.
 - 10.1.1. Строительство воздушной ЛЭП 10 кВ длиной не менее 135 м изолированным проводом с сечением не менее 50 мм².
 - 10.1.1.1. Монтаж разъединителя 10 кВ (2шт)
 - 10.1.1.2. Реконструкция ЛЭП 10 кВ фидера 10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Раздольное-2с монтажом узла подключения.
 - 10.2. Организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.
 - 10.3. Мероприятия по фактическому присоединению объекта Заявителя к электрическим сетям.
 11. **Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:**
 - 11.1. Монтаж ЛЭП 10 кВ от точки присоединения до вводно-распределительных устройств заявителя в соответствии с действующим нормативно-техническими

документами и требованиями безопасности. Предусмотреть оборудование, позволяющее атоматически отключать поврежденную ЛЭП 10 кВ Заявителя

11.2. Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и другими действующими нормативно-техническими документами.

11.3. Предусмотреть установку на вводе в энергопринимающие устройства заявителя защитных аппаратов, соответствующих максимальной мощности энергопринимающих устройств.

11.4. Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» п. 1.7.101.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 6 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.