

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

№ 01-122-10-1449

16.12.2024 г.

Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная Энергосетевая Компания".

- 1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:** электроустановки объекта: КТП-205 (точка присоединения опора 25 ВЛ-6кВ Ф-31 ПС Кролевцы) (далее – объект)
- 2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:** КТП-205 (точка присоединения опора 25 ВЛ-6кВ Ф-31 ПС Кролевцы), расположенный по адресу: Приморский край, г. Артем, в р-не ул. 70 лет Октября, 32 .
- 3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет:** 920 кВт (в т.ч. существующая 320 кВт (6 кВ) по существующему акту технологического присоединения от 10.03.2023 №19-атп, увеличение на 600 кВт);
- 4. Категория надежности:** 3.
- 5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение:** 6 кВ.
- 6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя:** 2025.
- 7. Точки присоединения:** элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре ВЛ 6 кВ Ф-11 ПС Кролевцы
- 8. Основной источник питания:** ПС 110 кВ Кролевцы.
- 9. Резервный источник питания:** отсутствует.
- 10. Сетевая организация осуществляет:**
 - 10.1. Реконструкцию ВЛ 6 кВ Ф-31 ПС Кролевцы с переподключением части нагрузки на ВЛ 6 кВ Ф-11 ПС Кролевцы (с выполнением разрыва ВЛ 6 кВ Ф-31 ПС Кролевцы между опорами №18 и 19)
 - 10.2. Строительство перемычки ВЛ 6 кВ от опоры №12 ВЛ 6 кВ Ф-11 ПС Кролевцы до опоры №19 ВЛ 6 кВ Ф-31 ПС Кролевцы протяженностью 90 м сечением не менее 50 мм²
 - 10.3. Предусмотреть строительство кабельного участка 6 кВ протяженностью 100 м сечением 240 мм² от линейной ячейки №11 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Кролевцы до выхода на первую опору ВЛ 6 кВ Ф-11 ПС Кролевцы.
 - 10.4. Монтаж линейного разъединителя 6 кВ на ВЛ 6 кВ Ф-11 ПС Кролевцы.
 - 10.5. Организацию коммерческого учета электрической энергии напряжением 6 кВ в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.
 - 10.6. Мероприятия по фактическому присоединению объекта Заявителя к электрическим сетям.

11. Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

11.1. Выполнить проверку на пропускную способность существующих ЛЭП 6 кВ от точки присоединения до вводно-распределительного устройства. При необходимости увеличить сечение провода.

11.2. Строительство необходимого количества ЛЭП 6 кВ и ТП 6/0,4 кВ

11.3. Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и другими действующими нормативно-техническими документами.

11.4. Предусмотреть установку на вводе в энергопринимающие устройства заявителя защитных аппаратов, соответствующих максимальной мощности энергопринимающих устройств.

11.5. Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» п. 1.7.101

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.