




РОССЕТИ
ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Тулэнерго

Публичное акционерное общество
«Россети Центр и Приволжье»
Филиал «Тулэнерго»

ЗАКАЗЧИК:

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Тулэнерго»


С.Ю. Захаров
« 10 » 09 2026 г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту измерителя Тангенс-3М
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»

г. Тула, 2026 г.

1. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

Предоставление национального режима в соответствии с ПП №1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
33.13.11.000	не применяется

2. Общие требования

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение услуг по ремонту приборов для высоковольтных испытаний (далее - приборы) в следующем объеме:

№ п/п	Вид работ	Ед. изм.	Содержание работ
1	Ремонт установки испытания трансформаторного масла ТАНГЕНС-3М №533	1	- ремонт платы управления - ремонт платы измерения - замена клавиатуры на панели управления - поверка

2.2. В стоимость работ (услуг) по ремонту приборов должны быть включены все затраты Исполнителя, связанные с их выполнением (налоги, заработная плата сотрудников, командировочные расходы и прочие возможные расходы).

2.3. Сроки выполнения работ/оказания услуг: 30 рабочих дней с момента передачи приборов Исполнителю транспортной компанией.

2.4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр).

3. Требования к контрагенту

3.1. Поверка/аттестация приборов должна быть проведена в организации, имеющей наличие аккредитации на право проведения поверки и калибровки СИ в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и законом №102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений».

4. Гарантийные обязательства

4.1. Исполнитель несет ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком прибора, оказавшегося во владении Исполнителя в связи с исполнением настоящего договора.

4.2 Исполнитель гарантирует качество ремонта прибора и его работу в режиме нормальной эксплуатации сроком на 3 месяца с момента подписания акта выполненных работ. Устранение неисправностей, возникших в указанный срок, производится Исполнителем за счет собственных средств.

5. Требования к выполнению работ

5.1. Работы выполняются в соответствии с нормативными правовыми актами, как в отношении выполнения работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при оказании услуг (ТУ, ГОСТ, руководства по эксплуатации и т.д.), а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и требований настоящего ТЗ.

5.2. Ремонт приборов из перечня приборов, указанных в п. 1.1, проводится по заявке Заказчика, отправленной на имя директора подрядной организации по электронной почте, факсу или иными средствами связи.

5.3. Ремонт приборов должен включать диагностику неисправностей, техобслуживание, настройку, испытания приборов с последующей поверкой/аттестацией.

5.4. Поверка/калибровка/аттестация приборов выполняется с оформлением свидетельств о поверке/аттестации на бумажном носителе. Результаты поверки средств измерений в обязательном порядке в сроки, установленные законодательством и/или иными нормативными документами, вносятся в ФГИС «АРШИН».

5.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения прибора обязан осуществить проверку работоспособности и направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки услуг.

5.6. В объём работ должны входить услуги по организации доставки (до исполнителя и обратно) за счет Исполнителя.

Заместитель главного инженера по
управлению производственными активами

Скапцов С.А.

Начальник службы диагностики

Макарова И. А.

Начальник отдела – главный метролог отдела
метрологии и качества электроэнергии

Быков Д.О.