


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

С.Л. Поляков
«02» октября 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета
тепловой энергии в 2027 году для нужд филиала ПАО «Россети Центр» -
«Брянскэнерго»

1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» производит закупку услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии на объектах ИА и РЭСах.

1.2. Исполнитель определяется на основании проведения закупочной процедуры на оказание данного вида услуг.

1.3. Все условия оказания услуг определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем закупочной процедуры.

2. Предмет закупки.

2.1. Периодический контроль входных и выходных параметров энергоносителей (температура, давление, расход и т.п.), работы систем и оборудования тепловых пунктов, с записью в журнале обхода.

2.2. Обслуживание контрольно-измерительных приборов (заполнение гильз маслом, подтяжка клеммных колодок т.д.).

2.3. Проверка на точность измерительных приборов и датчиков давления.

2.4. Профилактический осмотр вводных устройств, распределительных щитов, пультов управления, щитов автоматики.

2.5. Контроль за работой пускорегулирующей аппаратуры.

2.6. Проверка, настройка, тарировка и замена приборов визуального контроля, параметров работы систем оборудования (манометров, термометров, вольтметров, счетчиков воды т.д.).

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Срок оказания услуг
1	Здание ИА	г. Брянск, ул. Советская, д. 35	Ежемесячно с 01.01.2027 г. до 31.12.2027 г.
2	Производственная база ИА	г. Брянск, ул. Энергетическая, д. 3	Ежемесячно с 01.01.2027 г. до 31.12.2027 г.
3	Брянский РЭС (Жирятинский участок)	Брянская область, с. Жирятино, ул. Новая, д. 21	Ежемесячно с 01.01.2027 г. до 31.12.2027 г.
4	Клинцовский РЭС (Клинцовский	Брянская область, г. Клинцы, пер. Зайцева, д.7	Ежемесячно с 01.01.2027 г.

	участок)		до 31.12.2027 г.
5	Унечский РЭС	Брянская область, г. Унеча, ул. Мира, д.16	Ежемесячно с 01.01.2027 г. до 31.12.2027 г.
6	Погарский РЭС	Брянская область, г. Погар, ул. Полевая, д.3	Ежемесячно с 01.01.2027 г. до 31.12.2027 г.
7	Новozyбковский РЭС (Новozyбковский участок)	Брянская область, г. Новozyбков, ул. Чапаева, д.6	Ежемесячно с 01.01.2027 г. до 31.12.2027 г.

3. Технические требования.

3.1. Профилактика и подготовка УУТЭ к работе. Демонтаж, ремонт, юстировка, поверка и последующий монтаж приборов учета, входящих в состав узла учета. Систематический контроль над работой электронной части комплекса, диагностика технического состояния приборов; текущий ремонт и юстировка приборов измерительного комплекса на объекте; оказание услуг персоналу Заказчика, при необходимости ремонт с демонтажем приборов; транспортировкой их на производственную базу Исполнителя и обратно с внеочередной поверкой приборов измерительного комплекса после ремонта. Снятие архивных данных с тепло вычислителя компьютером. Предоставление подписанного отчета о теплоснабжении 1 раз в месяц. Ежемесячное представление данных в энергосберегающую организацию.

3.2. Необходимо обеспечить:

- Периодический контроль входных и выходных параметров энергоносителей (температура, давление, расход и т.п.), работы систем и оборудования тепловых пунктов, с записью в журнале обхода.
- Обслуживание контрольно-измерительных приборов (заполнение гильз маслом, подтяжка клеммных колодок т.д.).
- Проверка на точность измерительных приборов и датчиков давления.
- Профилактический осмотр вводных устройств, распределительных щитов, пультов управления, щитов автоматики.
- Контроль за работой пускорегулирующей аппаратуры.
- Проверка, настройка, тарировка и замена приборов визуального контроля, параметров работы систем оборудования (манометров, термометров, вольтметров, счетчиков воды т.д.).

3.3. Требования к оказанию услуг:

- Внешний осмотр приборов учета тепловой энергии.
- Проверка герметичности расходомеров.
- Удаление загрязнения с наружной поверхности вычислителя и расходомеров.
- Проверка исправности работы приборов по контрольным данным.
- Вывод архивных данных на печать.
- Снятие контрольных распечаток параметров теплоснабжения анализ данных.

3.4. Периодическое обслуживание:

- Вывод приборов из эксплуатации по окончании отопительного сезона. Ввод в эксплуатацию и наладку узла учета в начале отопительного сезона. При

круглосуточной работе узлов учета тепла (горячего водоснабжения) – осуществлять проверку и настройку в период проведения профилактических работ, проводимых теплосетью.

3.5. Промывка и чистка расходомеров с целью устранения налета и осадков, чистка фильтров.

3.6. Замена неисправной запорной арматуры в аварийных ситуациях и в период остановки котельной на профилактические работы.

4. Требования к оказанию услуг.

4.1. Внешний осмотр приборов учета тепловой энергии.

4.2. Проверка герметичности расходомеров.

4.3. Удаление загрязнения с наружной поверхности вычислителя и расходомеров.

4.4. Проверка исправности работы приборов по контрольным данным.

4.5. Вывод архивных данных на печать.

4.6. Снятие контрольных распечаток параметров теплопотребления, анализ данных.

4.7. Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет все необходимые действия во взаимоотношениях с предприятиями-изготовителями приборов и оборудования, с организациями, осуществляющими поставку оборудования и приборов, а также с поставщиками ТЭ и ТН, и Центром стандартизации, метрологии и сертификации Брянской области.

4.8. Ремонт осуществляется на основании договоров с соблюдением требований ФЗ № 44-ФЗ от 05. 04.2013 г.

4.9. Услуги, являющиеся предметом договора, отвечают требованиям постановления Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии и теплоносителя», государственных стандартов, соответствующих методик (РЭ 4213-014-18151455-96 – руководство по эксплуатации теплосчетчика СТЗ; РЭ4213-010-18151455-96 – руководство по эксплуатации теплосчетчика СТ1; ИАШБ.408841.004 И2 – инструкция по настройке теплосчетчиков; СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и других нормативных документов, действующих на момент их выполнения.

4.10. Исполнитель во время проведения указанных услуг обеспечивает мероприятия по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.

5. Правила контроля и приемки оказания услуг.

5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Исполнителя. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Исполнителем Календарного плана оказания услуг и качества оказываемых услуг.

5.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых Исполнителем материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

5.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Исполнителя, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Исполнителем документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений

вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от оказания услуг персонала Исполнителя Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Исполнителя (соисполнителя) от оказания услуг в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Исполнитель компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Если в течение обслуживания обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию тепловых узлов учета тепловой энергии, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения. Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.2. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Исполнителем.

6.3. Если в течение срока обслуживания тепловых узлов учета тепловой энергии произойдет повреждение или отключение обслуживаемых объектов вследствие некачественного оказания услуг, Исполнитель в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

7. МЕРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
43.22.12.190	Не применяется

Начальник АХО



С.В. Швецов