

Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, освидетельствованию и
перезарядке огнетушителей для нужд УФПС Красноярского края

г. Красноярск
2026 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, освидетельствованию и перезарядке огнетушителей для объектов почтовой связи УФС Красноярского края проводится на основании Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

2. ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Обеспечить объекты почтовой связи исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Провести техническое обслуживание, ремонт, освидетельствование и перезарядку огнетушителей в соответствии с рекомендацией производителя.

3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Оказание услуг осуществляется по Заявкам не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Исполнителем Заявки. Заявки направляются Заказчиком по электронной почте на авторизированный адрес Исполнителя, указанный в договоре.

Общий срок оказания услуг составляет 60 календарных дней с даты заключения договора.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ

В комплект поставки прошедших техническое обслуживание, освидетельствование и перезарядку огнетушителей должны входить:

- акт с перечнем оказанных услуг Исполнителем (по перезарядке, покраске, замене компонентов огнетушителей), акт списания;
- наклейка на корпусе огнетушителя с датой перезарядки и данными Исполнителя;
- пломбы с датой перезарядки на запорно-пусковое устройство, предохранительные заглушки (при необходимости).

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

Исполнитель самостоятельно вывозит для технического обслуживания, освидетельствования и перезарядки огнетушители из пункта, указанного Заказчиком. Адрес, по которому необходимо забирать партии огнетушителей, указаны в п. 7 настоящего Технического задания. Услуги по техническому обслуживанию, испытанию, перезарядке, освидетельствованию и пломбировке огнетушителей оказываются на территории Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ, нормами, правилами и техническими условиями на данный вид услуг.

По окончании оказания услуг Исполнитель самостоятельно обеспечивает доставку огнетушителей по адресу, указанному в заявке Заказчика.

Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения и расходными материалами, запчасти требующие замены, лакокрасочное покрытие, входит в стоимость услуг и осуществляется

Исполнителем. Исполнитель гарантирует, что все материалы и оборудование, используемые для оказания услуг по техническому обслуживанию огнетушителей, являются новыми и надлежащего качества.

В ходе оказания услуг по техническому обслуживанию, освидетельствованию и перезарядке Исполнитель выявляет не подлежащие ремонту огнетушители и составляет акт с указанием причины не ремонтпригодности.

Заказчик принимает огнетушители (включая неремонтпригодные) в соответствии с накладной и актом оказанных услуг.

6. ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ–ПРИЕМКЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Сдача–приемка оказанных услуг по техническому обслуживанию, ремонту, освидетельствованию и перезарядке огнетушителей осуществляется на объекте, указанном Заказчиком в заявке.

Заказчик выборочно проверяет (осматривает) огнетушители на предмет соответствия требуемым нормам.

По завершению осмотра (проверки) огнетушителей Заказчик в случае отсутствия недостатков подписывает соответствующие документы о приемке.

В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.) Заказчик возвращает Исполнителю огнетушители для приведения их в надлежащий вид и рабочее состояние.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, АДРЕСА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ОГNETУШИТЕЛЕЙ

Исполнитель обязан произвести техническое обслуживание, ремонт, освидетельствование, перезарядку огнетушителей: ОП-2 в количестве ориентировочно 60 шт., ОП-4 в количестве ориентировочно 200 шт., ОП-5 в количестве ориентировочно 180 шт., ОП-8 в количестве ориентировочно 60 шт., ОП-10 в количестве ориентировочно 20 шт., ОУ-2 в количестве ориентировочно 10 шт., ОУ-3 в количестве ориентировочно 20 шт., ОУ-5 в количестве ориентировочно 50 шт. При необходимости произвести замену ЗПУ, манометра, раструба, шланга с раструбом, шланга с распылителем, установку чеки.

Перечень услуг:

№ п/ п	Наименование	Количество ед./шт.
1.	Освидетельствование огнетушителя ОП-2	1
2.	Перезарядка огнетушителя ОП-2	1
3.	Замена ЗПУ огнетушителя ОП-2	1
4.	Замена манометра огнетушителя ОП-2	1
5.	Замена распылителя огнетушителя ОП-2	1
6.	Освидетельствование огнетушителя ОП-4	1
7.	Перезарядка огнетушителя ОП-4	1
8.	Замена ЗПУ огнетушителя ОП-4	1
9.	Замена манометра огнетушителя ОП-4	1
10.	Замена шланга с распылителем огнетушителя ОП-4	1
11.	Освидетельствование огнетушителя ОП-5	1
12.	Перезарядка огнетушителя ОП-5	1
13.	Замена ЗПУ огнетушителя ОП-5	1
14.	Замена манометра огнетушителя ОП-5	1
15.	Замена шланга с распылителем огнетушителя ОП-5	1

16.	Освидетельствование огнетушителя ОП-8	1
17.	Перезарядка огнетушителя ОП-8	1
18.	Замена ЗПУ огнетушителя ОП-8	1
19.	Замена манометра огнетушителя ОП-8	1
20.	Замена шланга с распылителем огнетушителя ОП-8	1
21.	Освидетельствование огнетушителя ОП-10	1
22.	Перезарядка огнетушителя ОП-10	1
23.	Замена ЗПУ огнетушителя ОП-10	1
24.	Замена манометра огнетушителя ОП-10	1
25.	Замена шланга с распылителем огнетушителя ОП-10	1
26.	Освидетельствование огнетушителя ОУ-2	1
27.	Перезарядка огнетушителя ОУ-2	1
28.	Замена ЗПУ огнетушителя ОУ-2	1
29.	Замена раструба огнетушителя ОУ-2	1
30.	Освидетельствование огнетушителя ОУ-3	1
31.	Перезарядка огнетушителя ОУ-3	1
32.	Замена ЗПУ огнетушителя ОУ-3	1
33.	Замена раструба огнетушителя ОУ-3	1
34.	Освидетельствование огнетушителя ОУ-5	1
35.	Перезарядка огнетушителя ОУ-5	1
36.	Замена ЗПУ огнетушителя ОУ-5	1
37.	Замена шланга с раструбом огнетушителя ОУ-5	1

Адрес местонахождения огнетушителей

МСЦ, г. Красноярск, ул. 30 Июля, д. 3

АТП. г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 40Д

УФПС г. Красноярск, пр. Мира, 102

Красноярский почтамт г. Красноярск, ул. Ленина, 62

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Исполнитель гарантирует, что оказываемые услуги соответствуют требованиям, установленным в договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания услуг.

Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.

Срок гарантии - не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.