

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

С.Л. Поляков
«02» октября 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по техническому обслуживанию сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования, в том числе комплектов автоматики в 2027 году для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» производит закупку услуг на техническое обслуживание сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования, в том числе комплектов автоматики на объекте филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» расположенных в Почепском РЭС и Новозыбковском РЭС (Злынковский участок).

1.1. Исполнитель определяется на основании конкурсной закупки способом «сравнения цен» на оказание данного вида услуг.

1.2. Все необходимые материалы для оказания данного вида услуг поставляются Исполнителем.

2. Предмет закупки.

2.1. Предметом оказания данного вида услуг является необходимость предотвращения износа оборудования и включает комплекс мер, обеспечивающих бесперебойную работу сетей и оборудования в период отопительного сезона;

2.2. Исполнитель обеспечивает оказание услуг на техническое обслуживание в объемах и в сроки, установленные данным техническим заданием:

№	Адрес объекта	Марка котла	Количество котлов	Сроки проведения работ
1	г. Почеп, ул. Брянская, д.104	тип «Лемакс» серии «Премиум» 50- 100 кВт	1	С 01.01.2027 до 31.12.2027 ежемесячно
2	г. Почеп, ул. Брянская, д.104	тип «Лемакс» серии «Премиум» 50- 100 кВт	1	С 01.01.2027 до 31.12.2027 ежемесячно
3	г. Почеп, ул. Стародубская, д.27	«Добрыня» ТРД 25 кВт	1	С 01.01.2027 до 31.12.2027 ежемесячно
4	г. Злынка, ул. Карла Маркса, д.28а	«Добрыня» ТРД 90 кВт	1	С 01.01.2027 до 31.12.2027 ежемесячно
5	г. Злынка, ул. Карла Маркса, д.28а	«Добрыня» ТРД 90 кВт	1	С 01.01.2027 до 31.12.2027 ежемесячно

3. Состав оказания услуг.

3.1 Техническое обслуживание сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования

- Техническое обслуживание емкостных водонагревателей типа «Добрыня», «Лемакс»;
- Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 50 мм;
- Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом мощностью до 1МВт с автоматикой (на каждый последующий котел применяется коэф. 0,33);
- Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом мощностью до 1МВт с автоматикой после отключения на летний период (на каждый последующий котел применяется коэф. 0,33);
- Демонтаж ротационного или турбинного газового счетчика с установкой перемычки;
- Снятие и установка сигнализатора загазованности;
- Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода протяженностью до 0,5 км;
- Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6, РДГК-10, РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50;
- Техническое обслуживание регулятора давления РДГД-20, РДНК-400 или РДСК-50;
- Текущий ремонт регулятора давления РДГД-20, РДНК-400 или РДСК-51;
- Отключение ГРП внутри помещения ГРП;
- Включение ГРП после остановки;
- Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий;
- Техническое обслуживание внутреннего газопровода объекта приборным методом (без отключения и контрольной опрессовки);

3.2 Техническое обслуживание комплектов автоматики

- Проверка наличия контрольно-измерительных приборов на котле, согласно технической документации;
- Произведение ревизии магнитных пускателей, контактов реле, протирка их спиртом;
- Проверка укомплектованности термометрами для измерения температуры воздуха, поступающего в топку котла на горение, температуры уходящих газов за котлом;
- Проверка отсутствия присосов в обмуровке котла;
- Проверка исправности электрода контроля пламени на котле;
- Проверка исправности и ревизия автоматики безопасности с заменой неисправных приборов;
- Прикидочные опыты для выявления возможных пределов регулирования котла;
- Проверка и корректировка настроек датчиков автоматики безопасности.

4. Требования к оказываемым услугам.

Организация, осуществляющая техническое обслуживание котельной, должна иметь соответствующую лицензию и обязана соблюдать положения Федерального Закона «О промышленной безопасности ОПО» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, требования Правил

безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531, приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года № 536 «Правила промышленной безопасности ОПО, в которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», а также инструкции по безопасным методам и приемам выполнения работ.

Исполнитель должен выполнить работы в полном объеме и в сроки, установленные техническим заданием, графика работ обязательная часть договора, надлежащего качества.

Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с локальной сметой, данным техническим заданием, согласно технической документации на оборудование, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ.

Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ.

В соответствии с условиями договора:

- Своевременное предоставление комплектов документации с соблюдением нормативных документов, действующих на момент срока действия договора;

- Выполнение работ собственными средствами Исполнителя при помощи необходимого оборудования, приборов, инструментов и материалов заводского производства (наличие сертификатов на материал, наличие паспортов и свидетельств о проверке на приборы и оборудование);

- Обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, установленным действующим законодательством РФ.

Технология и методы производства работ – в полном соответствии со стандартами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

5.Правила контроля и приемки оказания услуг.

5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых Исполнителем материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

5.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Исполнителя, выдавать по результатам контроля рабочих мест Исполнителя обязательные для исполнения Исполнителем документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Исполнителя Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Исполнителя (соисполнителя) от оказания услуг в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Исполнитель компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6.Гарантийные обязательства.

6.1. Если в течение обслуживания обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию комплекта автоматики, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.2. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика возмещаются Исполнителем.

7. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
43.22.12.120	Не применяется

Начальник АХО



С.В. Швецов