Номер ТЗ	**310 А**
Номер материала SAP	**2255771**

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»
_____ И.А. Седанов
«28» 09 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку противопожарного оборудования
(огнетушитель углекислотный ОУ-3)

Лот № 310 А

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку противопожарного оборудования огнетушителей углекислотных ОУ-3 (далее – огнетушитель) для безопасного выполнения работ в электроустановках филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

Закупка производится на основании плана закупок филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» 2026 года под потребность 2027 года.

2. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
28.29.22.110	Преимущество

3. Общие требования к условиям поставки.

3.1. Требования к упаковке и её маркировке

3.1.1. Упаковка огнетушителя, деталей и сопроводительных документов должна обеспечивать их сохранность при транспортировании и хранении в соответствии с требованиями ГОСТ 23170.

3.1.2. Для упаковки следует использовать материалы по ГОСТ 2991, ГОСТ 8273, ГОСТ 15846.

3.1.3. Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

3.1.4. Маркировка огнетушителя должна быть выполнена на русском языке и содержать:

· наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

· тип огнетушителя;

· дату выпуска и заводской номер;

· классы пожаров (B, C, E);

· массу заряда огнетушащего вещества;

· рабочее давление;

· предупреждающие надписи о токсичности CO_2 и опасности обморожения.

3.2. Требования к доставке, погрузке-разгрузке

3.2.1. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу, указанному Заказчиком в контракте.

3.2.2. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Поставщиком с соблюдением мер предосторожности, исключающих повреждение огнетушителей и их упаковки.

3.2.3. Товар должен поставляться в таре, обеспечивающей его защиту от механических повреждений, атмосферных осадков и иных неблагоприятных воздействий при транспортировке.

3.3. Требования к качеству продукции

3.3.1. Огнетушитель должен соответствовать требованиям:

· ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

· ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

3.3.2. Год выпуска огнетушителя — не ранее года заключения контракта.

3.3.3. Качество изготовления, состояние защитных покрытий и комплектность устанавливаются внешним и внутренним осмотром.

3.4. Гарантийные обязательства

3.4.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

3.4.2. Срок службы до перезарядки — 5 лет (при ежегодном контроле массы заряда).

3.4.3. Переосвидетельствование баллона (сосуда под давлением) — через 10 лет.

3.5. Состав технической и эксплуатационной документации

3.5.1. Каждый огнетушитель должен быть обеспечен руководством по эксплуатации, совмещённым с паспортом. Документация должна быть выполнена на русском языке.

3.5.2. В комплект документации должны входить:

· паспорт изделия (руководство по эксплуатации) — 1 шт.;

· сертификат соответствия — 1 шт.;

· декларация о соответствии ТР ЕАЭС 043/2017 — 1 шт.

3.5.3. Руководство по эксплуатации должно содержать: назначение и основные технические характеристики, комплект поставки, периодичность и объём проверок, правила безопасной эксплуатации, сведения о перезарядке и утилизации.

3.6. Иные требования

3.6.1. Огнетушитель должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.

3.6.2. Комплект поставки: огнетушитель — 1 шт., раструб — 1 шт., трубка выкидная — 1 шт., кронштейн для крепления — 1 шт., крепёжные элементы — 1 компл..

4. Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

№	Наименование товара	Кол-во	Срок поставки	Место поставки, получатель
1	Огнетушитель углекислотный ОУ-3	5 шт.	С момента заключения договора по 30.03.2027 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от Заказчика.	Центральный склад, г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149.

5. Общие требования к закупаемой продукции.

5.1. Огнетушитель углекислотный ОУ-3 (ВСЕ).

Огнетушитель ОУ-3 предназначен для тушения пожаров классов В (горючие жидкости), С (горючие газы) и Е (электроустановки под напряжением до 10 000 В). Углекислотные огнетушители применяются для тушения пожаров в офисных помещениях при наличии оргтехники, в музеях, картинных галереях и архивах, на электрифицированном транспорте, а также в жилом секторе.

Параметр	Значение
Вместимость корпуса	не менее 4,02 л
Масса заряда CO_2	не менее 2,85 кг
Огнетушащая способность	не менее 34В
Продолжительность подачи ОТВ	не менее 8 с
Длина струи ОТВ	не менее 3 м
Рабочее давление	при t = +20 °С 5,88 (58) МПа (кгс/см²)
Температурный режим эксплуатации	от −40 до +50 °С
Масса с зарядом	не более 10,5 кг
Срок службы	не менее 10 лет

6. Правила приемки продукции.

6.1. Приёмка товара осуществляется в присутствии представителя Заказчика. Проверяется комплектность огнетушителей, целостность корпуса, наличие вмятин, сквозных отверстий и следов коррозии.

6.2. При наружном осмотре выявляют наличие трещин, пробоин, задиров, нарушение лакокрасочного покрытия наружной и внутренней поверхностей.

6.3. Приёмо-сдаточные испытания проводят с целью принятия решения о пригодности огнетушителей к поставке потребителю.

6.4. По результатам приёмки оформляется акт приёмки товара, подписываемый уполномоченными представителями Сторон.

6.5. В случае выявления несоответствий товара требованиям настоящего технического задания Поставщик обязан за свой счёт произвести замену товара в срок, согласованный с Заказчиком.

Заместитель главного инженера –
начальник УПБ и ПК
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» С.А. Симон

Ерёмин Ив.Е.
21-29