Номер ТЗ	**310 А**
Номер материала SAP	**2255788**

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»
_____ И.А. Седанов

«28» 09 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку противопожарного оборудования
(ствол пожарный ручной РС-50)

Лот № 310 А

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку противопожарного оборудования ствол пожарный ручной РС-50 (далее – ствол) для безопасного выполнения работ в электроустановках филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

Закупка производится на основании плана закупок филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» 2026 года под потребность 2027 года.

2. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
25.99.29.190	Преимущество

3. Общие требования к условиям поставки.

3.1. Требования к упаковке и её маркировке

3.1.1. Упаковка ствола и сопроводительных документов должна обеспечивать их сохранность при транспортировании и хранении в соответствии с требованиями ГОСТ 23170.

3.1.2. Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

3.1.3. Маркировка изделия должна быть выполнена на русском языке и содержать:

· наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

· наименование и модель изделия (ствол пожарный ручной РС-50);

· дату выпуска и заводской номер (при наличии);

· условный проход соединительной головки (50 мм);

· диаметр выходного отверстия насадки.

3.2. Требования к доставке, погрузке-разгрузке

3.2.1. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу, указанному Заказчиком в контракте.

3.2.2. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Поставщиком с соблюдением мер предосторожности, исключающих повреждение стволов и их упаковки.

3.2.3. Товар должен поставляться в таре, обеспечивающей его защиту от механических повреждений, атмосферных осадков и иных неблагоприятных воздействий при транспортировке.

3.3. Требования к качеству продукции

3.3.1. Ствол должен соответствовать требованиям:

· ГОСТ Р 53331-2009 «Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

· ТУ 4854-013-10661317-2000 (или действующий аналог);

· ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

3.3.2. Год выпуска ствола — не ранее года заключения контракта.

3.3.3. Ствол должен быть изготовлен из алюминиевого сплава. Поверхность корпуса должна быть подвергнута анодированию.

3.3.4. Качество изготовления, состояние защитных покрытий и комплектность устанавливаются внешним и внутренним осмотром.

3.4. Гарантийные обязательства

3.4.1. Гарантийный срок эксплуатации ствола — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

3.4.2. Срок службы — не менее 10 лет при соблюдении правил эксплуатации.

3.5. Состав технической и эксплуатационной документации

3.5.1. Каждый ствол должен быть обеспечен паспортом изделия. Документация должна быть выполнена на русском языке.

3.5.2. В комплект документации должны входить:

· паспорт изделия — 1 шт.;

· сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 — 1 шт. (или заверенная копия);

· декларация о соответствии (при наличии) — 1 шт.

3.5.3. Паспорт изделия должен содержать: назначение и основные технические характеристики, комплект поставки, правила безопасной эксплуатации, сведения о хранении и утилизации.

3.6. Иные требования

3.6.1. Ствол должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.

3.6.2. Комплект поставки: ствол пожарный ручной РС-50 — 1 шт., паспорт изделия — 1 шт.

4. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

№	Наименование товара	Кол-во	Срок поставки	Место поставки, получатель
1	Ствол пожарный ручной РС-50	2 шт.	С момента заключения договора по 30.03.2027 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от Заказчика.	Центральный склад, г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149.

5. Общие требования к закупаемой продукции.

5.1. Ствол пожарный ручной РС-50.

Ствол предназначен для формирования и направления сплошной струи воды при тушении пожаров. Применяется для комплектации внутренних пожарных кранов (ПК) в жилых, общественных, административных, промышленных зданиях и сооружениях, а также пожарных мотопомп и других средств противопожарной защиты. Ствол совместим с пожарными рукавами с условным диаметром прохода 50 мм. Конструктивно ствол состоит из соединительной головки и корпуса.

Ствол изготавливается из алюминиевого сплава марок АЛ9 и АК7 (АЛ9В). РС-50 не оснащён запорным устройством — вода подаётся сразу после достижения требуемого давления.

Параметр	Значение
Тип изделия	ствол пожарный ручной
Модель	РС-50
Назначение	для формирования и направления сплошной струи воды
Условный проход соединительной головки	50 мм
Рабочее давление	0,4–0,6 МПа
Расход воды при давлении 0,4 МПа	3,6 л/с
Дальность компактной струи при 0,4 МПа	не менее 28 м
Диаметр выходного отверстия насадки	13 мм
Длина ствола	не более 265 мм
Масса ствола	не более 0,7 кг
Материал корпуса	алюминиевый сплав (АЛ9, АК7)
Покрытие	анодирование
Тип соединения	муфтовая соединительная головка ГР-50
Наличие запорного устройства о	отсутствует
Диапазон рабочих температур	от −30 до +50 °С
Срок службы	не менее 10 лет

6. Правила приемки продукции.

6.1. Приёмка товара осуществляется в присутствии представителя Заказчика. Проверяется комплектность стволов, целостность корпуса, отсутствие повреждений и следов коррозии.

6.2. При наружном осмотре выявляют наличие вмятин, трещин, задиров, нарушение анодного покрытия наружной и внутренней поверхностей.

6.3. Проверяется соответствие условного прохода соединительной головки (50 мм), диаметра выходного отверстия насадки (13 мм) и массы ствола (не более 0,7 кг) заявленным характеристикам.

6.4. По результатам приёмки оформляется акт приёмки товара, подписываемый уполномоченными представителями Сторон.

6.5. В случае выявления несоответствий товара требованиям настоящего технического задания Поставщик обязан за свой счёт произвести замену товара в срок, согласованный с Заказчиком.

Заместитель главного инженера –
начальник УПБ и ПК
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» С.А. Симон

Ерёмин Ив.Е.
21-29