

Номер ТЗ	310 А
Номер материала SAP	2268225

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»
И.А. Седанов

« 28 » 09 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противопожарного оборудования
(ящик пожарный металлический для песка объемом 0,5 м³)

Лот № 310 А

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку противопожарного оборудования ящик пожарный металлический для песка объемом 0,5 м³ (далее – ящик) для безопасного выполнения работ в электроустановках филиала ПАО «Россети Центр»-«Тамбовэнерго».

Закупка производится на основании плана закупок филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» 2026 года под потребность 2027 года.

2. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
25.99.29.190	Преимущество

3. Общие требования к условиям поставки.

3.1. Требования к упаковке и её маркировке

3.1.1. Упаковка ящика, комплектующих и сопроводительных документов должна обеспечивать их сохранность при транспортировании и хранении в соответствии с требованиями ГОСТ 23170.

3.1.2. Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

3.1.3. Маркировка ящика должна быть выполнена на русском языке и содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование и тип изделия;
- дату выпуска и заводской номер (при наличии);
- номинальный объём (0,5 м³);
- предупреждающие надписи о назначении изделия («Песок для тушения пожаров»).

3.1.4. Ящик должен быть окрашен в красный цвет (RAL 3002 или аналогичный). Маркировка наносится методом, обеспечивающим её сохранность в течение всего срока службы.

3.2. Требования к доставке, погрузке-разгрузке

3.2.1. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу, указанному Заказчиком в контракте.

3.2.2. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Поставщиком с соблюдением мер предосторожности, исключающих повреждение ящиков, комплектующих и их упаковки.

3.2.3. Товар должен поставляться в таре, обеспечивающей его защиту от механических повреждений, атмосферных осадков и иных неблагоприятных воздействий при транспортировке.

3.3. Требования к качеству продукции

3.3.1. Ящик должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

- ГОСТ 19596-87 (в части комплектации совковой лопатой).

3.3.2. Год выпуска ящика — не ранее года заключения контракта.

3.3.3. Ящик должен быть изготовлен из углеродистой стали и окрашен порошковой эпоксиполиэфирной краской. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и его защиту от осадков.

3.3.4. Качество изготовления, состояние защитных покрытий и комплектность устанавливаются внешним и внутренним осмотром.

3.4. Гарантийные обязательства

3.4.1. Гарантийный срок эксплуатации ящика — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

3.4.2. Срок службы — не менее 5 лет при соблюдении правил эксплуатации.

3.5. Состав технической и эксплуатационной документации

3.5.1. Каждый ящик должен быть обеспечен паспортом изделия. Документация должна быть выполнена на русском языке.

3.5.2. В комплект документации должны входить:

- паспорт изделия — 1 шт.;
- сертификат соответствия (при наличии) — 1 шт.

3.5.3. Паспорт изделия должен содержать: назначение и основные технические характеристики, комплект поставки, правила безопасной эксплуатации, сведения о монтаже и утилизации.

3.6. Иные требования

3.6.1. Ящик должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.

3.6.2. Комплект поставки должен включать:

- ящик пожарный металлический для песка объёмом 0,5 м³ — 1 шт.;
- совковая лопата по ГОСТ 19596-87 — 1 шт.;
- крепёжные элементы (при необходимости) — 1 компл.;
- паспорт изделия — 1 шт.

4. Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

№	Наименование товара	Кол-во	Срок поставки	Место поставки, получатель
1	Ящик пожарный металлический для песка объёмом 0,5м³	10 шт.	С момента заключения договора по 30.03.2027 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от Заказчика.	Центральный склад, г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149.

5. Общие требования к закупаемой продукции.

5.1. Ящик пожарный металлический для песка объёмом 0,5 м³.

Ящик предназначен для хранения песка, используемого в качестве первичного средства пожаротушения при засыпании очагов возгорания и предотвращении их распространения. Применяется в помещениях и на открытых площадках, где существует вероятность разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (склады, производственные предприятия, АЗС, базы). Ящик обеспечивает удобство извлечения песка и его защиту от осадков в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 и ППБ-01-03. Ящики для песка должны иметь вместимость 0,5м³ и быть укомплектованы совковой лопатой.

Параметр	Значение
Номинальный объём	0,5 м³
Тип конструкции	сварной или разборный
Материал корпуса	углеродистая сталь
Толщина металла стенки	не менее 0,7 мм
Покрытие	порошковая эпоксиполиэфирная краска
Цвет	красный (RAL 3002 или аналогичный)
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	не более 1255 × 720 × 810 мм
Масса изделия	не более 36 кг
Диапазон рабочих температур	от -30 до +45 °С
Наличие крышки	обязательно
Комплектация совковой лопатой	обязательно
Срок службы	не менее 5 лет

6. Правила приемки продукции.

6.1. Приёмка товара осуществляется в присутствии представителя Заказчика. Проверяется комплектность ящиков, целостность корпуса, наличие крышки, отсутствие повреждений и следов коррозии.

6.2. При наружном осмотре выявляют наличие вмятин, сквозных отверстий, трещин, нарушение лакокрасочного покрытия наружной и внутренней поверхностей.

6.3. Проверяется работоспособность крышки (плавность открывания/закрывания), наличие совковой лопаты в комплекте, соответствие габаритных размеров и объёма заявленным характеристикам.

6.4. По результатам приёмки оформляется акт приёмки товара, подписываемый уполномоченными представителями Сторон.

6.5. В случае выявления несоответствий товара требованиям настоящего технического задания Поставщик обязан за свой счёт произвести замену товара в срок, согласованный с Заказчиком.

Заместитель главного инженера –
начальник УПБ и ПК
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»



С.А. Симон