

Номер ТЗ	310 А
Номер материала SAP	2279691

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»
И.А. Седанов

« 28 » 09 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку противопожарного оборудования
(подставка напольная под огнетушитель ОУ-3)

Лот № 310 А

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку противопожарного оборудования подставка напольная под огнетушитель ОУ-3 (далее – подставка) для безопасного выполнения работ в электроустановках филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

Закупка производится на основании плана закупок филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» 2026 года под потребность 2027 года.

2. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
25.99.29.190	Преимущество

3. Общие требования к условиям поставки.

3.1. Требования к упаковке и её маркировке

3.1.1. Упаковка подставки и сопроводительных документов должна обеспечивать их сохранность при транспортировании и хранении в соответствии с требованиями ГОСТ 23170.

3.1.2. Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

3.1.3. Маркировка изделия должна быть выполнена на русском языке и содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование и модель изделия;
- дату выпуска и заводской номер (при наличии);
- максимальную массу и диаметр устанавливаемого огнетушителя.

3.1.4. Подставка должна быть окрашена в красный цвет (RAL 3002 или аналогичный).

3.2. Требования к доставке, погрузке-разгрузке

3.2.1. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу, указанному Заказчиком в контракте.

3.2.2. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Поставщиком с соблюдением мер предосторожности, исключающих повреждение подставок и их упаковки.

3.2.3. Товар должен поставляться в таре, обеспечивающей его защиту от механических повреждений, атмосферных осадков и иных неблагоприятных воздействий при транспортировке.

3.3. Требования к качеству продукции

3.3.1. Подставка должна соответствовать требованиям:

· ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

· ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

3.3.2. Год выпуска подставки — не ранее года заключения контракта.

3.3.3. Подставка должна быть изготовлена из углеродистой стали (металлического листа) и окрашена полимерной порошковой краской. Конструкция может быть сварной или сборно-разборной.

3.3.4. Качество изготовления, состояние защитных покрытий и комплектность устанавливаются внешним и внутренним осмотром.

3.4. Гарантийные обязательства

3.4.1. Гарантийный срок эксплуатации подставки — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

3.4.2. Срок службы — не менее 10 лет при соблюдении правил эксплуатации.

3.5. Состав технической и эксплуатационной документации

3.5.1. Каждая подставка должна быть обеспечена паспортом изделия. Документация должна быть выполнена на русском языке.

3.5.2. В комплект документации должны входить:

- паспорт изделия — 1 шт.;
- сертификат соответствия (при наличии) — 1 шт.

3.5.3. Паспорт изделия должен содержать: назначение и основные технические характеристики, комплект поставки, правила сборки (для сборных моделей), правила безопасной эксплуатации, сведения о монтаже и утилизации.

3.6. Иные требования

3.6.1. Подставка должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, не восстановленной.

3.6.2. Комплект поставки должен включать:

- подставка под огнетушитель — 1 шт.;
- знак самоклеящийся «Огнетушитель» по ГОСТ Р 12.4.026-2015 — 1 шт.;
- крепёжные элементы (для сборных моделей) — 1 компл.;
- паспорт изделия — 1 шт.

4. Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

№	Наименование товара	Кол-во	Срок поставки	Место поставки, получатель
1	Подставка напольная под огнетушитель ОУ-3	5 шт.	С момента заключения договора по 30.03.2027 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от Заказчика.	Центральный склад, г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149.

5. Общие требования к закупаемой продукции.

5.1. Подставка напольная под огнетушитель ОУ-3.

Подставка предназначена для напольного размещения одного переносного углекислотного огнетушителя ОУ-3 в вертикальном положении и обеспечения его сохранности. Применяется в общественных зданиях и на производственных объектах. Подставка рассчитана на размещение одного огнетушителя, изготовлена из металлического листа и окрашена эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Может быть как сборной (разборной), так и сварной.

Параметр	Значение
Тип изделия	подставка напольная под огнетушитель
Совместимость	ОУ-2, ОУ-3, ОП-4, ОП-5
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	не более 200 × 200 × 400 мм
Глубина	не менее 250 мм
Максимальный диаметр устанавливаемого огнетушителя	не менее 165 мм
Максимальная масса устанавливаемого огнетушителя	не менее 10 кг
Материал корпуса	углеродистая сталь (металлический лист)
Покрытие	полимерная порошковая краска
Цвет	красный (RAL 3002 или аналогичный)
Масса изделия	не более 2,0 кг
Диапазон рабочих температур	от +5 до +45 °С
Относительная влажность эксплуатации	до 80–90 %
Срок службы	не менее 10 лет

6. Правила приемки продукции.

6.1. Приёмка товара осуществляется в присутствии представителя Заказчика. Проверяется комплектность подставок, целостность корпуса, отсутствие повреждений и следов коррозии.

6.2. При наружном осмотре выявляют наличие вмятин, трещин, задиров, нарушение лакокрасочного покрытия наружной и внутренней поверхностей.

6.3. Проверяется устойчивость подставки на ровной горизонтальной поверхности, соответствие габаритных размеров, максимальной нагрузки и диаметра устанавливаемого огнетушителя заявленным характеристикам.

6.4. По результатам приёмки оформляется акт приёмки товара, подписываемый уполномоченными представителями Сторон.

6.5. В случае выявления несоответствий товара требованиям настоящего технического задания Поставщик обязан за свой счёт произвести замену товара в срок, согласованный с Заказчиком.

Заместитель главного инженера –
начальник УПБ и ПК
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

С.А. Симон