| | |
|---|---|
| **Номер ТЗ** | **310 А** |
| **Номер материала SAP** | **2319653** |

**УТВЕРЖДАЮ**
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»
_____ И.А. Седанов
«28» 09 2026 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
## на поставку противопожарного оборудования
(шланг с раструбом для огнетушителя ОУ-5)

**Лот № 310 А**

### 1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку противопожарного оборудования шланга с раструбом для огнетушителя ОУ-5 (далее – шланг) для безопасного выполнения работ в электроустановках филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

Закупка производится на основании плана закупок филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» 2026 года под потребность 2027 года.

### 2. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. | |
|---|---|
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 28.99.39.190 | Ограничение |

### 3. Общие требования к условиям поставки.

3.1. Требования к упаковке и её маркировке

3.1.1. Упаковка шланга с раструбом, деталей и сопроводительных документов должна обеспечивать их сохранность при транспортировании и хранении в соответствии с требованиями ГОСТ 23170.

3.1.2. Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

3.1.3. Маркировка изделия должна быть выполнена на русском языке и содержать:

· наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

· наименование и тип изделия;

· дату выпуска и заводской номер (при наличии);

· присоединительный размер (М16×1,5);

· предупреждающие надписи о правилах безопасной эксплуатации.

3.2. Требования к доставке, погрузке-разгрузке

3.2.1. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу, указанному Заказчиком в контракте.

3.2.2. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Поставщиком с соблюдением мер предосторожности, исключающих повреждение изделий и их упаковки.

3.2.3. Товар должен поставляться в таре, обеспечивающей его защиту от механических повреждений, атмосферных осадков и иных неблагоприятных воздействий при транспортировке.

3.3. Требования к качеству продукции

3.3.1. Шланг с раструбом должен соответствовать требованиям:

· ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

· ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

3.3.2. Год выпуска изделия — не ранее года заключения контракта.

3.3.3. Шланг должен быть изготовлен из термоустойчивой резины, покрытой с внешней стороны оплёткой из ткани. Раструб должен быть изготовлен из полимерных (пластиковых) материалов.

3.3.4. Качество изготовления, состояние защитных покрытий и комплектность устанавливаются внешним и внутренним осмотром.

3.4. Гарантийные обязательства

3.4.1. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

3.4.2. Срок службы — не менее 5 лет.

3.5. Состав технической и эксплуатационной документации

3.5.1. Каждое изделие должно быть обеспечено паспортом (руководством по эксплуатации). Документация должна быть выполнена на русском языке.

3.5.2. В комплект документации должны входить:

· паспорт изделия — 1 шт.;

· сертификат соответствия — 1 шт.;

· декларация о соответствии ТР ЕАЭС 043/2017 — 1 шт.

3.5.3. Руководство по эксплуатации должно содержать: назначение и основные технические характеристики, комплект поставки, периодичность и объём проверок, правила безопасной эксплуатации, сведения о замене и утилизации.

3.6. Иные требования

3.6.1. Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.

3.6.2. Комплект поставки: шланг с раструбом в сборе — 1 шт., паспорт — 1 шт.

## 4. Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

| № | Наименование товара | Кол-во | Срок поставки | Место поставки, получатель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шланг с раструбом для огнетушителя ОУ-5 | 31 шт. | С момента заключения договора по 30.03.2027 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от Заказчика. | Центральный склад, г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149. |

## 5. Общие требования к закупаемой продукции.

5.1. Шланг с раструбом для огнетушителя ОУ-5.

Шланг предназначен для направления и распыления струи двуокиси углерода ($CO_2$) непосредственно к очагу возгорания при работе с углекислотными огнетушителями ОУ-4, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-7. Применяется для комплектации переносных углекислотных огнетушителей с массой огнетушащего вещества от 4 до 7 кг

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Совместимость | ОУ-4, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-7 |
| Присоединительный размер (диаметр резьбы штуцера) | М16×1,5 мм |
| Длина гибкой части шланга (строительная длина) | не менее 400 мм |
| Длина шланга в сборе с раструбом | не более 750 мм |
| Материал шланга | термоустойчивая резина с тканевой оплёткой — |
| Материал раструба | полимерный (пластик) |
| Тип соединения | разборное, через пластиковый или металлический штуцер — |
| Наличие пластикового прихвата (рукояти) | обязательно |
| Рабочее давление | не менее 1,6 МПа |
| Масса изделия | не более 0,8 кг |
| Напряжение электроустановок при тушении | до 1000 В |
| Диапазон рабочих температур | от −40 до +50 °C |
| Срок службы | не менее 5 лет |

## 6. Правила приемки продукции.

6.1. Приёмка товара осуществляется в присутствии представителя Заказчика. Проверяется комплектность изделий, целостность шланга и раструба, отсутствие повреждений и следов износа.

6.2. При наружном осмотре выявляют наличие трещин, порезов, расслоений, задиров на шланге и раструбе, нарушение целостности тканевой оплётки.

6.3. Проверяется наличие пластикового прихвата (рукояти) для защиты рук от обморожения, а также соответствие присоединительного размера (М16×1,5) запорно-пусковому устройству огнетушителя ОУ-5.

6.4. По результатам приёмки оформляется акт приёмки товара, подписываемый уполномоченными представителями Сторон.

6.5. В случае выявления несоответствий товара требованиям настоящего технического задания Поставщик обязан за свой счёт произвести замену товара в срок, согласованный с Заказчиком.

Заместитель главного инженера –
начальник УПБ и ПК
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» С.А. Симон

Ерёмин Ив.Е.
21-29