Номер ТЗ	**310 А**
Номер материала SAP	**2369222**

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»
_____ И.А. Седанов
«28» 09 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку противопожарного оборудования
(подставка под огнетушитель П-20)

Лот № 310 А

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку противопожарного оборудования подставка под огнетушитель П-20 (далее – подставка) для безопасного выполнения работ в электроустановках филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

Закупка производится на основании плана закупок филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» 2026 года под потребность 2027 года.

2. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
25.99.29.190	Преимущество

3. Общие требования к условиям поставки.

3.1. Требования к упаковке и её маркировке

3.1.1. Упаковка подставки и сопроводительных документов должна обеспечивать их сохранность при транспортировании и хранении в соответствии с требованиями ГОСТ 23170.

3.1.2. Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

3.1.3. Маркировка изделия должна быть выполнена на русском языке и содержать:

· наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

· наименование и модель изделия (подставка под огнетушитель П-20);

· дату выпуска и заводской номер (при наличии);

· максимальную массу устанавливаемого огнетушителя.

3.1.4. Подставка должна быть окрашена в красный цвет (RAL 3002 или аналогичный).

3.2. Требования к доставке, погрузке-разгрузке

3.2.1. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу, указанному Заказчиком в контракте.

3.2.2. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Поставщиком с соблюдением мер предосторожности, исключающих повреждение подставок и их упаковки.

3.2.3. Товар должен поставляться в таре, обеспечивающей его защиту от механических повреждений, атмосферных осадков и иных неблагоприятных воздействий при транспортировке.

3.3. Требования к качеству продукции

3.3.1. Подставка должна соответствовать требованиям:

· ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

· ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

3.3.2. Год выпуска подставки — не ранее года заключения контракта.

3.3.3. Подставка должна быть изготовлена из металлического листа и окрашена эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Конструкция может быть сборной или сварной.

3.3.4. Качество изготовления, состояние защитных покрытий и комплектность устанавливаются внешним и внутренним осмотром.

3.4. Гарантийные обязательства

3.4.1. Гарантийный срок эксплуатации подставки — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

3.4.2. Срок службы — не менее 5 лет при соблюдении правил эксплуатации.

3.5. Состав технической и эксплуатационной документации

3.5.1. Каждая подставка должна быть обеспечена паспортом изделия. Документация должна быть выполнена на русском языке.

3.5.2. В комплект документации должны входить:

· паспорт изделия — 1 шт.;

· сертификат соответствия (при наличии) — 1 шт.

3.5.3. Паспорт изделия должен содержать: назначение и основные технические характеристики, комплект поставки, правила безопасной эксплуатации, сведения о монтаже и утилизации.

3.6. Иные требования

3.6.1. Подставка должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, не восстановленной.

3.6.2. Комплект поставки должен включать:

· подставка под огнетушитель П-20 — 1 шт.;

· крепёжные элементы (при необходимости) — 1 компл.;

· паспорт изделия — 1 шт.

4. Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

№	Наименование товара	Кол-во	Срок поставки	Место поставки, получатель
1	Подставка под огнетушитель П-20	10 шт.	С момента заключения договора по 30.03.2027 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от Заказчика.	Центральный склад, г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149.

5. Общие требования к закупаемой продукции.

5.1. Подставка под огнетушитель П-20.

Подставка предназначена для напольного размещения переносных огнетушителей и обеспечения их сохранности. Рассчитана на размещение одного огнетушителя в вертикальном положении. Применяется для установки огнетушителей типа ОП-8, ОП-10, ОУ-5, ОУ-7.

Параметр	Значение
Модель	П-20
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	не более 230 × 230 × 410 мм
Глубина	не менее 250 мм
Максимальные размеры устанавливаемого огнетушителя	200 × 200 мм
Максимальная масса устанавливаемого огнетушителя	не менее 12 кг
Материал корпуса	металлический лист (сталь)
Покрытие	эпоксидно-полиэфирная порошковая краска
Цвет	красный (RAL 3002 или аналогичный)
Масса изделия	не более 1,5 кг
Диапазон рабочих температур	от +5 до +45 °С
Совместимость с огнетушителями	ОП-8, ОП-10, ОУ-5, ОУ-7
Срок службы	не менее 5 лет

6. Правила приемки продукции.

6.1. Приёмка товара осуществляется в присутствии представителя Заказчика. Проверяется комплектность подставок, целостность корпуса, отсутствие повреждений и следов коррозии.

6.2. При наружном осмотре выявляют наличие вмятин, трещин, задиров, нарушение лакокрасочного покрытия наружной и внутренней поверхностей.

6.3. Проверяется устойчивость подставки на ровной горизонтальной поверхности, соответствие габаритных размеров и максимальной нагрузки заявленным характеристикам.

6.4. По результатам приёмки оформляется акт приёмки товара, подписываемый уполномоченными представителями Сторон.

6.5. В случае выявления несоответствий товара требованиям настоящего технического задания Поставщик обязан за свой счёт произвести замену товара в срок, согласованный с Заказчиком.

Заместитель главного инженера –
начальник УПБ и ПК
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» С.А. Симон

Ерёмин Ив.Е.
21-29