
91 24

ООО ПО ЭНЕРГОСТРОЙ
656056 г. Барнаул, Алтайский край
ул. Короленко 40, офис 7
Email – energostroyaltai@mail.ru

ПАСПОРТ

ДЫМОСОС (ВЕНТИЛЯТОР) ДИ-15/1000Х

обозначение



ТУ-28.30.12.114-001-31496644-2021

20 24

Дымосос (Вентилятор): ДИ-15/1000 Х
обозначение

Заводской номер: 9124 Дата изготовления: март 2024г

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность при максимальном КПД, м/ч	50000
Полное давление при максимальном КПД, даПа	300
Потребляемая мощность, кВт	40
Установленная мощность, кВт	75
Направление вращения рабочего колеса	левое; правое*
Частота вращения (синхронная), об/мин.	750; 1000; 1500; 3000*

* Нужное подчеркнуть

Производительность, полное давление и потребляемая мощность соответствуют работе при полностью открытом направляющем аппарате на тракте, атмосферном давлении 1013 гПа при температуре перемещаемой среды 200 °С.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит (нужное подчеркнуть):

дымосос (вентилятор), компл. - рабочее колесо - корпус улиты - постамент	1
дымосос (вентилятор), компл. - рабочее колесо - блок-привод (рама, ходовая часть) - корпус улиты	1
эл. двигатель, шт.	1
осевой направляющий аппарат (с регулируемыми лопатками/без лопаток), шт.	1
всасывающий карман, шт.	1
комплект конструкторской и эксплуатационной документации чертеж общего вида или сборочный чертеж со спецификацией, экз.	1
паспорт, экз.	1
руководство по эксплуатации, экз.	1

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие гарантирует соответствие дымососа (вентилятора) требованиям технических условий ТУ-28.30.12.114-001-31496644-2021. При условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. При снятии рабочего колеса с вала, без согласования с предприятием-изготовителем, действие гарантий на дымосос (вентилятор) прекращается.

Гарантийный срок эксплуатации дымососа (вентилятора) 12 месяца(ев) со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяца(ев) со дня отгрузки изделия с предприятия-изготовителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Дымосос (Вентилятор): ДИ-15/1000Х черт. _____
обозначение

Заводской номер: 9124
подвергнут на ООО «ПО ЭНЕРГОСТРОЙ» консервации согласно требованиям, предусмотренным эксплуатационной документацией.

Дата консервации: март 2024г

Консервацию произвел _____ (подпись)

м.п.

Изделие после консервации принял _____ (подпись)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТК „ПО „ЭНЕРГОСТРОЙ"

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дымосос (Вентилятор): _____ черт: _____
обозначение

Заводской номер: _____

соответствует техническим условиям ТУ-28.30.12.114-001-31496644-2021. и признан годным для эксплуатации.

дата выпуска: _____

Личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия. м.п.